

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А				Договор: 36978.046.6		Телефон:		Узел учета:		ГВС	
Адрес:	Цимбалына ул, д. 23, лит. А ГВС				Строит.адрес:				Код УУТЭ:		125316	
Обслуживающая организация:					Телефон:							
Источник:	Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)				Схема подключения:		2-х трубная схема				график: 130/70	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 220998				расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)												
Обратный трубопровод (M2)												
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,2		30		КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ				0,2		30		КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето:		Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0				Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0,038		Qгвс.= 0,4132	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qтех.гвс.ср 0,038		Qгвс.ср= 0,1199	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0				Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 15,2		Gгвс.= 47,96 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*									46,03	6,98	39,05	46,96	6,98	39,98		65,62	31,14	5,80	4,90	2,80
24.02.2025	24,00	*									43,15	6,94	36,21	43,98	6,94	37,04		64,82	31,54	5,80	4,90	2,58
25.02.2025	24,00										38,87	7,83	31,04	39,65	7,83	31,82		64,76	31,64	5,80	4,90	2,27
26.02.2025	24,00	*									42,35	6,69	35,66	43,20	6,69	36,51		65,77	31,95	5,80	4,90	2,57
27.02.2025	24,00	*									40,82	6,97	33,85	41,63	6,97	34,66		65,58	32,27	5,80	4,90	2,45
28.02.2025	24,00										37,70	8,20	29,50	38,44	8,20	30,24		64,81	32,73	5,80	4,90	2,17
01.03.2025	24,00										41,60	6,96	34,64	42,46	6,96	35,50		66,05	31,80	5,80	4,90	2,53
02.03.2025	24,00	*									81,29	5,32	75,97	83,03	5,32	77,71		67,87	31,08	5,80	4,90	5,35
03.03.2025	24,00	*									42,44	6,98	35,46	43,29	6,98	36,31		65,40	32,19	5,80	4,90	2,55
04.03.2025	24,00	*									41,93	6,87	35,06	42,75	6,87	35,88		65,16	32,61	5,80	4,90	2,51
05.03.2025	24,00	*									43,05	6,67	36,38	43,89	6,67	37,22		64,98	32,05	5,80	4,90	2,58
06.03.2025	24,00										39,88	7,28	32,60	40,66	7,28	33,38		65,13	32,74	5,80	4,90	2,36
07.03.2025	24,00										38,17	7,64	30,53	38,92	7,64	31,28		65,13	33,18	5,80	4,90	2,23
08.03.2025	24,00	*									42,69	6,38	36,31	43,54	6,38	37,16		65,92	32,22	5,80	4,90	2,61
09.03.2025	24,00	*									43,13	6,79	36,34	44,02	6,79	37,23		65,81	32,54	5,80	4,90	2,62
10.03.2025	24,00										39,67	7,74	31,93	40,48	7,74	32,74		65,86	32,99	5,80	4,90	2,36
11.03.2025	24,00										40,54	9,15	31,39	41,34	9,15	32,19		65,24	33,92	5,80	4,90	2,34
12.03.2025	24,00										42,14	9,25	32,89	42,95	9,25	33,70		64,07	33,43	5,80	4,90	2,39
13.03.2025	24,00										42,62	9,16	33,46	43,43	9,16	34,27		63,62	33,38	5,80	4,90	2,41
14.03.2025	24,00										40,54	9,28	31,26	41,29	9,28	32,01		63,58	33,14	5,80	4,90	2,27
15.03.2025	24,00										43,75	8,35	35,40	44,60	8,35	36,25		63,97	32,25	5,80	4,90	2,53
16.03.2025	24,00	*									82,26	7,67	74,59	83,70	7,67	76,03		60,98	31,62	5,80	4,90	4,77
17.03.2025	24,00										43,31	8,79	34,52	44,14	8,79	35,35		63,28	32,18	5,80	4,90	2,46
18.03.2025	24,00										43,92	8,49	35,43	44,77	8,49	36,28		63,99	32,76	5,80	4,90	2,53
19.03.2025	24,00										46,03	8,14	37,89	46,91	8,14	38,77		64,40	33,56	5,80	4,90	2,69
20.03.2025	24,00										43,79	9,05	34,74	44,65	9,05	35,60		64,53	33,81	5,80	4,90	2,52
21.03.2025	24,00										44,92	8,62	36,30	45,83	8,62	37,21		65,06	33,97	5,80	4,90	2,63
22.03.2025	24,00										41,95	9,15	32,80	42,79	9,15	33,64		65,32	33,87	5,80	4,90	2,43
Среднее	24,00										44,95	7,76	37,19	45,83	7,76	38,07		64,88	32,59	5,80	4,90	2,66
Итого	672,00										1258,54	217,34	1041,20	1283,30	217,34	1065,96						74,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025			6127,22	1569,03	6248,21	1569,45		346,26	3565,00
23.03.2025			7429,34	1793,11	7575,96	1793,53		423,44	4261,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

1,71 Гкал
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884
Представитель теплоснабжающей организации

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

72,8 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 1065,96 м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:46 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D