

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О
Адрес: Шелгунова ул, д. 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 37907.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 131759

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-3-20-А	0,027	12	ТПТ-1-3	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,166	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1192
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0542
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,68 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24.00	*	208,45	204,03	4,42	86,87	67,77	19,10	7,80	2,90	4,42		4,42	4,52		4,52		70,00				4,31
24.02.2025	24,00	*	206,36	203,03	3,33	85,30	66,69	18,61	7,80	2,90	3,33		3,33	3,41		3,41		70,00				4,09
25.02.2025	24,00	*	206,80	203,89	2,91	81,56	64,20	17,36	7,80	2,90	2,90		2,90	2,97		2,97		70,00				3,80
26.02.2025	24,00	*	207,91	204,04	3,87	80,63	63,83	16,80	7,80	2,90	3,87		3,87	3,95		3,95		70,00				3,76
27.02.2025	24,00	*	209,49	206,12	3,37	80,88	64,24	16,64	7,80	2,90	3,36		3,36	3,44		3,44		70,00				3,73
28.02.2025	24,00	*	208,66	205,36	3,30	80,07	63,55	16,52	7,80	2,90	3,30		3,30	3,37		3,37		70,00				3,68
01.03.2025	24,00	*	208,17	204,61	3,56	79,44	62,95	16,49	7,80	2,90	3,57		3,57	3,65		3,65		70,00				3,68
02.03.2025	24,00	*	208,40	203,21	5,19	79,00	62,57	16,43	7,80	2,90	5,19		5,19	5,31		5,31		70,00				3,77
03.03.2025	24,00	*	207,68	203,97	3,71	78,56	62,51	16,05	7,80	2,90	3,71		3,71	3,80		3,80		70,00				3,59
04.03.2025	24,00	*	206,43	202,87	3,56	77,94	62,04	15,90	7,80	2,90	3,56		3,56	3,64		3,64		70,00				3,52
05.03.2025	24,00	*	216,38	213,06	3,32	77,11	61,89	15,22	7,80	2,90	3,32		3,32	3,39		3,39		70,00				3,52
06.03.2025	24,00	*	210,52	207,92	2,60	75,39	60,76	14,63	7,80	2,90	2,60		2,60	2,66		2,66		70,00				3,26
07.03.2025	24,00	*	206,87	204,29	2,58	76,53	61,34	15,19	7,80	2,90	2,58		2,58	2,64		2,64		70,00				3,32
08.03.2025	24,00	*	208,65	205,20	3,45	76,99	61,62	15,37	7,80	2,90	3,45		3,45	3,53		3,53		70,00				3,44
09.03.2025	24,00	*	208,69	202,75	5,94	76,90	61,45	15,45	7,80	2,90	5,95		5,95	6,08		6,08		70,00				3,61
10.03.2025	24,00	*	206,87	203,67	3,20	76,63	61,18	15,45	7,80	2,90	3,20		3,20	3,27		3,27		70,00				3,41
11.03.2025	24,00	*	206,46	203,05	3,41	77,16	61,56	15,60	7,80	2,90	3,41		3,41	3,48		3,48		70,00				3,45
12.03.2025	24,00	*	203,89	200,37	3,52	79,13	62,32	16,81	7,80	2,90	3,52		3,52	3,60		3,60		70,00				3,67
13.03.2025	24,00	*	206,32	203,19	3,13	79,03	62,37	16,66	7,80	2,90	3,13		3,13	3,20		3,20		70,00				3,66
14.03.2025	24,00	*	203,04	200,18	2,86	78,24	61,61	16,63	7,80	2,90	2,86		2,86	2,92		2,92		70,00				3,57
15.03.2025	24,00	*	203,74	199,42	4,32	79,09	61,98	17,11	7,80	2,90	4,32		4,32	4,42		4,42		70,00				3,78
16.03.2025	24,00	*	205,67	200,88	4,79	79,01	62,13	16,88	7,80	2,90	4,79		4,79	4,90		4,90		70,00				3,79
17.03.2025	24,00	*	197,95	194,28	3,67	78,40	61,14	17,26	7,80	2,90	3,67		3,67	3,75		3,75		70,00				3,66
18.03.2025	24,00	*	204,83	201,77	3,06	78,71	62,08	16,63	7,80	2,90	3,05		3,05	3,12		3,12		70,00				3,62
19.03.2025	24,00	*	209,62	205,44	4,18	77,42	61,78	15,64	7,80	2,90	4,18		4,18	4,27		4,27		70,00				3,56
20.03.2025	24,00	*	206,72	203,20	3,52	76,06	60,91	15,15	7,80	2,90	3,52		3,52	3,60		3,60		70,00				3,37
21.03.2025	24,00	*	201,83	198,06	3,77	71,65	57,62	14,03	7,80	2,90	3,77		3,77	3,86		3,86		70,00				3,07
22.03.2025	24,00	*	201,33	196,02	5,31	72,72	57,85	14,87	7,80	2,90	5,31		5,31	5,43		5,43		70,00				3,32
Среднее	24,00		206,70	203,00	3,71	78,44	62,21	16,23	7,80	2,90	3,71		3,71	3,79		3,79		70,00				3,61
Итого	672,00		5787,73	5683,88	103,85						103,84		103,84	106,18		106,18						101,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	141674	151461,00	-9786,56		-10008,20			696,42	21613,20
23.03.2025	147671	157350,00	-9679,83		-9899,08			809,13	22309,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
0 час
час
0,29 °С
100,98 Гкал
106,18 м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 3d916deb-52b2-4151-ba02-00474725a4c6
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:47 (MSK)
27.03.25 16:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D