

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д	Договор:	35637.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 41, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	118270
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 6069	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1844		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0838		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	92,75	74,94	17,81	86,38	46,13	40,25	6,20	3,10	16,98		16,98	17,53		17,53		85,20		3,30		4,56
24.02.2025	24,00	*	88,95	74,76	14,19	84,83	45,41	39,42	6,20	3,10	13,20		13,20	13,62		13,62		83,66		3,30		4,16
25.02.2025	24,00	*	89,73	75,12	14,61	81,11	44,49	36,62	6,20	3,10	13,68		13,68	14,08		14,08		80,34		3,30		3,94
26.02.2025	24,00	*	91,24	75,05	16,19	80,19	44,24	35,95	6,20	3,10	15,33		15,33	15,77		15,77		79,30		3,30		4,00
27.02.2025	24,00	*	90,24	75,93	14,31	80,39	44,71	35,68	6,20	3,10	13,40		13,40	13,79		13,79		79,57		3,30		3,87
28.02.2025	24,00	*	90,91	75,69	15,22	79,64	44,31	35,33	6,20	3,10	14,25		14,25	14,65		14,65		78,92		3,30		3,89
01.03.2025	24,00	*	90,44	75,25	15,19	79,03	43,87	35,16	6,20	3,10	14,16		14,16	14,55		14,55		78,41		3,30		3,85
02.03.2025	24,00	*	91,25	74,76	16,49	78,55	43,54	35,01	6,20	3,10	15,55		15,55	15,97		15,97		77,59		3,30		3,92
03.03.2025	24,00	*	91,22	74,85	16,37	78,08	43,49	34,59	6,20	3,10	15,53		15,53	15,94		15,94		76,97		3,30		3,88
04.03.2025	24,00	*	90,85	74,52	16,33	77,50	43,32	34,18	6,20	3,10	15,44		15,44	15,85		15,85		76,57		3,30		3,82
05.03.2025		*																				
06.03.2025		*																				
07.03.2025	24,00	*	88,63	75,13	13,50	76,00	42,87	33,13	6,20	3,10	12,45		12,45	12,77		12,77		74,95		3,30		3,52
08.03.2025	24,00	*	89,87	75,48	14,39	76,45	43,22	33,23	6,20	3,10	13,27		13,27	13,61		13,61		75,75		3,30		3,62
09.03.2025	24,00	*	91,46	74,82	16,64	76,37	43,02	33,35	6,20	3,10	15,68		15,68	16,08		16,08		75,32		3,30		3,77
10.03.2025	24,00	*	89,54	75,34	14,20	76,07	42,85	33,22	6,20	3,10	13,06		13,06	13,39		13,39		75,19		3,30		3,59
11.03.2025	24,00	*	89,73	74,93	14,80	76,60	43,20	33,40	6,20	3,10	13,74		13,74	14,09		14,09		75,62		3,30		3,64
12.03.2025	24,00	*	88,98	73,99	14,99	78,51	43,12	35,39	6,20	3,10	13,99		13,99	14,37		14,37		77,31		3,30		3,80
13.03.2025	24,00	*	90,53	75,02	15,51	78,47	43,24	35,23	6,20	3,10	14,57		14,57	14,97		14,97		77,39		3,30		3,87
14.03.2025	24,00	*	88,10	74,13	13,97	77,69	43,00	34,69	6,20	3,10	12,96		12,96	13,31		13,31		76,67		3,30		3,66
15.03.2025	24,00	*	89,41	73,67	15,74	78,51	42,75	35,76	6,20	3,10	14,68		14,68	15,08		15,08		77,48		3,30		3,88
16.03.2025	24,00	*	91,83	73,85	17,98	78,45	42,94	35,51	6,20	3,10	17,09		17,09	17,54		17,54		76,74		3,30		4,04
17.03.2025	24,00	*	86,38	71,69	14,69	77,80	42,00	35,80	6,20	3,10	13,68		13,68	14,04		14,04		76,71		3,30		3,72
18.03.2025	24,00	*	88,36	74,69	13,67	78,10	42,98	35,12	6,20	3,10	12,64		12,64	12,98		12,98		77,01		3,30		3,70
19.03.2025	24,00	*	90,64	76,28	14,36	76,91	43,34	33,57	6,20	3,10	13,32		13,32	13,67		13,67		75,85		3,30		3,67
20.03.2025	24,00	*	91,33	75,21	16,12	75,56	42,81	32,75	6,20	3,10	15,21		15,21	15,60		15,60		74,55		3,30		3,69
21.03.2025	24,00	*	88,46	73,48	14,98	71,01	41,00	30,01	6,20	3,10	14,06		14,06	14,37		14,37		68,62		3,30		3,27
22.03.2025	24,00	*	88,02	72,70	15,32	72,16	40,47	31,69	6,20	3,10	14,34		14,34	14,67		14,67		71,41		3,30		3,42
Среднее	24,00		89,96	74,66	15,29	78,09	43,32	34,77	6,20	3,10	14,32		14,32	14,70		14,70		77,04		3,30		3,80
Итого	624,00		2338,85	1941,28	397,57						372,26		372,26	382,29		382,29						98,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	59112,7	49632,10	10660,50		10926,20			3140,91	20772,30
23.03.2025	61678,6	51767,80	11081,50		11358,40			3281,34	21468,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

48 час 7,6 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

48 час 29,4 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 106,23 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 411,69 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:47 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:01 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 3d916deb-52b2-4151-ba02-00474725a4c6
Представитель теплоснабжающей организации