

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №204817
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

Приборы УУТЗ поверены до:
Термопреобр.: КТСП-Н № 17870Г
Термопреобр.: КТСП-Н № 17870Х
Термопреобр.: ТСП-Н № 4158
Термопреобр.:
Тхв, гр.С= 0.29
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

№
№
№
№

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=

Qтех.пот.=
Qгвс.ср=
Gтех.пот.=
Qгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.02.25	24,00	-	103,25	95,71	7,54	85,70	55,20	30,50	0,69	0,49	43,09	-	43,09	44,52	-	44,52	-	86,55	-	-	-	3,57
24.02.25	24,00	-	101,84	95,31	6,53	84,07	54,01	30,06	0,69	0,49	42,03	-	42,03	43,37	-	43,37	-	84,91	-	-	-	3,42
25.02.25	24,00	-	101,86	95,61	6,25	80,46	52,45	28,01	0,69	0,49	42,02	-	42,02	43,24	-	43,24	-	81,30	-	-	-	3,19
26.02.25	24,00	-	102,16	95,69	6,47	79,55	52,26	27,29	0,69	0,49	42,22	-	42,22	43,42	-	43,42	-	80,35	-	-	-	3,13
27.02.25	24,00	-	102,22	96,76	5,46	79,83	52,75	27,08	0,69	0,49	41,66	-	41,66	42,88	-	42,88	-	80,63	-	-	-	3,06
28.02.25	24,00	-	101,68	96,32	5,36	79,01	52,22	26,79	0,69	0,49	41,51	-	41,51	42,71	-	42,71	-	79,81	-	-	-	3,01
01.03.25	24,00	-	102,43	95,68	6,75	78,40	51,67	26,73	0,69	0,49	42,62	-	42,62	43,80	-	43,80	-	79,23	-	-	-	3,09
02.03.25	24,00	-	102,52	94,94	7,58	77,92	51,74	26,18	0,69	0,49	43,06	-	43,06	44,29	-	44,29	-	78,70	-	-	-	3,08
03.03.25	24,00	-	101,37	95,44	5,93	77,55	51,09	26,46	0,69	0,49	41,73	-	41,73	42,87	-	42,87	-	78,35	-	-	-	2,99
04.03.25	24,00	-	101,32	95,07	6,25	76,84	50,89	25,95	0,69	0,49	41,82	-	41,82	42,98	-	42,98	-	77,62	-	-	-	2,95
05.03.25	24,00	-	107,36	101,02	6,34	76,01	51,26	24,75	0,69	0,49	44,21	-	44,21	45,36	-	45,36	-	76,79	-	-	-	2,99
06.03.25	24,00	-	103,33	97,23	6,10	74,48	50,47	24,01	0,69	0,49	42,47	-	42,47	43,59	-	43,59	-	75,27	-	-	-	2,79
07.03.25	24,00	-	101,92	95,39	6,53	75,55	50,52	25,03	0,69	0,49	42,32	-	42,32	43,43	-	43,43	-	76,32	-	-	-	2,88
08.03.25	24,00	-	102,58	95,87	6,71	76,03	50,80	25,23	0,69	0,49	42,67	-	42,67	43,80	-	43,80	-	76,83	-	-	-	2,93
09.03.25	24,00	-	101,37	94,80	6,57	75,95	50,45	25,50	0,69	0,49	42,05	-	42,05	43,16	-	43,16	-	76,73	-	-	-	2,92
10.03.25	24,00	-	102,09	95,13	6,96	75,64	50,41	25,23	0,69	0,49	42,57	-	42,57	43,69	-	43,69	-	76,42	-	-	-	2,93
11.03.25	24,00	-	101,08	94,86	6,22	76,21	50,73	25,48	0,69	0,49	41,74	-	41,74	42,86	-	42,86	-	77,00	-	-	-	2,90
12.03.25	24,00	-	99,97	93,66	6,31	78,11	50,77	27,34	0,69	0,49	41,32	-	41,32	42,48	-	42,48	-	78,95	-	-	-	3,06
13.03.25	24,00	-	101,11	95,01	6,10	78,01	50,95	27,06	0,69	0,49	41,62	-	41,62	42,80	-	42,80	-	78,82	-	-	-	3,05
14.03.25	24,00	-	99,51	93,49	6,02	77,24	50,34	26,90	0,69	0,49	41,02	-	41,02	42,14	-	42,14	-	78,04	-	-	-	2,98
15.03.25	24,00	-	100,03	93,13	6,90	78,04	50,38	27,66	0,69	0,49	41,72	-	41,72	42,87	-	42,87	-	78,86	-	-	-	3,12
16.03.25	24,00	-	101,04	93,51	7,53	78,00	50,67	27,33	0,69	0,49	42,39	-	42,39	43,58	-	43,58	-	78,83	-	-	-	3,15
17.03.25	24,00	-	96,77	90,89	5,88	77,35	49,34	28,01	0,69	0,49	39,93	-	39,93	41,01	-	41,01	-	78,16	-	-	-	3,00
18.03.25	24,00	-	100,60	94,18	6,42	77,66	50,56	27,10	0,69	0,49	41,70	-	41,70	42,87	-	42,87	-	78,46	-	-	-	3,06
19.03.25	24,00	-	102,05	96,00	6,05	76,42	50,71	25,71	0,69	0,49	42,04	-	42,04	43,19	-	43,19	-	77,16	-	-	-	2,93
20.03.25	24,00	-	101,45	94,87	6,58	75,03	50,24	24,79	0,69	0,49	42,17	-	42,17	43,24	-	43,24	-	75,77	-	-	-	2,85
21.03.25	24,00	-	99,42	92,19	7,23	70,61	47,56	23,05	0,69	0,49	41,79	-	41,79	42,75	-	42,75	-	71,13	-	-	-	2,64
22.03.25	24,00	-	99,08	91,56	7,52	71,73	47,49	24,24	0,69	0,49	41,88	-	41,88	42,88	-	42,88	-	72,49	-	-	-	2,76
Среднее	24,00	-	101,48	94,98	6,50	77,41	51,00	26,41	0,69	0,49	42,05	-	42,05	43,21	-	43,21	-	78,20	-	-	0,00	3,01
Итого	672,00	-	2841,41	2659,32	182,09	-	-	-	-	-	1177,37	-	1177,37	1209,78	-	1209,78	-	-	-	-	-	84,42

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

0.29 °C
-0,05
84,36
185,81

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 3d916deb-52b2-4151-ba02-00474725a4c6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:47 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:01 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D