

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 28
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 28

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №14798		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.28	
Подаящ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																							Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
23.02.25	24,00	-	235,56	217,36	18,20	86,89	59,99	26,90	0,49	0,39	65,16	-	65,16	67,31	-	67,31	-	86,34	°C	0,44	-	7,44	
24.02.25	24,00	-	232,14	216,18	15,96	85,34	58,96	26,38	0,49	0,39	62,60	-	62,60	64,60	-	64,60	-	84,75	-	0,44	-	7,08	
25.02.25	24,00	-	232,79	216,97	15,82	81,56	57,16	24,40	0,49	0,39	62,64	-	62,64	64,49	-	64,49	-	81,08	-	0,44	-	6,59	
26.02.25	24,00	-	232,71	216,94	15,77	80,63	56,69	23,93	0,49	0,39	62,55	-	62,55	64,36	-	64,36	-	80,13	-	0,44	-	6,47	
27.02.25	24,00	-	234,48	219,35	15,13	80,84	57,18	23,66	0,49	0,39	62,39	-	62,39	64,21	-	64,21	-	80,38	-	0,44	-	6,42	
28.02.25	24,00	-	234,63	218,40	16,23	80,06	56,68	23,37	0,49	0,39	63,40	-	63,40	65,21	-	65,21	-	79,55	-	0,44	-	6,41	
01.03.25	24,00	-	235,71	217,33	18,37	79,44	56,25	23,19	0,49	0,39	65,30	-	65,30	67,15	-	67,15	-	79,05	-	0,44	-	6,51	
02.03.25	24,00	-	235,98	215,88	20,10	78,99	55,85	23,14	0,49	0,39	66,62	-	66,62	68,47	-	68,47	-	78,46	-	0,44	-	6,59	
03.03.25	24,00	-	234,20	216,66	17,53	78,51	55,76	22,75	0,49	0,39	64,18	-	64,18	65,95	-	65,95	-	78,01	-	0,44	-	6,31	
04.03.25	24,00	-	231,75	215,53	16,22	77,92	55,44	22,48	0,49	0,39	62,70	-	62,70	64,40	-	64,40	-	77,39	-	0,44	-	6,12	
05.03.25	24,00	-	245,63	228,14	17,48	77,09	55,52	21,57	0,49	0,39	66,46	-	66,46	68,23	-	68,23	-	76,64	-	0,44	-	6,28	
06.03.25	24,00	-	239,24	221,76	17,48	75,36	54,39	20,97	0,49	0,39	65,33	-	65,33	67,00	-	67,00	-	75,02	-	0,44	-	5,98	
07.03.25	24,00	-	233,68	217,39	16,29	76,48	54,79	21,69	0,49	0,39	63,22	-	63,22	64,88	-	64,88	-	76,02	-	0,44	-	5,97	
08.03.25	24,00	-	235,68	218,42	17,27	76,97	55,11	21,86	0,49	0,39	64,38	-	64,38	66,09	-	66,09	-	76,59	-	0,44	-	6,11	
09.03.25	24,00	-	235,08	215,99	19,09	76,86	54,98	21,88	0,49	0,39	65,59	-	65,59	67,33	-	67,33	-	76,46	-	0,44	-	6,20	
10.03.25	24,00	-	231,31	216,91	14,40	76,61	54,87	21,73	0,49	0,39	61,03	-	61,03	62,63	-	62,63	-	76,14	-	0,44	-	5,83	
11.03.25	24,00	-	232,70	216,23	16,47	77,11	55,19	21,92	0,49	0,39	63,00	-	63,00	64,68	-	64,68	-	76,67	-	0,44	-	6,02	
12.03.25	24,00	-	230,33	213,35	16,98	79,10	55,70	23,40	0,49	0,39	62,94	-	62,94	64,70	-	64,70	-	78,64	-	0,44	-	6,34	
13.03.25	24,00	-	232,46	216,40	16,06	79,01	55,76	23,26	0,49	0,39	62,67	-	62,67	64,41	-	64,41	-	78,56	-	0,44	-	6,31	
14.03.25	24,00	-	229,79	213,29	16,50	78,23	55,12	23,11	0,49	0,39	62,46	-	62,46	64,17	-	64,17	-	77,74	-	0,44	-	6,23	
15.03.25	24,00	-	231,73	212,27	19,46	79,09	55,38	23,71	0,49	0,39	65,18	-	65,18	67,00	-	67,00	-	78,63	-	0,44	-	6,58	
16.03.25	24,00	-	234,66	213,67	20,99	79,03	55,50	23,53	0,49	0,39	67,12	-	67,12	69,00	-	69,00	-	78,58	-	0,44	-	6,70	
17.03.25	24,00	-	223,64	206,48	17,16	78,40	54,52	23,88	0,49	0,39	61,69	-	61,69	63,39	-	63,39	-	77,93	-	0,44	-	6,28	
18.03.25	24,00	-	230,89	214,35	16,54	78,71	55,46	23,25	0,49	0,39	62,60	-	62,60	64,33	-	64,33	-	78,22	-	0,44	-	6,29	
19.03.25	24,00	-	235,81	218,44	17,37	77,46	55,35	22,11	0,49	0,39	64,51	-	64,51	66,24	-	66,24	-	76,92	-	0,44	-	6,18	
20.03.25	24,00	-	232,83	216,00	16,82	76,09	54,62	21,47	0,49	0,39	63,35	-	63,35	64,99	-	64,99	-	75,61	-	0,44	-	5,93	
21.03.25	24,00	-	228,32	210,41	17,92	71,66	51,83	19,83	0,49	0,39	63,24	-	63,24	64,71	-	64,71	-	70,96	-	0,44	-	5,46	
22.03.25	24,00	-	228,78	208,41	20,37	72,69	51,85	20,84	0,49	0,39	65,35	-	65,35	66,92	-	66,92	-	72,28	-	0,44	-	5,83	
Среднее	24,00	-	233,30	216,02	17,29	78,43	55,57	22,87	0,49	0,39	63,85	-	63,85	65,60	-	65,60	-	77,96	-	0,44	0,00	6,30	
Итого	672,00	-	6532,53	6048,51	484,02	-	-	-	-	-	1787,67	-	1787,67	1836,85	-	1836,85	-	-	-	-	-	176,47	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.28 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 176,33 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 493,90 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 3d916deb-52b2-4151-ba02-00474725a4c6

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5	27.03.25 11:47 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:01 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D