

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025  
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №208238		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплопотр-е	
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.03.25	24,00	-	163,00	151,91	11,09	72,95	49,13	23,82	0,69	0,49	64,80	-	64,80	66,39	-	66,39	-	72,88	-	-	-	-	4,43
24.03.25	24,00	-	164,31	152,23	12,08	71,32	48,37	22,95	0,69	0,49	65,87	-	65,87	67,39	-	67,39	-	71,26	-	-	-	-	4,36
25.03.25	24,00	-	108,37	105,95	2,42	78,59	49,88	28,71	0,69	0,49	18,77	-	18,77	19,29	-	19,29	-	77,41	-	-	-	-	3,23
26.03.25	24,00	-	150,69	136,81	13,88	70,85	48,16	22,69	0,69	0,49	40,72	-	40,72	41,66	-	41,66	-	70,52	-	-	-	-	4,09
27.03.25	24,00	-	163,93	150,09	13,84	70,27	48,06	22,21	0,69	0,49	65,00	-	65,00	66,44	-	66,44	-	70,19	-	-	-	-	4,31
28.03.25	24,00	-	166,77	153,33	13,44	69,85	48,17	21,68	0,69	0,49	65,89	-	65,89	67,34	-	67,34	-	69,81	-	-	-	-	4,27
29.03.25	24,00	-	170,82	157,77	13,05	70,29	49,23	21,06	0,69	0,49	67,15	-	67,15	68,65	-	68,65	-	70,27	-	-	-	-	4,25
30.03.25	24,00	-	171,03	157,02	14,01	69,53	49,10	20,43	0,69	0,49	67,79	-	67,79	69,31	-	69,31	-	69,50	-	-	-	-	4,19
31.03.25	24,00	-	170,22	156,96	13,26	68,92	48,88	20,04	0,69	0,49	67,39	-	67,39	68,86	-	68,86	-	68,88	-	-	-	-	4,06
01.04.25	24,00	-	171,39	158,33	13,06	69,28	48,99	20,29	0,69	0,49	67,78	-	67,78	69,26	-	69,26	-	69,24	-	-	-	-	4,12
02.04.25	24,00	-	168,53	156,24	12,29	69,18	48,43	20,75	0,69	0,49	66,39	-	66,39	67,85	-	67,85	-	69,15	-	-	-	-	4,10
03.04.25	24,00	-	170,52	158,31	12,21	69,16	48,81	20,35	0,69	0,49	67,30	-	67,30	68,75	-	68,75	-	69,11	-	-	-	-	4,07
04.04.25	24,00	-	166,27	154,16	12,11	70,53	48,73	21,80	0,69	0,49	65,60	-	65,60	67,10	-	67,10	-	70,50	-	-	-	-	4,22
05.04.25	24,00	-	160,77	148,21	12,56	73,12	48,99	24,13	0,69	0,49	63,80	-	63,80	65,37	-	65,37	-	73,13	-	-	-	-	4,50
06.04.25	24,00	-	163,41	149,68	13,73	74,51	49,74	24,77	0,69	0,49	65,35	-	65,35	66,99	-	66,99	-	74,44	-	-	-	-	4,73
07.04.25	24,00	-	164,17	151,66	12,51	75,55	50,36	25,19	0,69	0,49	64,97	-	64,97	66,63	-	66,63	-	75,51	-	-	-	-	4,77
08.04.25	24,00	-	165,69	154,00	11,69	77,72	51,77	25,95	0,69	0,49	64,99	-	64,99	66,76	-	66,76	-	77,66	-	-	-	-	4,91
09.04.25	24,00	-	165,96	153,74	12,22	76,72	51,23	25,49	0,69	0,49	65,40	-	65,40	67,15	-	67,15	-	76,67	-	-	-	-	4,86
10.04.25	24,00	-	162,70	151,07	11,63	77,24	50,99	26,25	0,69	0,49	63,93	-	63,93	65,64	-	65,64	-	77,18	-	-	-	-	4,87
11.04.25	24,00	-	163,02	151,15	11,87	77,07	50,89	26,18	0,69	0,49	64,18	-	64,18	65,91	-	65,91	-	77,01	-	-	-	-	4,88
12.04.25	24,00	-	161,47	148,63	12,84	75,91	49,91	26,00	0,69	0,49	64,18	-	64,18	65,84	-	65,84	-	75,81	-	-	-	-	4,84
13.04.25	24,00	-	169,43	155,74	13,69	73,49	50,08	23,41	0,69	0,49	67,57	-	67,57	69,22	-	69,22	-	73,40	-	-	-	-	4,66
14.04.25	24,00	-	171,71	159,01	12,70	71,13	49,67	21,46	0,69	0,49	67,90	-	67,90	69,46	-	69,46	-	71,11	-	-	-	-	4,32
15.04.25	24,00	-	171,98	159,78	12,20	71,25	50,38	20,87	0,69	0,49	67,80	-	67,80	69,36	-	69,36	-	71,22	-	-	-	-	4,21
16.04.25	24,00	-	170,99	159,63	11,36	71,35	50,70	20,65	0,69	0,49	66,86	-	66,86	68,43	-	68,43	-	71,32	-	-	-	-	4,11
17.04.25	24,00	-	174,10	162,01	12,09	71,36	51,09	20,27	0,69	0,49	68,41	-	68,41	70,01	-	70,01	-	71,34	-	-	-	-	4,15
18.04.25	24,00	-	174,11	162,97	11,14	72,22	51,88	20,34	0,69	0,49	67,87	-	67,87	69,51	-	69,51	-	72,18	-	-	-	-	4,12
19.04.25	24,00	-	175,51	164,03	11,48	71,15	52,38	18,77	0,69	0,49	68,66	-	68,66	70,25	-	70,25	-	71,12	-	-	-	-	3,90
20.04.25	24,00	-	171,74	160,14	11,60	70,85	50,98	19,87	0,69	0,49	67,33	-	67,33	68,89	-	68,89	-	70,85	-	-	-	-	4,01
21.04.25	24,00	-	171,09	159,59	11,50	71,12	50,89	20,23	0,69	0,49	67,04	-	67,04	68,55	-	68,55	-	71,05	-	-	-	-	4,05
22.04.25	24,00	-	172,13	160,59	11,54	71,52	50,86	20,66	0,69	0,49	67,35	-	67,35	68,94	-	68,94	-	71,49	-	-	-	-	4,15
Среднее	24,00	-	165,67	153,57	12,10	72,39	49,89	22,49	0,69	0,49	64,00	-	64,00	65,52	-	65,52	-	72,30	-	-	-	0,00	4,31
Итого	744,00	-	5135,83	4760,74	375,09	-	-	-	-	-	1984,04	-	1984,04	2031,20	-	2031,20	-	-	-	-	-	-	133,72

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Гкал м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Гкал м3  
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 414F2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5

26.04.25 10:23 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:22 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D