

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю**  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38379.046.6**  
 Строит.адрес: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон: \_\_\_\_\_  
 Узел учета: **Общий 132575**  
 Код УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>12.08.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207262</b>	расходемер:	Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	Gmax=	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067		30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067		30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ-20-В1	0,027		12	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,205</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1214</b>
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,0552</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got. = <b>61,5</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>	Gгвс. = <b>22,08</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.03.2025	24.00		147,56	140,07	7,49	71,13	55,86	15,27	6,80	4,90	96,47	87,17	9,30	98,69	88,88	9,81		71,04	65,32	5,80	4,90	2,68
24.03.2025	24.00		147,67	141,28	6,39	69,60	54,95	14,65	6,80	4,90	96,22	88,02	8,20	98,34	89,68	8,66		69,52	64,03	5,80	4,90	2,52
25.03.2025	24.00	*	115,07	111,64	3,43	74,99	55,54	19,45	6,80	4,90	53,34	48,71	4,63	54,57	49,69	4,88		71,30	65,63	5,80	4,90	2,43
26.03.2025	24.00		161,23	154,14	7,09	69,14	55,59	13,55	6,80	4,90	104,97	95,28	9,69	107,29	97,10	10,19		69,07	64,18	5,80	4,90	2,58
27.03.2025	24.00		146,45	139,72	6,73	68,33	54,10	14,23	6,80	4,90	95,42	86,58	8,84	97,46	88,17	9,29		68,24	62,92	5,80	4,90	2,45
28.03.2025	24.00		148,82	142,89	5,93	67,97	54,03	13,94	6,80	4,90	96,68	88,73	7,95	98,74	90,37	8,37		67,90	62,67	5,80	4,90	2,40
29.03.2025	24.00		153,21	147,20	6,01	68,52	54,94	13,58	6,80	4,90	99,47	91,61	7,86	101,60	93,33	8,27		68,45	63,41	5,80	4,90	2,41
30.03.2025	24.00		153,54	145,72	7,82	67,94	54,79	13,15	6,80	4,90	100,20	90,73	9,47	102,31	92,41	9,90		67,87	63,00	5,80	4,90	2,45
31.03.2025	24.00		153,42	147,35	6,07	67,37	54,54	12,83	6,80	4,90	99,57	91,94	7,63	101,66	93,61	8,05		67,29	62,56	5,80	4,90	2,31
01.04.2025	24.00		154,07	148,51	5,56	67,67	54,62	13,05	6,80	4,90	99,87	92,73	7,14	102,00	94,41	7,59		67,60	62,78	5,80	4,90	2,32
02.04.2025	24.00		152,87	146,29	6,58	67,60	54,32	13,28	6,80	4,90	99,44	91,29	8,15	101,50	92,94	8,56		67,53	62,61	5,80	4,90	2,39
03.04.2025	24.00		154,83	148,26	6,57	67,59	54,56	13,03	6,80	4,90	100,62	92,50	8,12	102,75	94,19	8,56		67,51	62,73	5,80	4,90	2,38
04.04.2025	24.00		150,93	145,04	5,89	68,78	54,89	13,89	6,80	4,90	97,99	90,54	7,45	100,10	92,25	7,85		68,70	63,49	5,80	4,90	2,42
05.04.2025	24.00		146,13	140,25	5,88	71,15	55,98	15,17	6,80	4,90	94,87	87,56	7,31	97,09	89,29	7,80		71,08	65,30	5,80	4,90	2,55
06.04.2025	24.00		149,18	140,72	8,46	72,77	57,14	15,63	6,80	4,90	97,58	87,60	9,98	99,92	89,43	10,49		72,69	66,83	5,80	4,90	2,82
07.04.2025	24.00		149,39	143,12	6,27	73,60	57,82	15,78	6,80	4,90	97,11	89,26	7,85	99,50	91,15	8,35		73,51	67,54	5,80	4,90	2,72
08.04.2025	24.00		150,97	145,93	5,04	75,81	59,58	16,23	6,80	4,90	97,75	91,12	6,63	100,28	93,14	7,14		75,72	69,57	5,80	4,90	2,76
09.04.2025	24.00		151,48	145,38	6,10	74,91	59,01	15,90	6,80	4,90	98,38	90,63	7,75	100,88	92,65	8,23		74,83	68,86	5,80	4,90	2,77
10.04.2025	24.00		146,73	141,54	5,19	75,33	58,85	16,48	6,80	4,90	95,10	88,32	6,78	97,53	90,26	7,27		75,24	68,98	5,80	4,90	2,73
11.04.2025	24.00		144,22	138,20	6,02	75,18	58,38	16,80	6,80	4,90	93,73	86,24	7,49	96,13	88,08	8,05		75,08	68,66	5,80	4,90	2,78
12.04.2025	24.00		141,38	135,28	6,10	74,15	57,47	16,68	6,80	4,90	91,92	84,34	7,58	94,25	86,11	8,14		74,05	67,70	5,80	4,90	2,72
13.04.2025	24.00		147,77	140,93	6,84	72,07	56,84	15,23	6,80	4,90	96,28	87,77	8,51	98,55	89,58	8,97		71,97	66,27	5,80	4,90	2,65
14.04.2025	24.00		152,59	146,60	5,99	69,50	55,72	13,78	6,80	4,90	99,10	91,38	7,72	101,29	93,15	8,14		69,43	64,28	5,80	4,90	2,44
15.04.2025	24.00		152,95	147,61	5,34	69,75	56,29	13,46	6,80	4,90	99,06	92,04	7,02	101,28	93,85	7,43		69,68	64,64	5,80	4,90	2,37
16.04.2025	24.00		154,34	149,16	5,18	69,89	56,68	13,21	6,80	4,90	99,89	93,03	6,86	102,16	94,83	7,33		69,81	64,88	5,80	4,90	2,34
17.04.2025	24.00		157,18	151,23	5,95	69,87	56,86	13,01	6,80	4,90	101,93	94,24	7,69	104,19	96,10	8,09		69,80	64,98	5,80	4,90	2,39
18.04.2025	24.00		158,42	153,02	5,40	70,79	57,66	13,13	6,80	4,90	102,54	95,38	7,16	104,89	97,30	7,59		70,72	65,87	5,80	4,90	2,40
19.04.2025	24.00		159,52	154,59	4,93	69,83	57,49	12,34	6,80	4,90	103,06	96,36	6,70	105,39	98,26	7,13		69,76	65,24	5,80	4,90	2,26
20.04.2025	24.00		154,77	149,02	5,75	69,38	56,08	13,30	6,80	4,90	100,26	92,84	7,42	102,49	94,63	7,86		69,31	64,39	5,80	4,90	2,39
21.04.2025	24.00		153,61	148,26	5,35	69,79	56,26	13,53	6,80	4,90	99,40	92,32	7,08	101,58	94,15	7,43		69,70	64,72	5,80	4,90	2,38
22.04.2025	24.00		155,15	149,06	6,09	70,02	56,28	13,74	6,80	4,90	100,52	92,80	7,72	102,80	94,61	8,19		69,95	64,83	5,80	4,90	2,48
<b>Среднее</b>	24.00		150,50	144,45	6,05	70,66	56,23	14,43	6,80	4,90	97,06	89,32	7,73	99,26	91,08	8,18		70,46	65,12	5,80	4,90	2,51
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>4665,45</b>	<b>4478,01</b>	<b>187,44</b>						<b>3008,74</b>	<b>2769,06</b>	<b>239,68</b>	<b>3077,21</b>	<b>2823,60</b>	<b>253,61</b>						<b>77,69</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	141704	134554,00	90042,80	82155,00	92340,70	83910,30		3749,49	28536,00
23.04.2025	146513	139170,00	93145,20	85010,20	95513,70	86821,80		3862,40	29304,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °С**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **77,16 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **253,61 м.куб.**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Ответственный исполнитель: **Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5**

Идентификатор: **1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432**

**ОТПРАВЛЕНО 0,53 Гкал** **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25 10:24 (MSK)** Сертификат 057778b60094b1c9a446732f5ffe743c075

**УТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван Игоревич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25 10:20 (MSK)** Сертификат 02d6306a00d1b1aa9e4ed9aa5dbbc48f8d

Представитель теплоснабжающей организации