

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33946.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 109715**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 17.08.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207218 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | ТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,1729 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0,1182 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,0537 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 54,6 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 21,48 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|----|------|---------|---------|--------------|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | | |
| | | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.03.2025 | 24,00 | | 114,29 | 107,98 | 6,31 | 69,51 | 52,06 | 17,45 | 6,80 | 4,90 | 8,90 | | 8,90 | 9,10 | | 9,10 | | 69,62 | | | | | 2,33 | |
| 24.03.2025 | 24,00 | | 114,45 | 108,92 | 5,53 | 68,89 | 51,82 | 17,07 | 6,80 | 4,90 | 8,16 | | 8,16 | 8,35 | | 8,35 | | 68,57 | | | | | 2,24 | |
| 25.03.2025 | 24,00 | | 114,29 | 108,69 | 5,60 | 68,38 | 51,81 | 16,57 | 6,80 | 4,90 | 8,14 | | 8,14 | 8,32 | | 8,32 | | 68,48 | | | | | 2,19 | |
| 26.03.2025 | 24,00 | | 114,62 | 108,76 | 5,86 | 68,26 | 51,92 | 16,34 | 6,80 | 4,90 | 8,46 | | 8,46 | 8,64 | | 8,64 | | 68,16 | | | | | 2,18 | |
| 27.03.2025 | 24,00 | | 114,08 | 108,19 | 5,89 | 68,21 | 51,62 | 16,59 | 6,80 | 4,90 | 8,49 | | 8,49 | 8,69 | | 8,69 | | 68,27 | | | | | 2,20 | |
| 28.03.2025 | 24,00 | * | 115,60 | 110,10 | 5,50 | 68,21 | 52,23 | 15,98 | 6,80 | 4,90 | 8,17 | | 8,17 | 8,35 | | 8,35 | | 68,41 | | | | | 2,14 | |
| 29.03.2025 | 24,00 | | 117,14 | 111,78 | 5,36 | 68,80 | 53,48 | 15,32 | 6,80 | 4,90 | 8,11 | | 8,11 | 8,27 | | 8,27 | | 68,77 | | | | | 2,08 | |
| 30.03.2025 | 24,00 | * | 117,20 | 110,70 | 6,50 | 67,75 | 53,37 | 14,38 | 6,80 | 4,90 | 9,16 | | 9,16 | 9,35 | | 9,35 | | 68,27 | | | | | 2,04 | |
| 31.03.2025 | 24,00 | * | 117,92 | 112,71 | 5,21 | 68,66 | 54,27 | 14,39 | 6,80 | 4,90 | 7,81 | | 7,81 | 7,98 | | 7,98 | | 68,89 | | | | | 1,98 | |
| 01.04.2025 | 24,00 | * | 118,46 | 112,30 | 6,16 | 67,34 | 53,43 | 13,91 | 6,80 | 4,90 | 8,92 | | 8,92 | 9,10 | | 9,10 | | 67,64 | | | | | 1,98 | |
| 02.04.2025 | 24,00 | | 118,30 | 113,24 | 5,06 | 68,29 | 53,98 | 14,31 | 6,80 | 4,90 | 7,83 | | 7,83 | 8,03 | | 8,03 | | 68,54 | | | | | 1,97 | |
| 03.04.2025 | 24,00 | | 118,06 | 112,06 | 6,00 | 68,46 | 54,21 | 14,25 | 6,80 | 4,90 | 8,75 | | 8,75 | 8,93 | | 8,93 | | 68,78 | | | | | 2,01 | |
| 04.04.2025 | 24,00 | | 114,86 | 109,74 | 5,12 | 67,87 | 52,95 | 14,92 | 6,80 | 4,90 | 7,74 | | 7,74 | 7,92 | | 7,92 | | 67,99 | | | | | 1,99 | |
| 05.04.2025 | 24,00 | * | 114,27 | 107,95 | 6,32 | 68,89 | 52,42 | 16,47 | 6,80 | 4,90 | 8,94 | | 8,94 | 9,11 | | 9,11 | | 69,09 | | | | | 2,22 | |
| 06.04.2025 | 24,00 | * | 116,65 | 109,92 | 6,73 | 70,37 | 53,29 | 17,08 | 6,80 | 4,90 | 9,36 | | 9,36 | 9,55 | | 9,55 | | 70,24 | | | | | 2,35 | |
| 07.04.2025 | 24,00 | * | 116,20 | 111,09 | 5,11 | 70,60 | 53,50 | 17,10 | 6,80 | 4,90 | 7,80 | | 7,80 | 7,99 | | 7,99 | | 70,76 | | | | | 2,26 | |
| 08.04.2025 | 24,00 | * | 115,80 | 109,99 | 5,81 | 71,83 | 54,20 | 17,63 | 6,80 | 4,90 | 8,45 | | 8,45 | 8,64 | | 8,64 | | 71,84 | | | | | 2,36 | |
| 09.04.2025 | 24,00 | * | 116,21 | 110,94 | 5,27 | 72,88 | 55,07 | 17,81 | 6,80 | 4,90 | 7,99 | | 7,99 | 8,17 | | 8,17 | | 72,79 | | | | | 2,36 | |
| 10.04.2025 | 24,00 | * | 115,19 | 109,83 | 5,36 | 72,14 | 53,88 | 18,26 | 6,80 | 4,90 | 7,93 | | 7,93 | 8,11 | | 8,11 | | 71,97 | | | | | 2,39 | |
| 11.04.2025 | 24,00 | * | 115,11 | 109,21 | 5,90 | 71,94 | 53,51 | 18,43 | 6,80 | 4,90 | 8,49 | | 8,49 | 8,71 | | 8,71 | | 72,10 | | | | | 2,44 | |
| 12.04.2025 | 24,00 | | 115,86 | 108,80 | 7,06 | 71,73 | 53,41 | 18,32 | 6,80 | 4,90 | 9,64 | | 9,64 | 9,85 | | 9,85 | | 71,42 | | | | | 2,50 | |
| 13.04.2025 | 24,00 | * | 115,91 | 109,54 | 6,37 | 69,15 | 52,68 | 16,47 | 6,80 | 4,90 | 8,99 | | 8,99 | 9,18 | | 9,18 | | 68,69 | | | | | 2,25 | |
| 14.04.2025 | 24,00 | * | 116,02 | 110,55 | 5,47 | 68,12 | 53,00 | 15,12 | 6,80 | 4,90 | 8,14 | | 8,14 | 8,33 | | 8,33 | | 68,46 | | | | | 2,05 | |
| 15.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.04.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.04.2025 | 24,00 | * | 116,64 | 112,00 | 4,64 | 68,52 | 54,59 | 13,93 | 6,80 | 4,90 | 7,18 | | 7,18 | 7,32 | | 7,32 | | 68,62 | | | | | 1,88 | |
| Среднее | 24,00 | | 115,96 | 110,21 | 5,76 | 69,37 | 53,20 | 16,17 | 6,80 | 4,90 | 8,40 | | 8,40 | 8,58 | | 8,58 | | 69,43 | | | | | 2,18 | |
| Итого | 576,00 | | 2783,13 | 2644,99 | 138,14 | | | | | | 201,55 | | 201,55 | 205,99 | | 205,99 | | | | | | | 52,39 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.03.2025 | 108912 | 102061,00 | 8987,01 | | 9199,79 | | | 2893,90 | 30444,00 |
| 23.04.2025 | 111948 | 104947,00 | 9207,02 | | 9424,67 | | | 2966,23 | 31212,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,24 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **67,07** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **266,05** м.куб.

168 час
 168 м.куб.
 0,58 Гкал

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

Идентификатор: 414f2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203

26.04.25 10:23 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации