

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонтент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42641.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **149080**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	Gmax=	0,054	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)		0,054	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
				т		°C		°C		кгс/см2		кгс/см2		т		м3		м3		м3		м3	
23.03.2025	24,00		70,90	70,90	0,00	70,74	44,85	25,89	5,60	4,30													1,84
24.03.2025	24,00		69,91	69,91	0,00	68,69	43,80	24,89	5,50	4,30													1,74
25.03.2025	24,00		69,89	69,89	0,00	68,24	43,63	24,61	5,50	4,30													1,72
26.03.2025	24,00		70,93	70,92	0,01	68,26	44,09	24,17	5,50	4,20													1,71
27.03.2025	24,00		70,25	70,25	0,00	67,55	43,64	23,91	5,50	4,20													1,68
28.03.2025	24,00		72,58	72,58	0,00	68,21	44,47	23,74	5,70	4,30													1,72
29.03.2025	24,00		74,93	74,93	0,00	68,98	45,73	23,25	5,60	4,20													1,74
30.03.2025	24,00		74,45	74,45	0,00	68,13	45,76	22,37	5,60	4,10													1,67
31.03.2025	24,00		74,81	74,80	0,01	68,00	45,92	22,08	5,60	4,10													1,65
01.04.2025	24,00		75,40	75,40	0,00	68,92	46,58	22,34	5,60	4,10													1,68
02.04.2025	24,00		73,89	73,89	0,00	67,96	45,73	22,23	5,50	4,10													1,64
03.04.2025	24,00		75,71	75,71	0,00	68,56	46,61	21,95	5,60	4,10													1,66
04.04.2025	24,00		72,16	72,16	0,00	67,52	45,29	22,23	5,50	4,10													1,60
05.04.2025	24,00		69,68	69,68	0,00	68,85	44,36	24,49	5,40	4,10													1,71
06.04.2025	24,00		70,18	70,18	0,00	69,72	44,52	25,20	5,50	4,20													1,77
07.04.2025	24,00		71,69	71,69	0,00	71,01	45,38	25,63	5,50	4,20													1,84
08.04.2025	24,00		71,58	71,58	0,00	72,75	46,03	26,72	5,50	4,20													1,91
09.04.2025	24,00		71,54	71,54	0,00	72,68	46,17	26,51	5,50	4,20													1,90
10.04.2025	24,00		70,65	70,65	0,00	72,22	45,29	26,93	5,50	4,20													1,90
11.04.2025	24,00		70,84	70,84	0,00	72,86	45,43	27,43	5,50	4,20													1,94
12.04.2025	24,00		70,18	70,18	0,00	71,87	44,73	27,14	5,40	4,20													1,90
13.04.2025	24,00		72,35	72,34	0,01	69,38	44,48	24,90	5,60	4,20													1,80
14.04.2025	24,00		74,77	74,73	0,04	68,87	45,33	23,54	5,60	4,20													1,76
15.04.2025	24,00		75,25	75,18	0,07	68,13	45,87	22,26	5,60	4,10													1,68
16.04.2025	24,00		76,99	76,90	0,09	68,03	46,59	21,44	5,70	4,10													1,65
17.04.2025	24,00		78,58	78,47	0,11	68,45	47,59	20,86	5,70	4,10													1,64
18.04.2025	24,00		80,97	80,85	0,12	68,78	48,42	20,36	5,80	4,10													1,65
19.04.2025	24,00		83,73	83,58	0,15	70,10	50,38	19,72	5,80	4,00													1,66
20.04.2025	24,00		78,35	78,22	0,13	67,36	47,89	19,47	5,50	3,90													1,53
21.04.2025	24,00		77,43	77,32	0,11	67,79	47,64	20,15	5,60	4,00													1,57
22.04.2025	24,00		78,06	77,98	0,08	69,02	47,75	21,27	5,60	4,00													1,66
Среднее	24,00		73,83	73,80	0,03	69,28	45,80	23,47	5,57	4,15													1,73
Итого	744,00		2288,63	2287,70	0,93																		53,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	114361	114223,00						3201,28	52661,70
23.04.2025	116720	116581,00						3256,63	53429,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,36 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **53,52** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час	Гкал	Ответственный за расчет: Эл.доверенность №9f8b356b-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5	Идентификатор: 414f2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
УТВЕРЖЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович	26.04.25 10:23 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	28.04.25 10:20 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D