

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42641.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **149080**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131909	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)			13,58		
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.03.2025	24,00		167,74	167,74	0,00	70,67	48,55	22,12	5,70	4,30															3,71
24.03.2025	24,00		165,40	165,40	0,00	68,62	47,16	21,46	5,60	4,30															3,55
25.03.2025	24,00		165,34	165,34	0,00	68,17	47,12	21,05	5,60	4,30															3,48
26.03.2025	24,00		167,80	167,65	0,15	68,19	47,51	20,68	5,60	4,20															3,48
27.03.2025	24,00		166,18	166,18	0,00	67,48	46,96	20,52	5,50	4,20															3,41
28.03.2025	24,00		171,63	171,63	0,00	68,14	47,86	20,28	5,70	4,30															3,48
29.03.2025	24,00		177,17	177,17	0,00	68,91	49,19	19,72	5,70	4,20															3,50
30.03.2025	24,00		176,03	176,03	0,00	68,05	48,96	19,09	5,60	4,10															3,36
31.03.2025	24,00		176,86	176,86	0,00	67,92	49,08	18,84	5,70	4,10															3,33
01.04.2025	24,00		178,31	178,31	0,00	68,84	49,68	19,16	5,70	4,10															3,42
02.04.2025	24,00		174,67	174,67	0,00	67,87	48,81	19,06	5,60	4,10															3,33
03.04.2025	24,00		179,01	179,01	0,00	68,47	49,48	18,99	5,70	4,20															3,40
04.04.2025	24,00		170,62	170,62	0,00	67,44	48,02	19,42	5,50	4,10															3,31
05.04.2025	24,00		164,70	164,70	0,00	68,77	47,61	21,16	5,50	4,20															3,49
06.04.2025	24,00		165,83	165,83	0,00	69,64	47,91	21,73	5,50	4,20															3,60
07.04.2025	24,00		169,34	169,34	0,00	70,92	48,76	22,16	5,60	4,20															3,75
08.04.2025	24,00		169,04	169,04	0,00	72,68	49,66	23,02	5,60	4,20															3,89
09.04.2025	24,00		168,89	168,89	0,00	72,61	49,69	22,92	5,60	4,20															3,87
10.04.2025	24,00		166,74	166,74	0,00	72,15	49,00	23,15	5,60	4,20															3,86
11.04.2025	24,00		167,16	167,16	0,00	72,78	49,29	23,49	5,60	4,20															3,93
12.04.2025	24,00		165,57	165,57	0,00	71,80	48,64	23,16	5,50	4,20															3,83
13.04.2025	24,00		170,74	170,65	0,09	69,31	48,29	21,02	5,60	4,20															3,59
14.04.2025	24,00		176,59	176,59	0,00	68,80	48,80	20,00	5,70	4,20															3,53
15.04.2025	24,00		177,82	177,82	0,00	68,04	49,11	18,93	5,70	4,10															3,37
16.04.2025	24,00		181,96	181,96	0,00	67,95	49,61	18,34	5,80	4,20															3,34
17.04.2025	24,00		185,69	185,69	0,00	68,36	50,35	18,01	5,80	4,20															3,35
18.04.2025	24,00		191,40	191,40	0,00	68,68	51,07	17,61	5,90	4,10															3,37
19.04.2025	24,00		197,87	197,87	0,00	70,00	52,83	17,17	5,90	4,00															3,40
20.04.2025	24,00		185,00	185,00	0,00	67,25	49,94	17,31	5,60	4,00															3,20
21.04.2025	24,00		182,86	182,86	0,00	67,69	49,71	17,98	5,60	4,00															3,29
22.04.2025	24,00		184,38	184,38	0,00	68,90	50,30	18,60	5,70	4,10															3,43
Среднее	24,00		174,46	174,45	0,01	69,20	49,00	20,20	5,65	4,17															3,51
Итого	744,00		5408,34	5408,10	0,24																				108,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	194342	196599,00						5545,83	52758,60
23.04.2025	199916	202172,00						5658,35	53526,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,36 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **108,85** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час	Гкал	Ответственный за расчет: Эл.Игорев (от абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	ИДЕНТИФИКАТОР	Идентификатор: 414f2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203
СОТРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5	26.04.25 10:23 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.04.25 10:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D