

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 42, корп. 1, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **42643.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **149007**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>28.07.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 205567</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,2012</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>60,36</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		121,76	121,76	0,00	72,17	48,85	23,32	6,80	4,90													2,84
24.03.2025	24,00		122,88	122,88	0,00	70,59	48,03	22,56	6,80	4,90													2,77
25.03.2025	24,00		119,11	119,11	0,00	79,90	52,48	27,42	6,80	4,90													3,26
26.03.2025	24,00		126,62	126,62	0,00	70,32	48,98	21,34	6,80	4,90													2,70
27.03.2025	24,00		119,58	119,58	0,00	69,63	47,90	21,73	6,80	4,90													2,60
28.03.2025	24,00		122,48	122,48	0,00	68,99	48,00	20,99	6,80	4,90													2,58
29.03.2025	24,00		125,40	125,40	0,00	69,39	48,87	20,52	6,80	4,90													2,58
30.03.2025	24,00		124,92	124,92	0,00	68,77	49,00	19,77	6,80	4,90													2,47
31.03.2025	24,00		125,14	125,14	0,00	68,19	49,14	19,05	6,80	4,90													2,39
01.04.2025	24,00		126,74	126,74	0,00	68,45	49,71	18,74	6,80	4,90													2,38
02.04.2025	24,00		125,32	125,32	0,00	68,43	49,55	18,88	6,80	4,90													2,37
03.04.2025	24,00		126,66	126,66	0,00	68,34	49,80	18,54	6,80	4,90													2,35
04.04.2025	24,00		123,90	123,90	0,00	69,63	49,98	19,65	6,80	4,90													2,44
05.04.2025	24,00		119,07	119,07	0,00	72,19	50,10	22,09	6,80	4,90													2,63
06.04.2025	24,00		120,88	120,88	0,00	73,80	50,94	22,86	6,80	4,90													2,76
07.04.2025	24,00		122,13	122,13	0,00	74,53	50,79	23,74	6,80	4,90													2,90
08.04.2025	24,00		124,02	124,02	0,00	76,79	51,96	24,83	6,80	4,90													3,08
09.04.2025	24,00		123,55	123,55	0,00	75,90	51,52	24,38	6,80	4,90													3,02
10.04.2025	24,00		121,13	121,13	0,00	76,41	51,14	25,27	6,80	4,90													3,06
11.04.2025	24,00		121,34	121,34	0,00	76,22	50,88	25,34	6,80	4,90													3,08
12.04.2025	24,00		119,46	119,46	0,00	75,22	49,95	25,27	6,80	4,90													3,02
13.04.2025	24,00		125,57	125,57	0,00	72,91	50,07	22,84	6,80	4,90													2,87
14.04.2025	24,00		127,54	127,54	0,00	70,07	49,52	20,55	6,80	4,90													2,62
15.04.2025	24,00		127,66	127,66	0,00	70,34	50,58	19,76	6,80	4,90													2,53
16.04.2025	24,00		127,41	127,41	0,00	70,41	51,27	19,14	6,80	4,90													2,44
17.04.2025	24,00		129,63	129,63	0,00	70,24	51,85	18,39	6,80	4,90													2,39
18.04.2025	24,00		129,79	129,79	0,00	71,25	52,91	18,34	6,80	4,90													2,38
19.04.2025	24,00		130,06	130,06	0,00	70,33	53,28	17,05	6,80	4,90													2,22
20.04.2025	24,00		127,82	127,82	0,00	69,86	52,14	17,72	6,80	4,90													2,27
21.04.2025	24,00		127,10	127,10	0,00	70,40	52,03	18,37	6,80	4,90													2,34
22.04.2025	24,00		127,67	127,67	0,00	70,55	51,84	18,71	6,80	4,90													2,39
<b>Среднее</b>	24,00		124,59	124,59	0,00	71,62	50,42	21,20	6,80	4,90													2,64
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3862,34</b>	<b>3862,34</b>	<b>0,00</b>																		<b>81,73</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	89241,7	89019,80						2599,81	26149,00
23.04.2025	93223,4	93001,50						2684,35	26917,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **81,73** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час      Гкал      Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №9f8b356b-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5** (от абонента)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**      Идентификатор: 414F2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203

**УТВЕРЖЕНО**      **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович      **26.04.25 10:23 (MSK)**      Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

**УТВЕРЖЕНО**      **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР      **28.04.25 10:22 (MSK)**      Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации