

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 42, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **42643.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 149094**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	19.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 219181	расходемер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3505	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 105,15	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0
				Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.03.2025	24,00	*	125,12	124,23	0,89	72,21	48,34	23,87	6,80	4,90															3,03
24.03.2025	24,00	*	126,18	125,86	0,32	70,62	47,74	22,88	6,80	4,90															2,90
25.03.2025	24,00	*	122,37	121,57	0,80	79,93	51,76	28,17	6,80	4,90															3,48
26.03.2025	24,00	*	129,89	128,76	1,13	70,37	48,60	21,77	6,80	4,90															2,89
27.03.2025	24,00	*	123,07	121,49	1,58	69,64	47,36	22,28	6,80	4,90															2,82
28.03.2025	24,00	*	125,67	124,85	0,82	69,05	47,57	21,48	6,80	4,90															2,74
29.03.2025	24,00	*	128,33	128,33	0,00	69,46	48,54	20,92	6,80	4,90															2,69
30.03.2025	24,00	*	128,02	127,00	1,02	68,81	48,86	19,95	6,80	4,90															2,60
31.03.2025	24,00	*	128,01	128,01	0,00	68,22	48,91	19,31	6,80	4,90															2,48
01.04.2025	24,00	*	129,63	129,40	0,23	68,49	49,12	19,37	6,80	4,90															2,52
02.04.2025	24,00	*	128,23	128,23	0,00	68,45	49,07	19,38	6,80	4,90															2,49
03.04.2025	24,00	*	129,57	129,57	0,00	68,38	49,42	18,96	6,80	4,90															2,46
04.04.2025	24,00	*	127,05	125,58	1,47	69,68	49,17	20,51	6,80	4,90															2,68
05.04.2025	24,00	*	121,72	121,72	0,00	72,22	49,38	22,84	6,80	4,90															2,78
06.04.2025	24,00	*	123,49	123,49	0,00	73,80	50,16	23,64	6,80	4,90															2,92
07.04.2025	24,00	*	124,93	124,47	0,46	74,59	50,34	24,25	6,80	4,90															3,06
08.04.2025	24,00	*	126,59	126,59	0,00	76,83	51,73	25,10	6,80	4,90															3,18
09.04.2025	24,00	*	126,14	125,90	0,24	75,91	51,32	24,59	6,80	4,90															3,12
10.04.2025	24,00	*	123,71	123,47	0,24	76,42	50,69	25,73	6,80	4,90															3,20
11.04.2025	24,00	*	123,86	123,86	0,00	76,24	50,42	25,82	6,80	4,90															3,20
12.04.2025	24,00	*	122,05	121,84	0,21	75,22	49,56	25,66	6,80	4,90															3,14
13.04.2025	24,00	*	128,11	128,11	0,00	72,92	50,14	22,78	6,80	4,90															2,92
14.04.2025	24,00	*	130,24	130,24	0,00	70,17	49,90	20,27	6,80	4,90															2,64
15.04.2025	24,00	*	130,27	130,27	0,00	70,42	50,75	19,67	6,80	4,90															2,56
16.04.2025	24,00	*	130,04	129,81	0,23	70,50	51,50	19,00	6,80	4,90															2,49
17.04.2025	24,00	*	132,32	132,10	0,22	70,39	52,09	18,30	6,80	4,90															2,44
18.04.2025	24,00	*	132,38	132,38	0,00	71,36	53,32	18,04	6,80	4,90															2,39
19.04.2025	24,00	*	132,92	132,92	0,00	70,38	53,42	16,96	6,80	4,90															2,26
20.04.2025	24,00	*	130,73	130,73	0,00	69,95	52,22	17,73	6,80	4,90															2,32
21.04.2025	24,00	*	130,00	129,66	0,34	70,42	52,14	18,28	6,80	4,90															2,40
22.04.2025	24,00	*	130,70	130,24	0,46	70,63	51,86	18,77	6,80	4,90															2,48
Среднее	24,00		127,46	127,12	0,34	71,67	50,17	21,49	6,80	4,90															2,75
Итого	744,00		3951,34	3940,68	10,66																				85,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	89479,3	90597,10						2620,46	29462,00
23.04.2025	93553,3	94660,40						2708,72	30230,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **85,28** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5**
 Идентификатор: 414F2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203
26.04.25 10:23 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
28.04.25 10:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 Представитель теплоснабжающей организации