Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 52, лит. А** Договор: **41153.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП5** Строит.адрес: Код УУТЭ: **146432**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **09.09.2025** Режим (схема): **ОП: 02;**
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 207740** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,191** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **57,3** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		135,11	135,11	0,00	73,10	50,64	22,46	6,80	4,90												3,04
24.03.2025	24,00		136,02	136,02	0,00	71,47	49,94	21,53	6,80	4,90												2,93
25.03.2025	24,00		131,45	131,45	0,00	80,97	54,40	26,57	6,80	4,90												3,49
26.03.2025	24,00		140,58	140,58	0,00	71,19	50,81	20,38	6,80	4,90												2,87
27.03.2025	24,00		133,02	133,02	0,00	70,46	49,61	20,85	6,80	4,90												2,78
28.03.2025	24,00	*	124,34	124,34	0,00	69,81	49,61	20,20	6,80	4,90												2,52
29.03.2025	24,00		138,53	138,53	0,00	70,28	50,54	19,74	6,80	4,90												2,74
30.03.2025	24,00		137,91	137,91	0,00	69,62	50,56	19,06	6,80	4,90												2,63
31.03.2025	24,00		138,12	138,12	0,00	69,01	50,33	18,68	6,80	4,90												2,58
01.04.2025	24,00		139,79	139,79	0,00	69,31	50,69	18,62	6,80	4,90												2,61
02.04.2025	24,00		138,47	138,47	0,00	69,25	50,51	18,74	6,80	4,90												2,60
03.04.2025	24,00		139,67	139,67	0,00	69,18	50,75	18,43	6,80	4,90												2,58
04.04.2025	24,00		137,04	137,04	0,00	70,50	51,04	19,46	6,80	4,90												2,67
05.04.2025	24,00		132,55	132,55	0,00	73,05	51,58	21,47	6,80	4,90												2,85
06.04.2025	24,00		134,18	134,18	0,00	74,71	52,36	22,35	6,80	4,90												3,00
07.04.2025	24,00		135,19	135,19	0,00	75,55	52,51	23,04	6,80	4,90												3,12
08.04.2025	24,00		137,24	137,24	0,00	77,82	53,68	24,14	6,80	4,90												3,32
09.04.2025	24,00		137,02	137,02	0,00	76,85	53,29	23,56	6,80	4,90												3,23
10.04.2025	24,00		134,57	134,57	0,00	77,36	53,11	24,25	6,80	4,90												3,27
11.04.2025	24,00		134,73	134,73	0,00	77,15	52,68	24,47	6,80	4,90												3,30
12.04.2025	24,00		132,73	132,73	0,00	76,12	51,75	24,37	6,80	4,90												3,24
13.04.2025	24,00		138,36	138,36	0,00	73,85	51,95	21,90	6,80	4,90												3,03
14.04.2025	24,00		140,43	140,43	0,00	71,04	51,11	19,93	6,80	4,90												2,80
15.04.2025	24,00		140,54	140,54	0,00	71,31	51,98	19,33	6,80	4,90												2,72
16.04.2025	24,00		139,95	139,95	0,00	71,43	52,75	18,68	6,80	4,90												2,62
17.04.2025	24,00		142,12	142,12	0,00	71,35	53,31	18,04	6,80	4,90												2,57
18.04.2025	24,00		142,34	142,34	0,00	72,30	54,43	17,87	6,80	4,90												2,55
19.04.2025	24,00		142,90	142,90	0,00	71,25	54,59	16,66	6,80	4,90												2,39
20.04.2025	24,00		140,72	140,72	0,00	70,80	53,38	17,42	6,80	4,90												2,46
21.04.2025	24,00		140,01	140,01	0,00	71,28	53,15	18,13	6,80	4,90												2,54
22.04.2025	24,00		140,54	140,54	0,00	71,52	52,99	18,53	6,80	4,90												2,61
Среднее	24,00		137,30	137,30	0,00	72,54	51,94	20,61	6,80	4,90												2,83
Итого	**744,00**		**4256,17**	**4256,17**	**0,00**																	**87,66**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	99263,4	98966,00						2627,19	29744,00
23.04.2025	103652	103355,00						2717,84	30510,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **87,66** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25** 10:23 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25** 10:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 414f2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203