

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 79, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 79, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37695.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **130707**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2204	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,153	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 45,9	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		74,71	74,25	0,46	69,81	49,76	20,05	6,10	4,40													1,52
24.03.2025	24,00		75,35	74,88	0,47	68,34	48,54	19,80	6,10	4,40													1,51
25.03.2025	24,00		72,79	72,37	0,42	76,43	52,63	23,80	5,60	4,00													1,76
26.03.2025	24,00		77,45	76,90	0,55	68,20	49,43	18,77	6,20	4,40													1,48
27.03.2025	24,00		73,12	72,60	0,52	67,47	48,12	19,35	6,10	4,50													1,44
28.03.2025	24,00		74,49	73,95	0,54	66,79	48,02	18,77	6,10	4,40													1,42
29.03.2025	24,00		76,18	75,64	0,54	67,27	49,01	18,26	6,10	4,40													1,42
30.03.2025	24,00		75,99	75,45	0,54	66,86	49,27	17,59	6,00	4,30													1,36
31.03.2025	24,00		76,05	75,51	0,54	66,22	49,01	17,21	6,10	4,40													1,34
01.04.2025	24,00		76,96	76,42	0,54	66,37	49,24	17,13	6,10	4,40													1,35
02.04.2025	24,00		76,38	75,86	0,52	66,34	49,08	17,26	6,10	4,40													1,34
03.04.2025	24,00		77,06	76,55	0,51	66,34	49,39	16,95	6,10	4,40													1,33
04.04.2025	24,00		75,67	75,19	0,48	67,22	49,80	17,42	6,10	4,40													1,34
05.04.2025	24,00		73,18	72,71	0,47	69,26	49,96	19,30	6,00	4,50													1,44
06.04.2025	24,00		73,95	73,46	0,49	71,23	50,51	20,72	6,00	4,50													1,56
07.04.2025	24,00		74,49	74,01	0,48	71,77	50,50	21,27	6,00	4,40													1,61
08.04.2025	24,00		75,32	74,83	0,49	73,99	51,77	22,22	6,10	4,40													1,70
09.04.2025	24,00		75,42	74,91	0,51	73,30	51,49	21,81	6,10	4,40													1,67
10.04.2025	24,00		74,09	73,59	0,50	73,60	51,10	22,50	6,10	4,50													1,69
11.04.2025	24,00		74,13	73,62	0,51	73,48	50,98	22,50	6,10	4,50													1,69
12.04.2025	24,00		73,04	72,52	0,52	72,62	50,09	22,53	6,00	4,50													1,67
13.04.2025	24,00		75,98	75,42	0,56	70,96	50,32	20,64	6,10	4,40													1,60
14.04.2025	24,00		77,07	76,48	0,59	67,99	49,42	18,57	6,10	4,40													1,46
15.04.2025	24,00		77,26	76,68	0,58	68,43	50,95	17,48	6,10	4,30													1,38
16.04.2025	24,00		76,82	76,22	0,60	68,54	51,49	17,05	6,10	4,40													1,34
17.04.2025	24,00		78,03	77,43	0,60	68,45	51,99	16,46	6,20	4,40													1,32
18.04.2025	24,00		78,26	77,66	0,60	69,42	52,77	16,65	6,20	4,40													1,34
19.04.2025	24,00		78,78	78,17	0,61	68,60	53,46	15,14	6,20	4,30													1,23
20.04.2025	24,00		77,66	77,05	0,61	67,80	52,29	15,51	6,10	4,40													1,24
21.04.2025	24,00		77,31	76,71	0,60	68,59	52,06	16,53	6,10	4,40													1,31
22.04.2025	24,00		77,58	76,97	0,61	68,53	51,46	17,07	6,20	4,40													1,36
Среднее	24,00		75,82	75,29	0,53	69,36	50,45	18,91	6,08	4,40													1,46
Итого	744,00		2350,57	2334,01	16,56																		45,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	8937,35	8929,54						268,67	4378,49
23.04.2025	11361,2	11336,40						315,40	5146,49

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **45,22** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОТРУДНИЧЕСТВО
 УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b-ef8d-442b-8c53-e151425cda5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: Эл.доверенность №9f8b356b-ef8d-442b-8c53-e151425cda5

Идентификатор: 414f2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203

26.04.25 10:23 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D