

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление 109728**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2069</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-хв)-M2*(h2-хв)	лето: Qгвс=M3*(h3-хв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,155</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>46,5</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025**

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00		65,80	65,23	0,57	70,73	46,32	24,41	6,20	4,30												1,63
24.03.2025	24,00		66,27	65,69	0,58	69,21	45,73	23,48	6,20	4,30												1,58
25.03.2025	24,00		64,21	63,70	0,51	77,54	49,41	28,13	5,70	3,80												1,83
26.03.2025	24,00		69,19	68,60	0,59	69,04	46,83	22,21	6,40	4,30												1,57
27.03.2025	24,00		65,32	64,75	0,57	68,31	45,70	22,61	6,20	4,40												1,50
28.03.2025	24,00		66,56	65,98	0,58	67,61	45,67	21,94	6,20	4,30												1,49
29.03.2025	24,00		68,04	67,45	0,59	68,08	46,47	21,61	6,20	4,20												1,50
30.03.2025	24,00		67,84	67,25	0,59	67,64	46,39	21,25	6,20	4,20												1,47
31.03.2025	24,00		67,90	67,31	0,59	66,96	46,31	20,65	6,20	4,20												1,43
01.04.2025	24,00		68,70	68,10	0,60	67,12	46,59	20,53	6,30	4,20												1,44
02.04.2025	24,00		68,14	67,54	0,60	67,08	46,43	20,65	6,20	4,20												1,44
03.04.2025	24,00		68,73	68,14	0,59	67,06	46,69	20,37	6,30	4,20												1,43
04.04.2025	24,00		67,51	66,93	0,58	68,00	46,72	21,28	6,20	4,20												1,46
05.04.2025	24,00		65,28	64,73	0,55	70,17	46,65	23,52	6,20	4,30												1,56
06.04.2025	24,00		66,00	65,45	0,55	72,13	47,41	24,72	6,20	4,30												1,66
07.04.2025	24,00		66,47	65,91	0,56	72,66	47,70	24,96	6,20	4,20												1,69
08.04.2025	24,00		67,32	66,76	0,56	74,93	48,74	26,19	6,20	4,20												1,79
09.04.2025	24,00		67,41	66,84	0,57	74,17	48,46	25,71	6,30	4,30												1,76
10.04.2025	24,00		66,19	65,64	0,55	74,53	48,09	26,44	6,20	4,30												1,78
11.04.2025	24,00		66,23	65,68	0,55	74,40	48,00	26,40	6,20	4,30												1,78
12.04.2025	24,00		65,28	64,72	0,56	73,54	47,08	26,46	6,20	4,30												1,75
13.04.2025	24,00		67,92	67,33	0,59	71,76	47,41	24,35	6,20	4,20												1,68
14.04.2025	24,00		68,90	68,29	0,61	68,71	46,68	22,03	6,30	4,20												1,55
15.04.2025	24,00		69,09	68,48	0,61	69,13	47,47	21,66	6,20	4,20												1,53
16.04.2025	24,00		68,67	68,07	0,60	69,23	47,92	21,31	6,30	4,20												1,49
17.04.2025	24,00		69,79	69,17	0,62	69,12	48,56	20,56	6,40	4,20												1,47
18.04.2025	24,00		69,98	69,37	0,61	70,10	49,36	20,74	6,30	4,20												1,48
19.04.2025	24,00		70,39	69,77	0,62	69,27	49,83	19,44	6,30	4,20												1,40
20.04.2025	24,00		69,39	68,77	0,62	68,53	48,86	19,67	6,30	4,20												1,40
21.04.2025	24,00		69,09	68,47	0,62	69,27	49,02	20,25	6,30	4,20												1,43
22.04.2025	24,00		69,33	68,72	0,61	69,18	48,60	20,58	6,30	4,20												1,46
<b>Среднее</b>	24,00		67,64	67,06	0,58	70,17	47,45	22,71	6,23	4,23												1,56
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2096,94</b>	<b>2078,84</b>	<b>18,10</b>																	<b>48,43</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	11174,4	9917,38						362,66	4137,65
23.04.2025	13335,9	12060,20						412,69	4905,65

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °С**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **48,43** Гкал  
 Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал  
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный сотрудник ООО ЭНЕРЖИ (от Абонента)

Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5

**26.04.25 10:24 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**28.04.25 10:20 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации