

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 98, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **24182.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 67730**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.11.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 8987	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,31	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 93	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 36,48 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4		
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2025	24,00	*	105,73	93,48	12,25	72,10	43,65	28,45	5,80	3,90	14,79			14,79	15,12		15,12		70,34			4,90	3,55	
24.03.2025	24,00	*	107,15	94,21	12,94	70,47	43,38	27,09	5,80	3,90	15,52			15,52	15,86		15,86		68,81			4,90	3,47	
25.03.2025	24,00	*	97,26	85,94	11,32	79,03	46,27	32,76	5,80	3,90	13,71			13,71	14,08		14,08		76,29			4,90	3,71	
26.03.2025	24,00	*	107,55	94,37	13,18	70,35	44,29	26,06	5,80	3,90	15,80			15,80	16,15		16,15		68,91			4,90	3,39	
27.03.2025	24,00	*	102,59	91,38	11,21	69,50	43,05	26,45	5,80	3,90	13,81			13,81	14,10		14,10		67,59			4,90	3,20	
28.03.2025	24,00	*	103,97	92,59	11,38	69,05	43,27	25,78	5,80	3,90	14,01			14,01	14,30		14,30		67,58			4,90	3,18	
29.03.2025	24,00	*	107,42	93,84	13,58	69,52	44,38	25,14	5,80	3,90	16,26			16,26	16,61		16,61		68,15			4,90	3,31	
30.03.2025	24,00	*	109,63	93,22	16,41	68,81	44,59	24,22	5,80	3,90	19,19			19,19	19,59		19,59		67,53			4,90	3,39	
31.03.2025	24,00	*	109,62	92,94	16,68	68,23	44,46	23,77	5,80	3,90	19,46			19,46	19,86		19,86		66,84			4,90	3,35	
01.04.2025	24,00	*	101,57	94,76	6,81	68,71	44,79	23,92	5,80	3,90	9,63			9,63	9,84		9,84		67,66			4,90	2,74	
02.04.2025	24,00	*	104,24	94,29	9,95	68,63	44,42	24,21	5,80	3,90	12,98			12,98	13,25		13,25		67,12			4,90	2,97	
03.04.2025	24,00	*	104,51	94,84	9,67	68,62	44,61	24,01	5,80	3,90	12,70			12,70	12,97		12,97		67,23			4,90	2,94	
04.04.2025	24,00	*	103,77	93,66	10,11	69,84	44,63	25,21	5,80	3,90	13,18			13,18	13,47		13,47		68,65			4,90	3,07	
05.04.2025	24,00	*	102,79	91,96	10,83	72,38	44,41	27,97	5,80	3,90	13,81			13,81	14,12		14,12		71,05			4,90	3,36	
06.04.2025	24,00	*	104,70	92,55	12,15	73,82	44,51	29,31	5,80	3,90	15,05			15,05	15,41		15,41		72,16			4,90	3,61	
07.04.2025	24,00	*	102,91	92,72	10,19	74,87	45,01	29,86	5,80	3,90	12,98			12,98	13,30		13,30		73,37			4,90	3,54	
08.04.2025	24,00	*	103,95	93,61	10,34	77,03	46,08	30,95	5,80	3,90	13,16			13,16	13,50		13,50		75,41			4,90	3,70	
09.04.2025	24,00	*	104,39	93,51	10,88	76,07	45,80	30,27	5,80	3,90	13,54			13,54	13,88		13,88		74,36			4,90	3,66	
10.04.2025	24,00	*	103,10	91,77	11,33	76,56	45,43	31,13	5,80	3,90	13,06			13,06	13,39		13,39		74,81			4,90	3,73	
11.04.2025	24,00	*	103,65	91,59	12,06	76,42	45,32	31,10	5,80	3,90	13,48			13,48	13,82		13,82		74,47			4,90	3,78	
12.04.2025	24,00	*	101,39	90,44	10,95	75,21	44,67	30,54	5,80	3,90	12,19			12,19	12,49		12,49		73,33			4,90	3,59	
13.04.2025	24,00	*	106,15	92,46	13,69	72,98	45,07	27,91	5,80	3,90	14,98			14,98	15,33		15,33		71,13			4,90	3,58	
14.04.2025	24,00	*	107,08	93,35	13,73	70,52	45,16	25,36	5,80	3,90	14,83			14,83	15,16		15,16		69,60			4,90	3,34	
15.04.2025	24,00	*	105,52	92,86	12,66	70,67	46,31	24,36	5,80	3,90	13,64			13,64	13,94		13,94		69,40			4,90	3,16	
16.04.2025	24,00	*	104,83	92,02	12,81	70,89	46,87	24,02	5,80	3,90	13,49			13,49	13,79		13,79		69,52			4,90	3,12	
17.04.2025	24,00	*	104,82	92,93	11,89	70,74	47,14	23,60	5,80	3,90	12,31			12,31	12,59		12,59		69,83			4,90	3,04	
18.04.2025	24,00	*	105,76	92,90	12,86	71,66	47,84	23,82	5,80	3,90	13,12			13,12	13,42		13,42		70,39			4,90	3,14	
19.04.2025	24,00	*	106,12	93,38	12,74	70,72	48,75	21,97	5,80	3,90	12,88			12,88	13,16		13,16		69,57			4,90	2,96	
20.04.2025	24,00	*	105,45	92,19	13,26	70,26	46,71	23,55	5,80	3,90	13,18			13,18	13,47		13,47		69,24			4,90	3,11	
21.04.2025	24,00	*	104,30	91,78	12,52	70,60	46,56	24,04	5,80	3,90	12,34			12,34	12,61		12,61		69,14			4,90	3,09	
22.04.2025																								
Среднее	24,00		104,73	92,72	12,01	71,81	45,25	26,56	5,80	3,90	13,97			13,97	14,29		14,29		70,32			4,90	3,33	
Итого	720,00		3141,92	2781,54	360,38						419,08			419,08	428,58		428,58						99,78	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2025	45342,4	40372,80	5691,64		5830,47			1794,68	11214,70
22.04.2025	48378,6	43060,90	6095,94		6243,95			1919,33	11910,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **102,06** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **442,87** м.куб.

24 час **3,33** Гкал
 24 куб.м **14,29** куб.м
 документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО Энергия (от Абонента)
 Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432
26.04.25 10:24 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
28.04.25 10:20 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 Представитель теплоснабжающей организации