

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Источник:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$		лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																					Общее теплотптр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)														Qобщ.
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	т	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.03.25	24,00	-	124,66	102,28	22,37	70,80	37,03	33,77	0,49	0,39	21,83	-	21,83	22,23	-	22,23	-	62,49	-	0,44	-	5,04
24.03.25	24,00	-	125,85	103,70	22,16	69,27	36,77	32,50	0,49	0,39	21,52	-	21,52	21,91	-	21,91	-	62,67	-	0,44	-	4,91
25.03.25	24,00	-	105,84	100,04	5,80	77,27	39,93	37,35	0,49	0,39	4,77	-	4,77	4,88	-	4,88	-	70,57	-	0,44	-	4,18
26.03.25	24,00	-	123,95	108,19	15,76	68,98	38,14	30,84	0,49	0,39	14,68	-	14,68	14,94	-	14,94	-	61,08	-	0,44	-	4,43
27.03.25	24,00	-	110,10	89,76	20,34	68,14	34,75	33,40	0,49	0,39	19,29	-	19,29	19,63	-	19,63	-	61,95	-	0,44	-	4,38
28.03.25	24,00	-	112,53	90,73	21,80	67,59	34,62	32,97	0,49	0,39	20,63	-	20,63	21,01	-	21,01	-	62,12	-	0,44	-	4,47
29.03.25	24,00	-	115,95	94,59	21,36	68,05	35,70	32,35	0,49	0,39	20,47	-	20,47	20,85	-	20,85	-	62,56	-	0,44	-	4,51
30.03.25	24,00	-	117,57	92,11	25,46	67,51	36,23	31,28	0,49	0,39	24,75	-	24,75	25,16	-	25,16	-	59,42	-	0,44	-	4,60
31.03.25	24,00	-	116,80	94,88	21,91	66,89	36,25	30,64	0,49	0,39	21,15	-	21,15	21,52	-	21,52	-	61,11	-	0,44	-	4,37
01.04.25	24,00	-	116,91	96,49	20,42	67,18	36,57	30,60	0,49	0,39	19,57	-	19,57	19,93	-	19,93	-	62,31	-	0,44	-	4,33
02.04.25	24,00	-	114,44	93,61	20,83	67,11	36,07	31,04	0,49	0,39	19,88	-	19,88	20,23	-	20,23	-	61,39	-	0,44	-	4,30
03.04.25	24,00	-	117,13	97,21	19,92	67,08	36,50	30,58	0,49	0,39	18,73	-	18,73	19,07	-	19,07	-	62,73	-	0,44	-	4,31
04.04.25	24,00	-	115,16	94,92	20,23	68,22	36,10	32,11	0,49	0,39	19,02	-	19,02	19,38	-	19,38	-	63,68	-	0,44	-	4,43
05.04.25	24,00	-	111,23	88,03	23,19	70,45	35,06	35,39	0,49	0,39	22,01	-	22,01	22,42	-	22,42	-	63,19	-	0,44	-	4,75
06.04.25	24,00	-	110,80	85,73	25,07	72,17	35,16	37,02	0,49	0,39	24,08	-	24,08	24,51	-	24,51	-	61,62	-	0,44	-	4,98
07.04.25	24,00	-	112,53	93,09	19,44	72,89	35,76	37,13	0,49	0,39	18,28	-	18,28	18,67	-	18,67	-	67,83	-	0,44	-	4,88
08.04.25	24,00	-	115,02	95,34	19,68	75,11	36,79	38,32	0,49	0,39	18,59	-	18,59	19,01	-	19,01	-	69,53	-	0,44	-	5,13
09.04.25	24,00	-	112,30	92,31	20,00	74,22	36,17	38,05	0,49	0,39	18,75	-	18,75	19,15	-	19,15	-	68,20	-	0,44	-	5,00
10.04.25	24,00	-	126,35	107,75	18,61	74,86	38,01	36,85	0,49	0,39	18,14	-	18,14	18,56	-	18,56	-	71,43	-	0,44	-	5,37
11.04.25	24,00	-	163,38	144,56	18,82	75,00	42,29	32,71	0,49	0,39	18,38	-	18,38	18,84	-	18,84	-	73,74	-	0,44	-	6,14
12.04.25	24,00	-	160,47	140,16	20,32	74,01	41,57	32,44	0,49	0,39	19,77	-	19,77	20,23	-	20,23	-	71,33	-	0,44	-	6,05
13.04.25	24,00	-	165,35	143,09	22,27	72,07	42,27	29,81	0,49	0,39	21,82	-	21,82	22,29	-	22,29	-	68,51	-	0,44	-	5,87
14.04.25	24,00	-	155,57	136,34	19,23	69,13	41,04	28,09	0,49	0,39	18,58	-	18,58	18,97	-	18,97	-	66,96	-	0,44	-	5,16
15.04.25	24,00	-	148,40	127,46	20,94	69,40	41,27	28,13	0,49	0,39	20,19	-	20,19	20,60	-	20,60	-	65,55	-	0,44	-	5,04
16.04.25	24,00	-	146,03	127,18	18,85	69,48	41,52	27,96	0,49	0,39	18,20	-	18,20	18,58	-	18,58	-	66,90	-	0,44	-	4,87
17.04.25	24,00	-	145,08	126,14	18,94	69,40	41,77	27,63	0,49	0,39	18,19	-	18,19	18,56	-	18,56	-	66,51	-	0,44	-	4,80
18.04.25	24,00	-	145,86	127,09	18,77	70,34	42,38	27,96	0,49	0,39	18,05	-	18,05	18,43	-	18,43	-	67,70	-	0,44	-	4,88
19.04.25	24,00	-	145,81	125,69	20,13	69,39	42,96	26,43	0,49	0,39	19,41	-	19,41	19,81	-	19,81	-	66,45	-	0,44	-	4,72
20.04.25	24,00	-	136,07	115,13	20,94	68,86	40,40	28,46	0,49	0,39	20,08	-	20,08	20,47	-	20,47	-	64,67	-	0,44	-	4,72
21.04.25	24,00	-	134,37	115,73	18,64	69,40	40,12	29,28	0,49	0,39	17,67	-	17,67	18,03	-	18,03	-	65,95	-	0,44	-	4,68
22.04.25	24,00	-	134,32	115,30	19,01	69,50	39,69	29,81	0,49	0,39	17,84	-	17,84	18,19	-	18,19	-	65,65	-	0,44	-	4,76
Среднее	24,00	-	128,58	108,54	20,04	70,31	38,35	31,96	0,49	0,39	19,17	-	19,17	19,55	-	19,55	-	65,35	-	0,44	0,00	4,84
Итого	744,00	-	3985,84	3364,62	621,22	-	-	-	-	-	594,30	-	594,30	606,04	-	606,04	-	-	-	-	-	150,08

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.25							-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Представитель теплоснабжающей организации
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / **26.04.25 10:24 (MSK)**
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН** **28.04.25 10:20 (MSK)**
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D