

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207928 Подающ.тр.(М1): № 517953 Обратн.тр.(М2): № 515770 Тр. ГВС(М3): № 252419 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 32 С1 Расходомер: Расходомер:	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,12 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Часовые и суточные архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 36036Г Термопреобр.: КТСП-Н № 36036Х Термопреобр.: ТСП-Н № 3998 Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 2.82 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	99,87	83,23	16,64	72,37	42,09	30,28	0,69	0,49	29,42	-	29,42	30,13	-	30,13	-	72,17	-	-	-	3,73
24.03.25	24,00	-	98,73	84,01	14,72	70,78	41,63	29,15	0,69	0,49	27,78	-	27,78	28,41	-	28,41	-	70,55	-	-	-	3,49
25.03.25	24,00	-	61,58	59,12	2,46	77,86	42,20	35,66	0,69	0,49	5,79	-	5,79	5,94	-	5,94	-	76,78	-	-	-	2,30
26.03.25	24,00	-	93,59	81,82	11,77	70,52	41,85	28,67	0,69	0,49	19,77	-	19,77	20,21	-	20,21	-	70,04	-	-	-	3,18
27.03.25	24,00	-	98,28	82,89	15,39	69,69	41,41	28,28	0,69	0,49	28,86	-	28,86	29,49	-	29,49	-	69,54	-	-	-	3,42
28.03.25	24,00	-	100,12	85,05	15,07	69,40	41,73	27,67	0,69	0,49	28,96	-	28,96	29,62	-	29,62	-	69,34	-	-	-	3,40
29.03.25	24,00	-	101,79	86,55	15,24	69,87	42,87	27,00	0,69	0,49	29,50	-	29,50	30,18	-	30,18	-	69,86	-	-	-	3,40
30.03.25	24,00	-	103,51	85,91	17,60	69,07	42,81	26,26	0,69	0,49	31,74	-	31,74	32,47	-	32,47	-	69,06	-	-	-	3,47
31.03.25	24,00	-	100,19	86,16	14,03	68,49	42,64	25,85	0,69	0,49	28,35	-	28,35	28,96	-	28,96	-	68,41	-	-	-	3,19
01.04.25	24,00	-	101,30	86,99	14,31	68,83	42,78	26,05	0,69	0,49	28,82	-	28,82	29,44	-	29,44	-	68,78	-	-	-	3,25
02.04.25	24,00	-	100,39	86,58	13,81	68,72	42,37	26,35	0,69	0,49	28,23	-	28,23	28,84	-	28,84	-	68,65	-	-	-	3,23
03.04.25	24,00	-	100,65	87,09	13,56	68,71	42,59	26,12	0,69	0,49	28,07	-	28,07	28,69	-	28,69	-	68,64	-	-	-	3,21
04.04.25	24,00	-	99,29	85,51	13,78	70,10	42,37	27,73	0,69	0,49	28,01	-	28,01	28,65	-	28,65	-	70,12	-	-	-	3,34
05.04.25	24,00	-	96,11	82,77	13,34	72,68	42,26	30,42	0,69	0,49	27,02	-	27,02	27,66	-	27,66	-	72,75	-	-	-	3,49
06.04.25	24,00	-	96,22	81,24	14,98	73,89	42,17	31,72	0,69	0,49	26,33	-	26,33	27,00	-	27,00	-	73,75	-	-	-	3,69
07.04.25	24,00	-	95,09	82,23	12,86	75,04	42,79	32,25	0,69	0,49	24,57	-	24,57	25,18	-	25,18	-	74,99	-	-	-	3,62
08.04.25	24,00	-	96,17	83,29	12,88	77,13	44,00	33,13	0,69	0,49	24,50	-	24,50	25,17	-	25,17	-	77,02	-	-	-	3,76
09.04.25	24,00	-	95,74	82,95	12,79	76,09	43,63	32,46	0,69	0,49	24,20	-	24,20	24,84	-	24,84	-	75,94	-	-	-	3,67
10.04.25	24,00	-	94,90	81,49	13,41	76,64	43,02	33,62	0,69	0,49	24,43	-	24,43	25,09	-	25,09	-	76,52	-	-	-	3,77
11.04.25	24,00	-	94,84	81,66	13,18	76,49	43,02	33,47	0,69	0,49	24,35	-	24,35	25,00	-	25,00	-	76,33	-	-	-	3,74
12.04.25	24,00	-	92,82	80,46	12,36	75,25	42,38	32,87	0,69	0,49	23,42	-	23,42	24,03	-	24,03	-	74,96	-	-	-	3,58
13.04.25	24,00	-	98,45	83,60	14,85	72,79	42,95	29,84	0,69	0,49	26,37	-	26,37	27,01	-	27,01	-	72,44	-	-	-	3,58
14.04.25	24,00	-	99,49	85,29	14,20	70,69	42,93	27,76	0,69	0,49	25,98	-	25,98	26,56	-	26,56	-	70,68	-	-	-	3,37
15.04.25	24,00	-	97,92	85,54	12,38	70,78	43,64	27,14	0,69	0,49	24,21	-	24,21	24,76	-	24,76	-	70,73	-	-	-	3,20
16.04.25	24,00	-	98,84	85,00	13,84	70,87	43,80	27,07	0,69	0,49	25,43	-	25,43	26,02	-	26,02	-	70,84	-	-	-	3,28
17.04.25	24,00	-	100,25	86,20	14,05	70,94	44,19	26,75	0,69	0,49	25,82	-	25,82	26,42	-	26,42	-	70,93	-	-	-	3,30
18.04.25	24,00	-	98,55	86,50	12,05	71,75	44,73	27,02	0,69	0,49	23,90	-	23,90	24,46	-	24,46	-	71,67	-	-	-	3,20
19.04.25	24,00	-	100,03	86,92	13,11	70,68	45,14	25,54	0,69	0,49	25,08	-	25,08	25,65	-	25,65	-	70,61	-	-	-	3,15
20.04.25	24,00	-	100,86	85,73	15,13	70,43	43,22	27,21	0,69	0,49	26,88	-	26,88	27,49	-	27,49	-	70,49	-	-	-	3,40
21.04.25	24,00	-	98,28	85,31	12,97	70,57	42,95	27,62	0,69	0,49	24,68	-	24,68	25,23	-	25,23	-	70,36	-	-	-	3,27
22.04.25	24,00	-	96,99	84,42	12,57	71,09	42,89	28,20	0,69	0,49	24,20	-	24,20	24,77	-	24,77	-	71,07	-	-	-	3,28
Среднее	24,00	-	97,12	83,60	13,53	71,88	42,87	29,01	0,69	0,49	25,63	-	25,63	26,24	-	26,24	-	71,74	-	-	0,00	3,39
Итого	744,00	-	3010,84	2591,51	419,33	-	-	-	-	-	794,67	-	794,67	813,37	-	813,37	-	-	-	-	-	104,94

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____ / _____
 Гкал м3
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25 10:24 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **28.04.25 10:20 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР