

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025  
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №219451 Подающ.тр.(M1): № 531285 Обратн.тр.(M2): № 550679 Тр. ГВС(M3): № 521621 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	PRЭМ 40 B1 PRЭМ 40 B1 PRЭМ 32 B1	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 18203Г Термопреобр.: КТСП-Н № 18203Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4296 Термопреобр.: Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 2.82 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
---	---	--	---	--	---	---	------------------

Расчетный алгоритм: Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=
--	---	---	--------------------------	----------------

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплотопр-е	
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.03.25	24,00	-	170,25	158,61	11,64	72,59	52,04	20,55	0,69	0,49	75,69	-	75,69	77,50	-	77,50	-	72,76	-	-	-	-	4,11
24.03.25	24,00	-	170,63	160,17	10,46	70,99	51,20	19,79	0,69	0,49	75,48	-	75,48	77,23	-	77,23	-	71,17	-	-	-	-	3,92
25.03.25	24,00	-	98,08	96,91	1,17	77,90	50,57	27,33	0,69	0,49	20,36	-	20,36	20,91	-	20,91	-	77,54	-	-	-	-	2,73
26.03.25	24,00	-	149,64	138,01	11,63	70,60	49,54	21,06	0,69	0,49	47,58	-	47,58	48,65	-	48,65	-	70,45	-	-	-	-	3,73
27.03.25	24,00	-	168,44	157,74	10,70	69,89	50,81	19,08	0,69	0,49	74,80	-	74,80	76,51	-	76,51	-	70,07	-	-	-	-	3,76
28.03.25	24,00	-	171,72	161,05	10,67	69,54	50,92	18,62	0,69	0,49	76,32	-	76,32	78,00	-	78,00	-	69,73	-	-	-	-	3,75
29.03.25	24,00	-	173,81	164,06	9,75	69,98	51,81	18,17	0,69	0,49	76,75	-	76,75	78,49	-	78,49	-	70,18	-	-	-	-	3,67
30.03.25	24,00	-	174,16	162,51	11,65	69,19	51,50	17,69	0,69	0,49	77,59	-	77,59	79,31	-	79,31	-	69,40	-	-	-	-	3,69
31.03.25	24,00	-	172,13	163,44	8,69	68,62	51,30	17,32	0,69	0,49	75,84	-	75,84	77,53	-	77,53	-	68,81	-	-	-	-	3,43
01.04.25	24,00	-	175,11	164,04	11,07	68,96	51,48	17,48	0,69	0,49	78,40	-	78,40	80,12	-	80,12	-	69,17	-	-	-	-	3,64
02.04.25	24,00	-	134,95	130,50	4,45	68,56	49,91	18,65	0,69	0,49	64,42	-	64,42	65,77	-	65,77	-	67,18	-	-	-	-	2,75
03.04.25	24,00	-	176,38	165,02	11,36	68,84	51,29	17,55	0,69	0,49	78,38	-	78,38	80,09	-	80,09	-	69,02	-	-	-	-	3,68
04.04.25	24,00	-	173,95	162,16	11,79	70,23	51,72	18,51	0,69	0,49	77,43	-	77,43	79,19	-	79,19	-	70,44	-	-	-	-	3,84
05.04.25	24,00	-	168,50	157,30	11,20	72,82	52,15	20,67	0,69	0,49	74,98	-	74,98	76,81	-	76,81	-	73,05	-	-	-	-	4,07
06.04.25	24,00	-	171,30	158,33	12,97	74,13	52,92	21,21	0,69	0,49	77,07	-	77,07	79,01	-	79,01	-	74,32	-	-	-	-	4,33
07.04.25	24,00	-	172,20	160,07	12,13	75,23	53,68	21,55	0,69	0,49	77,19	-	77,19	79,16	-	79,16	-	75,43	-	-	-	-	4,37
08.04.25	24,00	-	174,14	162,84	11,30	77,37	55,14	22,23	0,69	0,49	77,77	-	77,77	79,88	-	79,88	-	77,56	-	-	-	-	4,50
09.04.25	24,00	-	174,40	162,29	12,11	76,36	54,64	21,72	0,69	0,49	78,39	-	78,39	80,47	-	80,47	-	76,57	-	-	-	-	4,46
10.04.25	24,00	-	171,23	160,11	11,12	76,88	54,51	22,37	0,69	0,49	76,76	-	76,76	78,84	-	78,84	-	77,07	-	-	-	-	4,44
11.04.25	24,00	-	170,63	160,52	10,11	76,72	54,38	22,34	0,69	0,49	76,10	-	76,10	78,13	-	78,13	-	76,91	-	-	-	-	4,37
12.04.25	24,00	-	168,67	157,87	10,80	75,52	53,41	22,11	0,69	0,49	75,63	-	75,63	77,57	-	77,57	-	75,70	-	-	-	-	4,31
13.04.25	24,00	-	176,59	163,07	13,52	73,05	53,14	19,91	0,69	0,49	80,09	-	80,09	82,09	-	82,09	-	73,19	-	-	-	-	4,24
14.04.25	24,00	-	177,26	166,87	10,39	70,81	52,36	18,45	0,69	0,49	79,31	-	79,31	81,13	-	81,13	-	71,02	-	-	-	-	3,82
15.04.25	24,00	-	177,75	166,70	11,05	70,93	53,01	17,92	0,69	0,49	79,86	-	79,86	81,70	-	81,70	-	71,13	-	-	-	-	3,78
16.04.25	24,00	-	176,92	165,90	11,02	71,00	53,23	17,77	0,69	0,49	79,53	-	79,53	81,39	-	81,39	-	71,20	-	-	-	-	3,74
17.04.25	24,00	-	179,16	168,39	10,77	71,05	53,43	17,62	0,69	0,49	80,39	-	80,39	82,27	-	82,27	-	71,25	-	-	-	-	3,74
18.04.25	24,00	-	178,64	169,67	8,97	71,88	54,26	17,62	0,69	0,49	79,40	-	79,40	81,26	-	81,26	-	72,08	-	-	-	-	3,64
19.04.25	24,00	-	180,95	170,16	10,79	70,81	54,19	16,62	0,69	0,49	81,23	-	81,23	83,10	-	83,10	-	71,01	-	-	-	-	3,60
20.04.25	24,00	-	178,77	168,27	10,50	70,53	52,87	17,66	0,69	0,49	80,17	-	80,17	81,98	-	81,98	-	70,75	-	-	-	-	3,72
21.04.25	24,00	-	177,68	167,99	9,69	70,75	52,91	17,84	0,69	0,49	79,27	-	79,27	81,12	-	81,12	-	70,93	-	-	-	-	3,69
22.04.25	24,00	-	178,08	167,78	10,30	71,21	52,86	18,35	0,69	0,49	79,80	-	79,80	81,66	-	81,66	-	71,41	-	-	-	-	3,82
Среднее	24,00	-	169,75	159,30	10,44	72,03	52,49	19,54	0,69	0,49	74,58	-	74,58	76,35	-	76,35	-	72,15	-	-	-	0,00	3,85
Итого	744,00	-	5262,12	4938,35	323,77	-	-	-	-	-	2311,98	-	2311,98	2366,87	-	2366,87	-	-	-	-	-	-	119,30

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 118,37 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 330,38 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25** 10:24 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **28.04.25** 10:20 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР