

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208366 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: № Термопреобр.: № Термопреобр.: № Термопреобр.: № Термопреобр.: №	№ № № № №	Тхв, гр.С= 2.82 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №	Часовые и суточн. архивы в файлах:
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		Гкал
23.03.25	24,00	-	288,76	288,76	0,00	63,47	50,84	12,63	0,69	0,49												3,65	
24.03.25	24,00	-	290,80	290,80	0,00	61,80	49,80	12,00	0,69	0,49												3,49	
25.03.25	24,00	-	290,97	290,97	0,00	57,99	47,19	10,80	0,69	0,49												3,14	
26.03.25	24,00	-	290,90	290,90	0,00	57,91	47,09	10,82	0,69	0,49												3,15	
27.03.25	24,00	-	291,40	291,40	0,00	60,14	48,51	11,63	0,69	0,49												3,39	
28.03.25	24,00	-	293,41	293,41	0,00	57,48	47,03	10,45	0,69	0,49												3,07	
29.03.25	24,00	-	292,12	292,12	0,00	56,29	46,45	9,84	0,69	0,49												2,87	
30.03.25	24,00	-	292,29	292,29	0,00	56,10	46,66	9,44	0,69	0,49												2,76	
31.03.25	24,00	-	291,32	291,32	0,00	57,90	47,86	10,04	0,69	0,49												2,92	
01.04.25	24,00	-	288,35	288,35	0,00	57,96	48,03	9,93	0,69	0,49												2,86	
02.04.25	24,00	-	288,23	288,23	0,00	57,17	47,22	9,95	0,69	0,49												2,87	
03.04.25	24,00	-	287,96	287,96	0,00	58,69	48,40	10,29	0,69	0,49												2,96	
04.04.25	24,00	-	292,57	292,57	0,00	59,92	48,93	10,99	0,69	0,49												3,22	
05.04.25	24,00	-	293,32	293,32	0,00	62,20	49,97	12,23	0,69	0,49												3,59	
06.04.25	24,00	-	291,36	291,36	0,00	59,87	48,23	11,64	0,69	0,49												3,39	
07.04.25	24,00	-	289,05	289,05	0,00	60,89	48,60	12,29	0,69	0,49												3,55	
08.04.25	24,00	-	288,92	288,92	0,00	64,01	50,70	13,31	0,69	0,49												3,85	
09.04.25	24,00	-	293,41	293,41	0,00	64,17	50,98	13,19	0,69	0,49												3,87	
10.04.25	24,00	-	287,95	287,95	0,00	64,99	51,18	13,81	0,69	0,49												3,98	
11.04.25	24,00	-	289,07	289,07	0,00	66,26	52,01	14,25	0,69	0,49												4,12	
12.04.25	24,00	-	288,75	288,75	0,00	64,70	50,93	13,77	0,69	0,49												3,98	
13.04.25	24,00	-	287,12	287,12	0,00	60,80	49,04	11,76	0,69	0,49												3,38	
14.04.25	24,00	-	290,46	290,46	0,00	58,71	48,16	10,55	0,69	0,49												3,06	
15.04.25	24,00	-	290,95	290,95	0,00	56,56	47,14	9,42	0,69	0,49												2,74	
16.04.25	24,00	-	291,52	291,52	0,00	54,44	46,06	8,38	0,69	0,49												2,44	
17.04.25	24,00	-	291,34	291,34	0,00	52,70	45,25	7,45	0,69	0,49												2,17	
18.04.25	24,00	-	291,32	291,32	0,00	52,77	45,39	7,38	0,69	0,49												2,15	
19.04.25	24,00	-	293,13	293,13	0,00	54,24	46,73	7,51	0,69	0,49												2,20	
20.04.25	24,00	-	291,44	291,44	0,00	56,34	47,52	8,82	0,69	0,49												2,57	
21.04.25	24,00	-	291,09	291,09	0,00	53,41	45,30	8,11	0,69	0,49												2,36	
22.04.25	24,00	-	289,91	289,91	0,00	53,03	44,44	8,59	0,69	0,49												2,49	
Среднее	24,00	-	290,62	290,62	0,00	58,80	48,12	10,69	0,69	0,49												3,10	
Итого	744,00	-	9009,19	9009,19	0,00	-	-	-	-	-												96,24	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: 2.82 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,00 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 96,24 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 0,00 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cda5

26.04.25 10:24 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:20 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D