

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025  
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207206	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00	Тхв, гр.С= 2.82	№ № № № №	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Подаящ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	186,97	170,30	16,67	73,11	50,26	22,85	0,69	0,49	72,01	-	72,01	73,76	-	73,76	-	73,06	-	-	-	5,12
24.03.25	24,00	-	187,63	171,07	16,56	71,48	49,65	21,83	0,69	0,49	72,10	-	72,10	73,79	-	73,79	-	71,49	-	-	-	4,92
25.03.25	24,00	-	110,35	106,89	3,46	78,16	49,91	28,25	0,69	0,49	19,31	-	19,31	19,85	-	19,85	-	78,45	-	-	-	3,29
26.03.25	24,00	-	167,95	149,83	18,12	71,13	48,46	22,67	0,69	0,49	47,10	-	47,10	48,17	-	48,17	-	70,74	-	-	-	4,69
27.03.25	24,00	-	178,70	162,73	15,97	70,37	48,44	21,93	0,69	0,49	68,19	-	68,19	69,75	-	69,75	-	70,32	-	-	-	4,70
28.03.25	24,00	-	182,29	166,19	16,10	70,06	48,74	21,32	0,69	0,49	69,68	-	69,68	71,26	-	71,26	-	70,04	-	-	-	4,68
29.03.25	24,00	-	185,98	169,51	16,47	70,53	49,80	20,73	0,69	0,49	71,23	-	71,23	72,86	-	72,86	-	70,49	-	-	-	4,68
30.03.25	24,00	-	186,11	168,97	17,14	69,74	49,82	19,92	0,69	0,49	71,89	-	71,89	73,52	-	73,52	-	69,69	-	-	-	4,57
31.03.25	24,00	-	183,47	169,65	13,82	69,16	49,88	19,28	0,69	0,49	68,90	-	68,90	70,43	-	70,43	-	69,09	-	-	-	4,23
01.04.25	24,00	-	185,33	171,63	13,70	69,50	49,92	19,58	0,69	0,49	69,34	-	69,34	70,91	-	70,91	-	69,46	-	-	-	4,32
02.04.25	24,00	-	185,05	170,31	14,74	69,39	49,44	19,95	0,69	0,49	69,99	-	69,99	71,55	-	71,55	-	69,34	-	-	-	4,42
03.04.25	24,00	-	185,70	171,90	13,80	69,37	49,82	19,55	0,69	0,49	69,89	-	69,89	71,44	-	71,44	-	69,33	-	-	-	4,32
04.04.25	24,00	-	182,97	169,23	13,74	70,78	49,91	20,87	0,69	0,49	69,08	-	69,08	70,69	-	70,69	-	70,79	-	-	-	4,51
05.04.25	24,00	-	179,74	164,26	15,48	73,32	50,18	23,14	0,69	0,49	69,16	-	69,16	70,87	-	70,87	-	73,40	-	-	-	4,94
06.04.25	24,00	-	184,19	165,90	18,29	74,59	51,03	23,56	0,69	0,49	72,50	-	72,50	74,34	-	74,34	-	74,66	-	-	-	5,28
07.04.25	24,00	-	181,04	167,29	13,75	75,72	51,77	23,95	0,69	0,49	68,47	-	68,47	70,25	-	70,25	-	75,78	-	-	-	5,05
08.04.25	24,00	-	184,46	169,38	15,08	77,87	52,60	25,27	0,69	0,49	70,10	-	70,10	72,01	-	72,01	-	77,95	-	-	-	5,46
09.04.25	24,00	-	183,09	169,29	13,80	76,88	52,14	24,74	0,69	0,49	68,76	-	68,76	70,60	-	70,60	-	76,92	-	-	-	5,26
10.04.25	24,00	-	180,28	166,68	13,60	77,48	52,17	25,31	0,69	0,49	67,66	-	67,66	69,49	-	69,49	-	77,45	-	-	-	5,28
11.04.25	24,00	-	180,94	167,09	13,85	77,32	52,19	25,13	0,69	0,49	68,27	-	68,27	70,11	-	70,11	-	77,28	-	-	-	5,28
12.04.25	24,00	-	180,34	165,09	15,25	76,09	51,23	24,86	0,69	0,49	69,26	-	69,26	71,10	-	71,10	-	76,02	-	-	-	5,27
13.04.25	24,00	-	188,06	171,05	17,01	73,65	51,15	22,50	0,69	0,49	73,08	-	73,08	74,91	-	74,91	-	73,52	-	-	-	5,11
14.04.25	24,00	-	187,47	173,55	13,92	71,39	50,62	20,77	0,69	0,49	70,86	-	70,86	72,49	-	72,49	-	71,37	-	-	-	4,60
15.04.25	24,00	-	186,63	173,24	13,39	71,51	51,15	20,36	0,69	0,49	70,13	-	70,13	71,76	-	71,76	-	71,45	-	-	-	4,49
16.04.25	24,00	-	187,12	172,72	14,40	71,58	51,52	20,06	0,69	0,49	70,92	-	70,92	72,58	-	72,58	-	71,51	-	-	-	4,50
17.04.25	24,00	-	190,20	175,57	14,63	71,64	52,01	19,63	0,69	0,49	72,20	-	72,20	73,88	-	73,88	-	71,60	-	-	-	4,50
18.04.25	24,00	-	187,26	174,72	12,54	72,49	52,80	19,69	0,69	0,49	69,84	-	69,84	71,51	-	71,51	-	72,42	-	-	-	4,35
19.04.25	24,00	-	189,61	175,54	14,07	71,39	53,91	17,48	0,69	0,49	71,73	-	71,73	73,39	-	73,39	-	71,34	-	-	-	4,08
20.04.25	24,00	-	188,38	173,68	14,70	71,13	52,20	18,93	0,69	0,49	71,74	-	71,74	73,41	-	73,41	-	71,10	-	-	-	4,34
21.04.25	24,00	-	186,34	172,99	13,35	71,32	51,92	19,40	0,69	0,49	70,16	-	70,16	71,79	-	71,79	-	71,23	-	-	-	4,32
22.04.25	24,00	-	188,16	173,68	14,48	71,78	51,92	19,86	0,69	0,49	71,48	-	71,48	73,15	-	73,15	-	71,75	-	-	-	4,50
Среднее	24,00	-	181,99	167,42	14,58	72,58	50,86	21,72	0,69	0,49	67,90	-	67,90	69,54	-	69,54	-	72,55	-	-	0,00	4,68
Итого	744,00	-	5641,81	5189,93	451,88	-	-	-	-	-	2105,03	-	2105,03	2155,62	-	2155,62	-	-	-	-	-	145,03

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 143,73 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 461,10 м3

Гкал м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25** 10:24 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **28.04.25** 10:20 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР