

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3**
 Обслуживающая организация:

Договор: **38073.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **129510**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 160038	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	54,34	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 175,68	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2				
23.03.2025	24,00		173,35	172,71	0,64	50,79	42,88	7,91	5,90	4,90																1,40
24.03.2025	24,00		173,45	172,83	0,62	51,06	43,09	7,97	5,90	4,80																1,41
25.03.2025	24,00		173,54	172,83	0,71	48,96	41,74	7,22	5,90	4,80																1,28
26.03.2025	24,00		173,61	172,87	0,74	48,64	41,50	7,14	6,00	4,90																1,27
27.03.2025	24,00		173,82	173,10	0,72	48,76	41,56	7,20	6,00	4,90																1,28
28.03.2025	24,00		174,12	173,39	0,73	47,69	40,86	6,83	5,90	4,80																1,22
29.03.2025	24,00		174,27	173,56	0,71	47,78	41,12	6,66	6,00	4,90																1,19
30.03.2025	24,00		174,20	173,53	0,67	48,02	41,43	6,59	6,00	4,90																1,18
31.03.2025	24,00		174,13	173,47	0,66	47,90	41,44	6,46	5,90	4,80																1,15
01.04.2025	24,00		174,20	173,52	0,68	47,73	41,29	6,44	5,90	4,80																1,15
02.04.2025	24,00		174,21	173,49	0,72	47,48	41,01	6,47	5,90	4,80																1,16
03.04.2025	24,00		174,16	173,44	0,72	47,64	41,20	6,44	5,90	4,80																1,15
04.04.2025	24,00		174,12	173,39	0,73	48,20	41,48	6,72	6,00	4,90																1,20
05.04.2025	24,00		173,93	173,23	0,70	49,17	41,94	7,23	6,00	4,90																1,29
06.04.2025	24,00		173,95	173,21	0,74	50,45	42,74	7,71	6,00	4,90																1,37
07.04.2025	24,00		174,06	173,37	0,69	50,80	42,92	7,88	6,00	4,90																1,40
08.04.2025	24,00		174,05	173,44	0,61	52,79	44,29	8,50	6,00	4,90																1,51
09.04.2025	24,00		174,16	173,56	0,60	52,51	44,14	8,37	6,00	4,90																1,48
10.04.2025	24,00		174,12	173,48	0,64	52,35	43,87	8,48	6,00	5,00																1,50
11.04.2025	24,00		174,08	173,48	0,60	52,50	43,92	8,58	6,00	4,90																1,52
12.04.2025	24,00		174,00	173,41	0,59	52,47	43,85	8,62	5,90	4,80																1,53
13.04.2025	24,00		174,23	173,53	0,70	49,96	42,35	7,61	6,00	4,90																1,36
14.04.2025	24,00		174,52	173,72	0,80	47,23	40,64	6,59	6,00	4,90																1,18
15.04.2025	24,00		174,90	173,98	0,92	44,71	39,04	5,67	5,90	4,90																1,03
16.04.2025	24,00		175,04	174,11	0,93	43,67	38,41	5,26	5,90	4,80																0,96
17.04.2025	24,00		175,14	174,22	0,92	43,71	38,56	5,15	5,90	4,80																0,94
18.04.2025	24,00		175,19	174,29	0,90	43,67	38,68	4,99	6,00	4,90																0,91
19.04.2025	24,00*		177,32	176,40	0,92	43,31	38,84	4,47	5,80	4,80																0,83
20.04.2025	24,00*		182,22	181,13	1,09	41,98	37,59	4,39	5,90	4,80																0,84
21.04.2025	24,00		182,31	181,30	1,01	43,89	38,84	5,05	5,90	4,80																0,96
22.04.2025	24,00*		181,82	180,67	1,15	41,58	36,93	4,65	5,90	4,80																0,89
Среднее	24,00		175,04	174,28	0,76	47,98	41,23	6,75	5,95	4,86																1,21
Итого	744,00		5426,22	5402,66	23,56																					37,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	63687	63764,60						553,50	11367,60
23.04.2025	69286,6	69339,90						592,48	12135,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **5 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **37,54** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет **Эл.Иванов** (от абонента)
 Идентификатор: **1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432**
26.04.25 10:24 (MSK) Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**
 Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:20 (MSK) Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**