

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.37, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 37, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **33075.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
106182

Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205609	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,201	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот. = 192,96	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С		°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		500,29	500,29	0,00	51,07	47,53	3,54	6,80	4,90												1,79	
24.03.2025	24,00		499,67	499,67	0,00	51,35	47,80	3,55	6,80	4,90												1,79	
25.03.2025	24,00		499,51	499,51	0,00	49,22	46,01	3,21	6,80	4,90												1,62	
26.03.2025	24,00		499,39	499,39	0,00	48,91	45,72	3,19	6,80	4,90												1,60	
27.03.2025	24,00		499,56	499,56	0,00	49,01	45,84	3,17	6,80	4,90												1,60	
28.03.2025	24,00		499,31	499,31	0,00	47,94	44,93	3,01	6,80	4,90												1,52	
29.03.2025	24,00		498,91	498,91	0,00	48,02	45,12	2,90	6,80	4,90												1,46	
30.03.2025	24,00		497,03	497,03	0,00	48,27	45,53	2,74	6,80	4,90												1,38	
31.03.2025	24,00		497,21	497,21	0,00	48,14	45,45	2,69	6,80	4,90												1,35	
01.04.2025	24,00		497,28	497,28	0,00	47,97	45,28	2,69	6,80	4,90												1,35	
02.04.2025	24,00		497,53	497,53	0,00	47,73	44,99	2,74	6,80	4,90												1,38	
03.04.2025	24,00		496,95	496,95	0,00	47,88	45,16	2,72	6,80	4,90												1,37	
04.04.2025	24,00		496,82	496,82	0,00	48,45	45,55	2,90	6,80	4,90												1,46	
05.04.2025	24,00		497,02	497,02	0,00	49,44	46,24	3,20	6,80	4,90												1,61	
06.04.2025	24,00		496,54	496,54	0,00	50,73	47,25	3,48	6,80	4,90												1,74	
07.04.2025	24,00		496,40	496,40	0,00	51,08	47,59	3,49	6,80	4,90												1,75	
08.04.2025	24,00		496,29	496,29	0,00	53,10	49,39	3,71	6,80	4,90												1,86	
09.04.2025	24,00		496,33	496,33	0,00	52,81	49,16	3,65	6,80	4,90												1,83	
10.04.2025	24,00		496,94	496,94	0,00	52,65	48,88	3,77	6,80	4,90												1,89	
11.04.2025	24,00		497,65	497,65	0,00	52,80	48,92	3,88	6,80	4,90												1,95	
12.04.2025	24,00		497,87	497,87	0,00	52,78	48,88	3,90	6,80	4,90												1,95	
13.04.2025	24,00		497,89	497,89	0,00	50,23	46,84	3,39	6,80	4,90												1,70	
14.04.2025	24,00		497,92	497,92	0,00	47,46	44,64	2,82	6,80	4,90												1,42	
15.04.2025	24,00		497,86	497,86	0,00	44,92	42,56	2,36	6,80	4,90												1,19	
16.04.2025	24,00		497,60	497,60	0,00	43,87	41,74	2,13	6,80	4,90												1,08	
17.04.2025	24,00		497,17	497,17	0,00	43,91	41,84	2,07	6,80	4,90												1,05	
18.04.2025	24,00		496,71	496,71	0,00	43,86	41,87	1,99	6,80	4,90												1,00	
19.04.2025	24,00		501,55	501,55	0,00	43,48	41,74	1,74	6,80	4,90												0,89	
20.04.2025	24,00		517,49	517,49	0,00	42,15	40,28	1,87	6,80	4,90												0,98	
21.04.2025	24,00		516,15	516,15	0,00	44,06	41,94	2,12	6,80	4,90												1,11	
22.04.2025	24,00		516,31	516,31	0,00	41,75	39,77	1,98	6,80	4,90												1,04	
Среднее	24,00		499,71	499,71	0,00	48,23	45,30	2,92	6,80	4,90												1,47	
Итого	744,00		15491,10	15491,10	0,00																		45,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	345792	386260,00						1951,64	30411,00
23.04.2025	361784	402252,00						1999,20	31179,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **5 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **45,71** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час _____ Гкал _____
 Ответственный за расчет: **Эл.Д.Доверенность** (от Абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Идентификатор: **5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5**
ОТВЕРЖЕНО **АО "ТЭК СПБ"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25 10:25 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**
 Эл.доверенность **N9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5**
ОТВЕРЖЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.04.25 10:18 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Представитель теплоснабжающей организации