

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 8/77, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32818.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 105383**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205557	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3535	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 106,05	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2				
23.03.2025	24,00		135,84	135,84	0,00	71,18	41,37	29,81	6,80	4,90															4,05	
24.03.2025	24,00		137,11	137,11	0,00	69,62	49,62	20,00	6,80	4,90															2,76	
25.03.2025	24,00		133,63	133,63	0,00	78,26	72,47	5,79	6,80	4,90															0,80	
26.03.2025	24,00		141,16	141,16	0,00	69,51	41,05	28,46	6,80	4,90															4,02	
27.03.2025	24,00		133,85	133,85	0,00	68,67	40,36	28,31	6,80	4,90															3,79	
28.03.2025	24,00		136,62	136,62	0,00	68,16	40,62	27,54	6,80	4,90															3,76	
29.03.2025	24,00		139,25	139,25	0,00	68,65	41,58	27,07	6,80	4,90															3,77	
30.03.2025	24,00		138,69	138,69	0,00	68,01	41,76	26,25	6,80	4,90															3,64	
31.03.2025	24,00		138,78	138,78	0,00	67,43	41,72	25,71	6,80	4,90															3,57	
01.04.2025	24,00		140,22	140,22	0,00	67,74	41,99	25,75	6,80	4,90															3,61	
02.04.2025	24,00		138,96	138,96	0,00	67,65	41,93	25,72	6,80	4,90															3,58	
03.04.2025	24,00		140,06	140,06	0,00	67,62	42,19	25,43	6,80	4,90															3,56	
04.04.2025	24,00		137,35	137,35	0,00	68,84	41,99	26,85	6,80	4,90															3,69	
05.04.2025	24,00		133,06	133,06	0,00	71,17	41,83	29,34	6,80	4,90															3,90	
06.04.2025	24,00		134,47	134,47	0,00	72,72	42,46	30,26	6,80	4,90															4,07	
07.04.2025	24,00		135,62	135,62	0,00	73,57	42,76	30,81	6,80	4,90															4,18	
08.04.2025	24,00	*	115,23	115,23	0,00	75,78	43,68	32,10	6,80	4,90															3,70	
09.04.2025	24,00		137,49	137,49	0,00	74,85	43,33	31,52	6,80	4,90															4,34	
10.04.2025	24,00		135,18	135,18	0,00	75,27	42,84	32,43	6,80	4,90															4,38	
11.04.2025	24,00		135,23	135,23	0,00	75,11	42,71	32,40	6,80	4,90															4,38	
12.04.2025	24,00		133,28	133,28	0,00	74,07	41,95	32,12	6,80	4,90															4,28	
13.04.2025	24,00		138,68	138,68	0,00	72,00	42,43	29,57	6,80	4,90															4,10	
14.04.2025	24,00		140,79	140,79	0,00	69,41	42,03	27,38	6,80	4,90															3,86	
15.04.2025	24,00		140,69	140,69	0,00	69,68	42,72	26,96	6,80	4,90															3,79	
16.04.2025	24,00		140,14	140,14	0,00	69,80	43,22	26,58	6,80	4,90															3,73	
17.04.2025	24,00		142,20	142,20	0,00	69,77	43,75	26,02	6,80	4,90															3,70	
18.04.2025	24,00		142,41	142,41	0,00	70,69	44,68	26,01	6,80	4,90															3,71	
19.04.2025	24,00		143,27	143,27	0,00	69,72	45,44	24,28	6,80	4,90															3,48	
20.04.2025	24,00		141,26	141,26	0,00	69,25	44,32	24,93	6,80	4,90															3,52	
21.04.2025	24,00		140,53	140,53	0,00	69,66	44,21	25,45	6,80	4,90															3,58	
22.04.2025																										
Среднее	24,00		137,37	137,37	0,00	70,80	43,77	27,03	6,80	4,90															3,71	
Итого	720,00		4121,05	4121,05	0,00																				111,30	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	127016	113988,00						4079,68	28741,00
22.04.2025	131271	118242,00						4194,97	29481,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **115,01** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **3,71** Гкал
 24 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТВЕРЖЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.Сидорова** (от Абонента)

Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

26.04.25 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D