

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 8/77, лит. А**  
 Адрес: **Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТП2**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32818.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **105381**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>17.08.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 208193</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,2885</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>86,55</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00		97,09	97,09	0,00	71,48	43,06	28,42	6,80	4,90												2,76	
24.03.2025	24,00		98,06	98,06	0,00	69,90	42,63	27,27	6,80	4,90												2,68	
25.03.2025	24,00		95,11	95,11	0,00	78,63	45,54	33,09	6,80	4,90												3,14	
26.03.2025	24,00		100,27	100,27	0,00	69,76	43,39	26,37	6,80	4,90												2,64	
27.03.2025	24,00		95,11	95,11	0,00	68,95	42,14	26,81	6,80	4,90												2,55	
28.03.2025	24,00		96,96	96,96	0,00	68,42	42,25	26,17	6,80	4,90												2,53	
29.03.2025	24,00		98,91	98,91	0,00	68,90	43,04	25,86	6,80	4,90												2,56	
30.03.2025	24,00		98,57	98,57	0,00	68,26	43,17	25,09	6,80	4,90												2,47	
31.03.2025	24,00		98,70	98,70	0,00	67,68	43,14	24,54	6,80	4,90												2,42	
01.04.2025	24,00		99,78	99,78	0,00	67,98	43,56	24,42	6,80	4,90												2,44	
02.04.2025	24,00		98,94	98,94	0,00	67,89	43,49	24,40	6,80	4,90												2,41	
03.04.2025	24,00		99,75	99,75	0,00	67,86	43,73	24,13	6,80	4,90												2,41	
04.04.2025	24,00		97,86	97,86	0,00	69,09	43,68	25,41	6,80	4,90												2,49	
05.04.2025	24,00		94,82	94,82	0,00	71,44	43,63	27,81	6,80	4,90												2,64	
06.04.2025	24,00		95,87	95,87	0,00	73,02	44,10	28,92	6,80	4,90												2,77	
07.04.2025	24,00		96,67	96,67	0,00	73,85	44,49	29,36	6,80	4,90												2,84	
08.04.2025	24,00	*	82,09	82,09	0,00	76,07	45,69	30,38	6,80	4,90												2,50	
09.04.2025	24,00		97,92	97,92	0,00	75,14	45,18	29,96	6,80	4,90												2,94	
10.04.2025	24,00		96,29	96,29	0,00	75,57	44,70	30,87	6,80	4,90												2,97	
11.04.2025	24,00		96,37	96,37	0,00	75,40	44,58	30,82	6,80	4,90												2,97	
12.04.2025	24,00		94,96	94,96	0,00	74,38	43,87	30,51	6,80	4,90												2,90	
13.04.2025	24,00		98,78	98,78	0,00	72,29	44,16	28,13	6,80	4,90												2,78	
14.04.2025	24,00		100,26	100,26	0,00	69,65	43,70	25,95	6,80	4,90												2,60	
15.04.2025	24,00		100,22	100,22	0,00	69,93	44,46	25,47	6,80	4,90												2,55	
16.04.2025	24,00		99,82	99,82	0,00	70,05	44,94	25,11	6,80	4,90												2,51	
17.04.2025	24,00		101,39	101,39	0,00	70,01	45,33	24,68	6,80	4,90												2,50	
18.04.2025	24,00		101,63	101,63	0,00	70,93	46,22	24,71	6,80	4,90												2,51	
19.04.2025	24,00		102,33	102,33	0,00	69,96	46,84	23,12	6,80	4,90												2,37	
20.04.2025	24,00		100,89	100,89	0,00	69,48	45,77	23,71	6,80	4,90												2,40	
21.04.2025	24,00		100,35	100,35	0,00	69,91	45,90	24,01	6,80	4,90												2,41	
22.04.2025	24,00		100,83	100,83	0,00	70,14	45,89	24,25	6,80	4,90												2,45	
<b>Среднее</b>	24,00		97,95	97,95	0,00	71,03	44,27	26,77	6,80	4,90												2,62	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3036,60</b>	<b>3036,60</b>	<b>0,00</b>																		<b>81,11</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	64142	64216,20						2241,12	28862,00
23.04.2025	67273,9	67348,20						2324,95	29626,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **81,11** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СОТРАВЛЕНО** **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5  
**УТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5**  
 Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

**26.04.25 10:25 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**28.04.25 10:19 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D