Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №221168 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 2.36

Подающ.тр.(М1):	№ 517922	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22245Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 497778	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22245Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти	НС	Учет СЦО (ТВ-1)								Контроль СЦО (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	128,77	128,77	0,00	72,33	39,69	32,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
24.03.25	24,00	-	127,05	126,82	0,23	70,22	38,94	31,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
25.03.25	24,00	-	126,97	126,97	0,00	69,77	38,90	30,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
26.03.25	24,00	-	128,95	128,95	0,00	69,76	39,21	30,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,94
27.03.25	24,00	-	128,19	128,19	0,00	69,05	38,86	30,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
28.03.25	24,00	-	132,01	131,53	0,48	69,71	39,65	30,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
29.03.25	24,00	-	136,36	136,36	0,00	70,42	40,82	29,60	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,03
30.03.25	24,00	-	135,79	135,79	0,00	69,51	40,93	28,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
31.03.25	24,00	-	136,45	136,11	0,34	69,37	41,13	28,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
01.04.25	24,00	-	137,31	137,31	0,00	70,28	41,69	28,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
02.04.25	24,00	-	134,40	133,46	0,94	69,31	40,92	28,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
03.04.25	24,00	-	138,00	138,00	0,00	69,89	41,64	28,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
04.04.25	24,00	-	131,83	131,83	0,00	68,89	40,41	28,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
05.04.25	24,00	-	126,65	126,65	0,00	70,40	39,81	30,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
06.04.25	24,00	-	127,69	127,69	0,00	71,25	39,84	31,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
07.04.25	24,00	-	129,97	129,97	0,00	72,61	40,38	32,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,19
08.04.25	24,00	-	129,58	129,58	0,00	74,38	40,93	33,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
09.04.25	24,00	-	129,71	129,71	0,00	74,29	40,81	33,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
10.04.25	24,00	-	128,37	128,37	0,00	73,84	40,06	33,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
11.04.25	24,00	-	128,73	128,43	0,30	74,55	40,18	34,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44
12.04.25	24,00	-	127,86	127,86	0,00	73,50	39,68	33,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32
13.04.25	24,00	-	131,73	131,73	0,00	70,81	39,58	31,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,11
14.04.25	24,00	-	135,45	135,45	0,00	70,31	40,43	29,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
15.04.25	24,00	-	137,64	137,64	0,00	69,41	40,90	28,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
16.04.25	24,00	-	140,82	140,82	0,00	69,34	41,64	27,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
17.04.25	24,00	-	142,46	142,46	0,00	69,71	42,48	27,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
18.04.25	24,00	-	147,00	147,00	0,00	70,01	43,30	26,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
19.04.25	24,00	-	152,17	152,17	0,00	71,28	45,24	26,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96
20.04.25	24,00	-	142,29	142,29	0,00	68,57	43,08	25,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
21.04.25	24,00	-	140,51	140,51	0,00	69,06	42,82	26,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69
22.04.25	24,00	-	142,09	142,09	0,00	70,33	43,34	26,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
Среднее	24,00	-	134,28	134,21	0,07	70,71	40,88	29,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4,00
Итого	744,00	-	4162,80	4160,51	2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,89

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час	Гкал	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час	м3	
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды:	2.36	°C	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):		123,89	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович / _____ **26.04.25** 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25** 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D