

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 25, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36575.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125282**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 207266	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,219	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 210,24	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.03.2025	24,00		181,17	181,17	0,00	51,11	45,19	5,92	6,80	4,90													1,08
24.03.2025	24,00		180,96	180,96	0,00	51,00	45,08	5,92	6,80	4,90													1,08
25.03.2025	24,00		179,88	179,88	0,00	50,26	44,56	5,70	6,80	4,90													1,03
26.03.2025	24,00		179,33	179,33	0,00	50,11	44,46	5,65	6,80	4,90													1,02
27.03.2025	24,00		179,88	179,88	0,00	49,39	43,93	5,46	6,80	4,90													0,98
28.03.2025	24,00		179,84	179,84	0,00	48,41	43,13	5,28	6,80	4,90													0,95
29.03.2025	24,00		179,17	179,17	0,00	48,22	43,11	5,11	6,80	4,90													0,92
30.03.2025	24,00		179,00	179,00	0,00	48,11	43,12	4,99	6,80	4,90													0,90
31.03.2025	24,00		178,44	178,44	0,00	48,07	43,19	4,88	6,80	4,90													0,88
01.04.2025	24,00		178,10	178,10	0,00	48,12	43,27	4,85	6,80	4,90													0,87
02.04.2025	24,00		178,47	178,47	0,00	48,29	43,35	4,94	6,80	4,90													0,89
03.04.2025	24,00		178,74	178,74	0,00	48,25	43,39	4,86	6,80	4,90													0,87
04.04.2025	24,00		178,61	178,61	0,00	49,13	43,91	5,22	6,80	4,90													0,93
05.04.2025	24,00		180,78	180,78	0,00	50,56	44,91	5,65	6,80	4,90													1,03
06.04.2025	24,00		180,92	180,92	0,00	51,09	45,27	5,82	6,80	4,90													1,06
07.04.2025	24,00		180,83	180,83	0,00	52,13	46,05	6,08	6,80	4,90													1,10
08.04.2025	24,00		180,78	180,78	0,00	53,11	46,86	6,25	6,80	4,90													1,14
09.04.2025	24,00		181,17	181,17	0,00	52,90	46,63	6,27	6,80	4,90													1,14
10.04.2025	24,00		181,54	181,54	0,00	53,10	46,71	6,39	6,80	4,90													1,16
11.04.2025	24,00		181,67	181,67	0,00	53,12	46,65	6,47	6,80	4,90													1,18
12.04.2025	24,00		181,76	181,76	0,00	52,50	46,17	6,33	6,80	4,90													1,16
13.04.2025	24,00		180,31	180,31	0,00	50,62	44,81	5,81	6,80	4,90													1,05
14.04.2025	24,00		179,70	179,70	0,00	48,11	43,04	5,07	6,80	4,90													0,92
15.04.2025	24,00		179,41	179,41	0,00	46,10	41,62	4,48	6,80	4,90													0,81
16.04.2025	24,00		178,87	178,87	0,00	46,08	41,72	4,36	6,80	4,90													0,78
17.04.2025	24,00		177,75	177,75	0,00	46,00	41,74	4,26	6,80	4,90													0,76
18.04.2025	24,00		178,40	178,40	0,00	46,24	42,04	4,20	6,80	4,90													0,75
19.04.2025	24,00		177,93	177,93	0,00	46,08	42,13	3,95	6,80	4,90													0,71
20.04.2025	24,00		178,75	178,75	0,00	46,16	42,00	4,16	6,80	4,90													0,75
21.04.2025	24,00		179,12	179,12	0,00	46,12	41,83	4,29	6,80	4,90													0,77
22.04.2025	24,00		179,69	179,69	0,00	46,13	41,75	4,38	6,80	4,90													0,79
Среднее	24,00		179,71	179,71	0,00	49,18	43,92	5,26	6,80	4,90													0,95
Итого	744,00		5570,97	5570,97	0,00																		29,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	140866	140825,00						1036,80	30158,00
23.04.2025	146618	146577,00						1067,37	30926,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **29,46** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час	Гкал	Ответственный за расчет: Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5	Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
СОТРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович	26.04.25 10:25 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	28.04.25 10:19 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D