

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 1-й Рабфакровский переулок, 9-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 1-й Рабфакровский переулок, 9-1
Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №39117 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5): Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$ лето: $Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= 2.82 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №	№ № № №
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gгвс.=	Qгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплотоптр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C		МПа	МПа
23.03.25	24,00	-	128,32	121,09	7,23	72,79	48,13	24,65	0,59	0,39	9,18	-	9,18	9,40	-	9,40	-	72,31	-	0,49	-	3,52
24.03.25	24,00	-	128,34	121,44	6,90	71,19	47,46	23,72	0,59	0,39	8,84	-	8,84	9,05	-	9,05	-	70,82	-	0,49	-	3,38
25.03.25	24,00	-	86,27	80,44	5,82	74,26	46,98	27,28	0,59	0,39	7,76	-	7,76	7,93	-	7,93	-	69,77	-	0,49	-	2,67
26.03.25	24,00	-	134,01	126,63	7,39	70,87	48,37	22,50	0,59	0,39	9,22	-	9,22	9,43	-	9,43	-	70,48	-	0,49	-	3,38
27.03.25	24,00	-	126,15	117,28	8,87	70,18	46,80	23,37	0,59	0,39	10,46	-	10,46	10,70	-	10,70	-	69,79	-	0,49	-	3,37
28.03.25	24,00	-	126,26	118,59	7,67	69,67	46,78	22,89	0,59	0,39	9,31	-	9,31	9,51	-	9,51	-	69,64	-	0,49	-	3,25
29.03.25	24,00	-	126,78	119,81	6,97	70,11	47,44	22,68	0,59	0,39	8,59	-	8,59	8,79	-	8,79	-	70,07	-	0,49	-	3,21
30.03.25	24,00	-	127,94	119,15	8,79	69,41	47,24	22,17	0,59	0,39	10,46	-	10,46	10,69	-	10,69	-	69,34	-	0,49	-	3,26
31.03.25	24,00	-	126,32	118,72	7,60	68,80	46,98	21,82	0,59	0,39	9,33	-	9,33	9,53	-	9,53	-	68,60	-	0,49	-	3,12
01.04.25	24,00	-	103,04	96,41	6,64	69,08	47,31	21,77	0,59	0,39	8,07	-	8,07	8,25	-	8,25	-	69,08	-	0,49	-	2,56
02.04.25	24,00	-	126,78	118,82	7,95	69,08	47,18	21,90	0,59	0,39	9,82	-	9,82	10,03	-	10,03	-	68,89	-	0,49	-	3,16
03.04.25	24,00	-	126,28	119,41	6,87	69,06	47,35	21,71	0,59	0,39	8,72	-	8,72	8,91	-	8,91	-	68,88	-	0,49	-	3,07
04.04.25	24,00	-	124,58	117,91	6,68	70,40	47,42	22,98	0,59	0,39	8,58	-	8,58	8,77	-	8,77	-	70,33	-	0,49	-	3,18
05.04.25	24,00	-	122,87	116,57	6,30	72,98	48,03	24,95	0,59	0,39	8,29	-	8,29	8,49	-	8,49	-	73,12	-	0,49	-	3,37
06.04.25	24,00	-	125,14	117,05	8,09	74,48	48,74	25,74	0,59	0,39	10,09	-	10,09	10,35	-	10,35	-	74,24	-	0,49	-	3,62
07.04.25	24,00	-	123,48	116,07	7,41	75,40	48,90	26,50	0,59	0,39	9,33	-	9,33	9,57	-	9,57	-	75,27	-	0,49	-	3,64
08.04.25	24,00	-	121,44	114,34	7,10	77,62	49,63	28,00	0,59	0,39	9,08	-	9,08	9,33	-	9,33	-	77,43	-	0,49	-	3,76
09.04.25	24,00	-	121,60	114,63	6,97	76,65	49,28	27,37	0,59	0,39	9,00	-	9,00	9,24	-	9,24	-	76,45	-	0,49	-	3,68
10.04.25	24,00	-	121,16	114,16	7,01	77,16	49,20	27,96	0,59	0,39	9,01	-	9,01	9,25	-	9,25	-	76,99	-	0,49	-	3,74
11.04.25	24,00	-	116,60	108,70	7,90	76,94	49,25	27,69	0,59	0,39	9,84	-	9,84	10,01	-	10,01	-	58,62	-	0,49	-	3,62
12.04.25	24,00	-	112,84	103,30	9,54	75,87	48,70	27,18	0,59	0,39	11,40	-	11,40	11,53	-	11,53	-	48,38	-	0,49	-	3,54
13.04.25	24,00	-	114,19	102,87	11,32	73,54	48,27	25,28	0,59	0,39	12,95	-	12,95	13,10	-	13,10	-	48,08	-	0,49	-	3,44
14.04.25	24,00	-	115,22	102,25	12,97	70,88	47,22	23,66	0,59	0,39	14,49	-	14,49	14,65	-	14,65	-	47,62	-	0,49	-	3,34
15.04.25	24,00	-	114,30	103,92	10,38	71,13	47,73	23,40	0,59	0,39	12,05	-	12,05	12,18	-	12,18	-	47,84	-	0,49	-	3,18
16.04.25	24,00	-	113,12	103,04	10,08	71,24	47,95	23,29	0,59	0,39	11,71	-	11,71	11,84	-	11,84	-	48,22	-	0,49	-	3,12
17.04.25	24,00	-	114,43	104,38	10,05	71,21	48,38	22,83	0,59	0,39	11,64	-	11,64	11,77	-	11,77	-	48,43	-	0,49	-	3,10
18.04.25	24,00	-	114,16	104,15	10,01	72,11	49,10	23,01	0,59	0,39	11,58	-	11,58	11,71	-	11,71	-	49,19	-	0,49	-	3,12
19.04.25	24,00	-	113,99	105,34	8,65	71,05	49,10	21,95	0,59	0,39	10,25	-	10,25	10,36	-	10,36	-	49,10	-	0,49	-	2,93
20.04.25	24,00	-	113,51	102,47	11,04	70,68	48,01	22,67	0,59	0,39	12,61	-	12,61	12,75	-	12,75	-	48,31	-	0,49	-	3,11
21.04.25	24,00	-	114,65	105,11	9,53	71,03	48,24	22,79	0,59	0,39	11,15	-	11,15	11,27	-	11,27	-	48,12	-	0,49	-	3,08
22.04.25	24,00	-	117,29	107,61	9,68	71,33	48,49	22,84	0,59	0,39	11,38	-	11,38	11,51	-	11,51	-	48,44	-	0,49	-	3,15
Среднее	24,00	-	119,39	111,02	8,37	72,14	48,05	24,08	0,59	0,39	10,14	-	10,14	10,32	-	10,32	-	62,96	-	0,49	0,00	3,28
Итого	744,00	-	3701,06	3441,65	259,41	-	-	-	-	-	314,19	-	314,19	319,89	-	319,89	-	-	-	-	-	101,69

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 414F2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / **26.04.25 10:23 (MSK)**
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cda5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.04.25 10:22 (MSK)**
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР