

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 3 ТЦ-2
Обслуживающая организация:

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 3 ТЦ-2
Телефон: Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Источники:		Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое	
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34481		Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qтех.пот.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																				Общее		
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	МПа	МПа
23.03.25	24,00	-	156,29	135,81	20,48	72,61	44,20	28,41	0,67	0,35	16,72	-	16,72	17,12	-	17,12	-	71,94	-	0,49	-	5,36
24.03.25	24,00	-	154,71	136,88	17,83	71,00	43,69	27,31	0,67	0,34	14,18	-	14,18	14,50	-	14,50	-	70,37	-	0,49	-	5,01
25.03.25	24,00	-	143,60	126,60	16,99	80,12	46,43	33,70	0,60	0,32	13,56	-	13,56	13,95	-	13,95	-	79,09	-	0,49	-	5,63
26.03.25	24,00	-	160,72	131,21	29,51	70,76	46,02	24,74	0,68	0,34	14,48	-	14,48	14,81	-	14,81	-	70,26	-	0,49	-	5,44
27.03.25	24,00	-	163,78	144,72	19,06	70,03	44,66	25,37	0,67	0,35	14,92	-	14,92	15,25	-	15,25	-	69,45	-	0,49	-	5,02
28.03.25	24,00	-	163,33	144,03	19,31	69,52	44,33	25,19	0,66	0,34	13,26	-	13,26	13,55	-	13,55	-	69,10	-	0,49	-	4,98
29.03.25	24,00	-	168,24	144,94	23,30	70,00	45,81	24,19	0,67	0,34	16,51	-	16,51	16,88	-	16,88	-	69,81	-	0,49	-	5,33
30.03.25	24,00	-	168,00	147,54	20,46	69,31	45,38	23,93	0,66	0,34	16,62	-	16,62	16,99	-	16,99	-	69,08	-	0,49	-	4,96
31.03.25	24,00	-	164,33	147,33	17,00	68,68	45,28	23,39	0,67	0,34	13,23	-	13,23	13,52	-	13,52	-	68,23	-	0,49	-	4,63
01.04.25	24,00	-	164,82	147,65	17,18	69,02	45,45	23,57	0,67	0,35	13,42	-	13,42	13,71	-	13,71	-	68,85	-	0,49	-	4,68
02.04.25	24,00	-	163,39	145,71	17,68	68,93	45,06	23,87	0,66	0,35	13,97	-	13,97	14,27	-	14,27	-	68,54	-	0,49	-	4,71
03.04.25	24,00	-	163,71	146,33	17,38	68,89	45,29	23,61	0,67	0,35	13,68	-	13,68	13,97	-	13,97	-	68,49	-	0,49	-	4,66
04.04.25	24,00	-	160,33	143,96	16,38	70,24	45,25	24,99	0,66	0,35	12,75	-	12,75	13,04	-	13,04	-	70,05	-	0,49	-	4,76
05.04.25	24,00	-	161,51	142,69	18,82	72,81	45,40	27,41	0,66	0,35	15,21	-	15,21	15,58	-	15,58	-	72,81	-	0,49	-	5,29
06.04.25	24,00	-	163,68	143,45	20,23	74,29	45,95	28,34	0,66	0,35	16,66	-	16,66	17,07	-	17,07	-	73,81	-	0,49	-	5,58
07.04.25	24,00	-	160,76	143,38	17,38	75,20	46,26	28,94	0,66	0,35	13,77	-	13,77	14,12	-	14,12	-	75,00	-	0,49	-	5,47
08.04.25	24,00	-	160,22	144,02	16,20	77,41	47,20	30,21	0,66	0,35	12,55	-	12,55	12,89	-	12,89	-	76,88	-	0,49	-	5,62
09.04.25	24,00	-	161,56	144,62	16,94	76,46	46,98	29,48	0,66	0,35	13,30	-	13,30	13,65	-	13,65	-	76,02	-	0,49	-	5,57
10.04.25	24,00	-	160,95	144,27	16,68	76,96	46,82	30,14	0,66	0,35	13,09	-	13,09	13,43	-	13,43	-	76,49	-	0,49	-	5,64
11.04.25	24,00	-	159,52	144,15	15,37	76,77	46,56	30,21	0,66	0,35	11,74	-	11,74	12,05	-	12,05	-	76,10	-	0,49	-	5,55
12.04.25	24,00	-	161,25	142,76	18,50	75,69	45,76	29,94	0,66	0,35	14,85	-	14,85	15,23	-	15,23	-	74,96	-	0,49	-	5,69
13.04.25	24,00	-	163,19	144,42	18,77	73,38	45,61	27,76	0,66	0,35	15,08	-	15,08	15,45	-	15,45	-	72,64	-	0,49	-	5,40
14.04.25	24,00	-	162,74	145,67	17,06	70,76	44,97	25,79	0,67	0,35	13,32	-	13,32	13,63	-	13,63	-	70,47	-	0,49	-	4,97
15.04.25	24,00	-	161,14	144,45	16,69	71,03	45,90	25,14	0,66	0,35	12,97	-	12,97	13,27	-	13,27	-	70,77	-	0,49	-	4,83
16.04.25	24,00	-	161,31	143,27	18,04	71,13	46,33	24,80	0,66	0,35	14,26	-	14,26	14,59	-	14,59	-	70,77	-	0,49	-	4,85
17.04.25	24,00	-	163,35	144,94	18,41	71,12	46,89	24,23	0,67	0,36	14,61	-	14,61	14,95	-	14,95	-	70,98	-	0,49	-	4,83
18.04.25	24,00	-	160,74	144,58	16,16	72,00	47,80	24,20	0,67	0,35	12,43	-	12,43	12,72	-	12,72	-	71,59	-	0,49	-	4,67
19.04.25	24,00	-	164,99	145,44	19,55	70,97	48,05	22,92	0,67	0,35	15,82	-	15,82	16,18	-	16,18	-	70,76	-	0,49	-	4,73
20.04.25	24,00	-	162,37	144,82	17,55	70,58	47,04	23,55	0,66	0,35	13,89	-	13,89	14,20	-	14,20	-	70,48	-	0,49	-	4,66
21.04.25	24,00	-	161,05	144,71	16,34	70,91	46,95	23,95	0,66	0,35	12,59	-	12,59	12,88	-	12,88	-	70,25	-	0,49	-	4,64
22.04.25	24,00	-	161,56	145,75	15,81	71,23	46,31	24,92	0,67	0,35	12,03	-	12,03	12,30	-	12,30	-	70,84	-	0,49	-	4,77
Среднее	24,00	-	161,52	143,23	18,29	72,19	45,92	26,26	0,66	0,35	14,05	-	14,05	14,38	-	14,38	-	71,77	-	0,49	0,00	5,09
Итого	744,00	-	5007,16	4440,10	567,05	-	-	-	-	-	435,46	-	435,46	445,74	-	445,74	-	-	-	-	-	157,90

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0.29 °C
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

0,13 Гкал
15,77 Гкал
445,74 м3
ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / 26.04.25 10:23 (MSK)
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 28.04.25 10:22 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 414F2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D