

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	
23.03.25	24,00	-	213,69	200,83	12,86	72,35	54,43	17,92	0,78	0,29	91,72	-	91,72	93,91	-	93,91	-	72,37	-	0,49	-	4,55
24.03.25	24,00	-	211,75	201,92	9,83	70,75	53,62	17,13	0,78	0,29	89,69	-	89,69	91,75	-	91,75	-	70,78	-	0,49	-	4,18
25.03.25	24,00	-	147,30	144,65	2,65	77,63	54,62	23,01	0,78	0,29	32,31	-	32,31	33,15	-	33,15	-	75,31	-	0,49	-	3,54
26.03.25	24,00	-	194,14	185,35	8,79	70,02	52,23	17,79	0,78	0,29	46,66	-	46,66	47,71	-	47,71	-	69,96	-	0,49	-	3,93
27.03.25	24,00	-	208,81	197,99	10,81	69,78	52,99	16,80	0,78	0,29	89,32	-	89,32	91,32	-	91,32	-	69,81	-	0,49	-	4,10
28.03.25	24,00	-	212,06	201,62	10,44	69,14	52,84	16,30	0,78	0,29	90,45	-	90,45	92,45	-	92,45	-	69,18	-	0,49	-	4,03
29.03.25	24,00	-	218,35	208,34	10,01	69,61	53,78	15,83	0,78	0,29	92,89	-	92,89	94,97	-	94,97	-	69,66	-	0,49	-	4,02
30.03.25	24,00	-	219,32	207,01	12,31	69,04	53,72	15,33	0,78	0,29	94,27	-	94,27	96,35	-	96,35	-	69,09	-	0,49	-	4,04
31.03.25	24,00	-	217,56	207,57	9,99	68,39	53,43	14,96	0,78	0,29	92,65	-	92,65	94,65	-	94,65	-	68,44	-	0,49	-	3,81
01.04.25	24,00	-	219,08	209,61	9,48	68,66	53,50	15,16	0,78	0,29	93,08	-	93,08	95,11	-	95,11	-	68,72	-	0,49	-	3,85
02.04.25	24,00	-	215,64	207,25	8,39	68,60	53,12	15,47	0,78	0,29	91,24	-	91,24	93,22	-	93,22	-	68,64	-	0,49	-	3,80
03.04.25	24,00	-	218,58	209,33	9,25	68,55	53,35	15,21	0,78	0,29	92,76	-	92,76	94,78	-	94,78	-	68,60	-	0,49	-	3,84
04.04.25	24,00	-	213,74	204,61	9,13	69,74	53,63	16,11	0,78	0,29	90,65	-	90,65	92,68	-	92,68	-	69,79	-	0,49	-	3,95
05.04.25	24,00	-	206,22	196,41	9,81	72,20	54,23	17,97	0,78	0,29	87,77	-	87,77	89,87	-	89,87	-	72,25	-	0,49	-	4,26
06.04.25	24,00	-	209,76	198,02	11,75	73,96	55,36	18,60	0,78	0,29	89,96	-	89,96	92,21	-	92,21	-	73,99	-	0,49	-	4,57
07.04.25	24,00	-	210,76	201,10	9,66	74,64	55,89	18,76	0,78	0,29	89,61	-	89,61	91,88	-	91,88	-	74,66	-	0,49	-	4,52
08.04.25	24,00	-	213,16	204,08	9,09	76,96	57,56	19,41	0,78	0,29	90,35	-	90,35	92,78	-	92,78	-	76,99	-	0,49	-	4,68
09.04.25	24,00	-	214,07	204,78	9,29	76,03	57,07	18,96	0,78	0,29	90,86	-	90,86	93,24	-	93,24	-	76,06	-	0,49	-	4,61
10.04.25	24,00	-	209,70	200,95	8,75	76,49	56,90	19,59	0,78	0,29	88,85	-	88,85	91,21	-	91,21	-	76,52	-	0,49	-	4,63
11.04.25	24,00	-	209,91	201,02	8,89	76,32	56,78	19,55	0,78	0,29	89,01	-	89,01	91,36	-	91,36	-	76,34	-	0,49	-	4,63
12.04.25	24,00	-	207,17	196,98	10,20	75,35	55,91	19,43	0,78	0,29	88,37	-	88,37	90,65	-	90,65	-	75,34	-	0,49	-	4,62
13.04.25	24,00	-	216,30	206,52	9,78	73,25	55,63	17,62	0,78	0,29	91,99	-	91,99	94,24	-	94,24	-	73,25	-	0,49	-	4,38
14.04.25	24,00	-	219,18	209,89	9,29	70,32	54,35	15,98	0,78	0,29	93,05	-	93,05	95,16	-	95,16	-	70,37	-	0,49	-	4,03
15.04.25	24,00	-	221,74	211,86	9,88	70,65	55,14	15,51	0,78	0,29	94,33	-	94,33	96,50	-	96,50	-	70,70	-	0,49	-	4,01
16.04.25	24,00	-	220,11	210,92	9,19	70,78	55,38	15,40	0,78	0,29	93,39	-	93,39	95,54	-	95,54	-	70,83	-	0,49	-	3,92
17.04.25	24,00	-	223,72	214,53	9,20	70,67	55,61	15,06	0,78	0,29	94,81	-	94,81	96,98	-	96,98	-	70,73	-	0,49	-	3,90
18.04.25	24,00	-	225,44	215,39	10,05	71,66	56,48	15,18	0,78	0,29	95,81	-	95,81	98,07	-	98,07	-	71,71	-	0,49	-	4,01
19.04.25	24,00	-	226,02	217,24	8,78	70,67	56,54	14,13	0,78	0,29	95,57	-	95,57	97,77	-	97,77	-	70,73	-	0,49	-	3,71
20.04.25	24,00	-	220,68	211,94	8,73	70,09	54,87	15,21	0,78	0,29	93,39	-	93,39	95,50	-	95,50	-	70,16	-	0,49	-	3,86
21.04.25	24,00	-	219,84	211,44	8,40	70,69	55,10	15,59	0,78	0,29	92,84	-	92,84	94,97	-	94,97	-	70,73	-	0,49	-	3,91
22.04.25	24,00	-	221,04	211,65	9,40	70,79	54,84	15,95	0,78	0,29	93,65	-	93,65	95,80	-	95,80	-	70,84	-	0,49	-	4,06
Среднее	24,00	-	213,06	203,57	9,49	71,73	54,80	16,93	0,78	0,29	88,43	-	88,43	90,51	-	90,51	-	71,70	-	0,49	0,00	4,13
Итого	744,00	-	6604,87	6310,80	294,07	-	-	-	-	-	2741,34	-	2741,34	2805,79	-	2805,79	-	-	-	-	-	127,98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25									
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ /
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 300,07 м3

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____ /
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____ /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 414F2071-532a-4abc-b2d8-1a1fd6f43203

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25** 10:23 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван **28.04.25** 10:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР