Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2 Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2

Узел учета: Общий Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое Источник:

установленные приооры:				часовые и					
Вычислитель: ВКТ-7 №219419			Режи	Режим (схема):			до:	Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(М1): № 550672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin=0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18185Г	Преобр.давления:	Nō
Обратн.тр.(М2): № 550670	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18185X	Преобр.давления:	Nō
Tp. FBC(M3): № 529321	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4299	Преобр.давления:	Nō
Тр.цирк.ГВС(M4): [№]	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nō	Преобр.давления:	Νō
Το ποπημετικά(\/Ε):	Расуоломор:		Cmin-	Cmay=	Термопреобр :			Пресбр давления	

Тр.подпитки(V5): Расчетный алгоритм: лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.пот.= Отех.гвс.ср= Qгвс.cp= Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got= **Gгвс= G**вент.= Gтех.пот.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025												Общее										
						Учет ГВС	`					Контроль ГВС (ТВ-2)										теплопотр-е
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dΤ	P1	P2	М3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	Ч		T	Т	Т	°C	°C	°C	МПа	МПа	Т	T	T	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	110,70	95,16	15,54	72,37	49,49	22,88	0,69	0,49	21,17	-	21,17	21,65	-	21,65	-	72,48	-	-	-	3,30
24.03.25	24,00	-	111,05	95,74	15,31	70,78	48,90	21,88	0,69	0,49	20,93	-	20,93	21,42	-	21,42	-	70,91	-	-	-	3,18
25.03.25	24,00	-	76,50	72,20	4,30	75,88	51,14	24,74	0,69	0,49	5,64	-	5,64	5,78	-	5,78	-	77,41	-	-	-	2,11
26.03.25	24,00		110,50	96,47	14,03	69,86	49,71	20,15	0,69	0,49	16,70		16,70	17,06		17,06		70,28			-	2,93
27.03.25	24,00	-	108,18	93,20	14,98	69,67	48,14	21,53	0,69	0,49	20,21	-	20,21	20,65	-	20,65	-	69,68	-	-	-	3,05
28.03.25	24,00	-	109,54	95,15	14,39	69,32	48,12	21,20	0,69	0,49	19,76	-	19,76	20,20	-	20,20	-	69,51	-	-	-	3,02
29.03.25	24,00		112,65	96,73	15,92	69,81	49,23	20,58	0,69	0,49	21,43		21,43	21,89		21,89		70,01			-	3,11
30.03.25	24,00		113,58	96,09	17,49	69,06	49,07	19,99	0,69	0,49	22,80		22,80	23,28		23,28		69,22			-	3,13
31.03.25	24,00	-	111,42	96,40	15,02	68,47	48,82	19,65	0,69	0,49	20,52	-	20,52	20,98	-	20,98		68,58	-	-	-	2,93
01.04.25	24,00	-	111,30	97,44	13,86	68,80	48,96	19,84	0,69	0,49	19,41	-	19,41	19,84	-	19,84	-	69,02	-	-	-	2,89
02.04.25	24,00		84,65	78,96	5,69	68,30	47,08	21,22	0,69	0,49	18,89	-	18,89	19,23		19,23		61,46	-		-	2,07
03.04.25	24,00	-	111,10	95,19	15,91	68,65	48,72	19,93	0,69	0,49	19,90	-	19,90	20,31	-	20,31	-	68,77	-		-	2,99
04.04.25	24,00	-	108,23	93,76	14,47	69,99	48,82	21,17	0,69	0,49	18,31	-	18,31	18,73	-	18,73	-	70,19	-		-	3,00
05.04.25	24,00		107,91	90,87	17,04	72,60	49,29	23,31	0,69	0,49	20,68	-	20,68	21,18		21,18		73,05	-		-	3,36
06.04.25	24,00	-	110,91	91,81	19,10	73,90	50,02	23,88	0,69	0,49	22,89	-	22,89	23,47	-	23,47	-	74,00	-		-	3,61
07.04.25	24,00	-	107,75	92,98	14,77	74,90	50,61	24,29	0,69	0,49	18,78	-	18,78	19,25	-	19,25	-	75,08	-	-	-	3,37
08.04.25	24,00	-	109,43	94,41	15,02	77,07	51,99	25,08	0,69	0,49	18,98	-	18,98	19,49	-	19,49	-	77,26	-		-	3,53
09.04.25	24,00		109,61	94,27	15,34	76,08	51,52	24,56	0,69	0,49	19,35	-	19,35	19,85	·	19,85		76,28	-	-	-	3,49
10.04.25	24,00		107,24	92,80	14,44	76,57	51,24	25,33	0,69	0,49	18,39	-	18,39	18,89		18,89		76,74	-		-	3,46
11.04.25	24,00	-	108,02	92,81	15,21	76,40	51,21	25,19	0,69	0,49	19,27	-	19,27	19,76		19,76	-	76,54	-	-	-	3,50
12.04.25	24,00		107,16	91,37	15,79	75,22	50,43	24,79	0,69	0,49	19,73	-	19,73	20,22	·	20,22		75,25	-		-	3,46
13.04.25	24,00	-	111,20	94,88	16,32	72,84	50,37	22,47	0,69	0,49	20,42	-	20,42	20,90	-	20,90	-	72,75	-	-	-	3,32
14.04.25	24,00	-	112,29	96,40	15,89	70,57	49,71	20,86	0,69	0,49	20,10	-	20,10	20,55	-	20,55	-	70,73	-	-	-	3,14
15.04.25	24,00	-	110,95	96,50	14,45	70,72	50,30	20,42	0,69	0,49	18,67	-	18,67	19,12	-	19,12	-	70,88	-	-	-	3,00
16.04.25	24,00	-	109,93	95,98	13,95	70,80	50,45	20,35	0,69	0,49	18,23	-	18,23	18,65	-	18,65	-	70,93	-	-	-	2,94
17.04.25	24,00	-	111,75	97,36	14,39	70,87	50,81	20,06	0,69	0,49	18,73	-	18,73	19,17	-	19,17	-	71,11	-	-	-	2,97
18.04.25	24,00	-	111,12	97,91	13,21	71,68	51,84	19,84	0,69	0,49	17,67	-	17,67	18,09	-	18,09	-	71,81	-	-	-	2,89
19.04.25	24,00	-	114,73	98,40	16,33	70,66	52,11	18,55	0,69	0,49	20,83	-	20,83	21,29	-	21,29	-	70,82	-	-	-	2,98
20.04.25	24,00	-	110,92	97,33	13,59	70,33	50,07	20,26	0,69	0,49	18,00	-	18,00	18,43		18,43	-	70,61	-	-	-	2,93
21.04.25	24,00	-	110,48	96,99	13,49	70,54	49,88	20,66	0,69	0,49	17,91	-	17,91	18,32	-	18,32	-	70,60	-	-	-	2,96
22.04.25	24,00	-	111,18	96,96	14,22	70,98	49,93	21,05	0,69	0,49	18,58	-	18,58	18,99	-	18,99	-	71,19	-	-	-	3,05
Среднее	24,00	-	108,45	93,95	14,50	71,73	49,93	21,80	0,69	0,49	19,13	-	19,13	19,57	-	19,57	-	71,71	-	-	0,00	3,09
Итого	744.00	-	3361.98	2912,52	449,46	-	-	-	-	-	592,88	-	592,88	606.64	-	606.64	-	-	-	-	-	95,66

	Дата и время	M1 (T)	M2 (T)	М3 (т)	M4 (T)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на	22.03.25							-	-	-
момент снятия данных	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: Гкал час Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час мЗ Период расчета по договору:

Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C

Представитель теплоснабжающей организации -1,29 Гкал 94,37 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Угвс изл:

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 1e300ce1-11dc-4cc2-998e-48d4b5367432

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Соколов Дмитрий Александрович 26.04.25 10:24 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 **УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН 28.04.25 10:20 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР