

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А	Договор:	36940.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 29, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	125298
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2088	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	0,3	Gmax=	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)			45	КТПТР-05			
Циркуляционный ГВС (M4)				КТПТР-05			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,181	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 173,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		346,20	357,15	-10,95	51,20	46,47	4,73	4,20	3,60												1,13
24.03.2025	24,00		345,84	356,79	-10,95	51,09	46,42	4,67	4,20	3,60												1,11
25.03.2025	24,00		344,06	354,89	-10,83	50,31	45,80	4,51	4,20	3,70												1,06
26.03.2025	24,00		342,90	353,74	-10,84	50,17	45,70	4,47	4,20	3,70												1,04
27.03.2025	24,00		343,62	354,56	-10,94	49,56	45,19	4,37	4,20	3,70												1,01
28.03.2025	24,00		343,99	354,86	-10,87	48,46	44,30	4,16	4,20	3,70												0,95
29.03.2025	24,00		342,77	353,54	-10,77	48,30	44,31	3,99	4,20	3,70												0,89
30.03.2025	24,00		342,09	352,78	-10,69	48,17	44,29	3,88	4,20	3,70												0,85
31.03.2025	24,00		341,31	351,84	-10,53	48,16	44,31	3,85	4,20	3,70												0,85
01.04.2025	24,00		340,39	351,16	-10,77	48,17	44,30	3,87	4,20	3,70												0,84
02.04.2025	24,00		340,86	351,77	-10,91	48,29	44,38	3,91	4,20	3,70												0,85
03.04.2025	24,00		341,18	352,15	-10,97	48,28	44,42	3,86	4,20	3,70												0,83
04.04.2025	24,00		340,42	351,43	-11,01	49,06	44,94	4,12	4,20	3,70												0,91
05.04.2025	24,00		344,43	355,50	-11,07	50,53	46,00	4,53	4,20	3,60												1,05
06.04.2025	24,00		345,39	355,99	-10,60	51,14	46,42	4,72	4,20	3,60												1,14
07.04.2025	24,00		345,31	355,79	-10,48	52,09	47,17	4,92	4,20	3,60												1,20
08.04.2025	24,00		345,20	355,64	-10,44	53,14	48,06	5,08	4,20	3,60												1,25
09.04.2025	24,00		345,94	356,45	-10,51	52,93	47,92	5,01	4,20	3,60												1,23
10.04.2025	24,00		346,44	357,02	-10,58	53,11	47,98	5,13	4,20	3,60												1,27
11.04.2025	24,00		346,74	357,31	-10,57	53,14	47,96	5,18	4,20	3,60												1,29
12.04.2025	24,00		347,35	357,91	-10,56	52,57	47,46	5,11	4,20	3,60												1,27
13.04.2025	24,00		344,75	355,20	-10,45	50,73	46,11	4,62	4,20	3,60												1,11
14.04.2025	24,00 *		343,80	354,52	-10,72	48,37	44,38	3,99	4,20	3,70												0,90
15.04.2025	24,00		342,46	353,66	-11,20	46,14	42,64	3,50	4,20	3,70												0,72
16.04.2025	24,00		341,86	352,71	-10,85	46,12	42,70	3,42	4,20	3,70												0,70
17.04.2025	24,00 *		339,62	350,32	-10,70	46,07	42,71	3,36	4,20	3,70												0,69
18.04.2025	24,00 *		340,99	351,62	-10,63	46,28	42,95	3,33	4,20	3,70												0,68
19.04.2025	24,00 *		340,46	351,05	-10,59	46,14	43,02	3,12	4,20	3,70												0,61
20.04.2025	24,00 *		341,67	352,33	-10,66	46,20	42,79	3,41	4,20	3,70												0,71
21.04.2025	24,00		342,39	353,03	-10,64	46,17	42,71	3,46	4,20	3,70												0,73
22.04.2025	24,00		343,16	353,83	-10,67	46,18	42,64	3,54	4,20	3,70												0,76
Среднее	24,00		343,34	354,08	-10,74	49,23	45,05	4,19	4,20	3,66												0,96
Итого	744,00		10643,60	10976,50	-332,95																	29,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	55348,3	52333,50						436,71	4504,72
23.04.2025	66337,6	63666,80						467,49	5266,24

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,8 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 29,63 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за качество энергии (от абонента)

Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

26.04.25 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /