

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 1, лит. А	Договор:	37264.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 33, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126854
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2113	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,17	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 163,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	525,27	521,41	3,86	51,19	47,88	3,31	4,50	3,30												1,93
24.03.2025	24,00	*	524,45	520,67	3,78	51,07	47,82	3,25	4,50	3,30												1,90
25.03.2025	24,00	*	521,81	517,97	3,84	50,31	47,20	3,11	4,50	3,30												1,82
26.03.2025	24,00	*	520,25	516,39	3,86	50,17	47,08	3,09	4,50	3,40												1,80
27.03.2025	24,00	*	521,58	517,74	3,84	49,55	46,54	3,01	4,50	3,30												1,76
28.03.2025	24,00	*	521,79	517,97	3,82	48,46	45,59	2,87	4,50	3,30												1,68
29.03.2025	24,00	*	519,94	516,07	3,87	48,29	45,50	2,79	4,50	3,40												1,64
30.03.2025	24,00	*	519,33	515,45	3,88	48,16	45,45	2,71	4,50	3,40												1,59
31.03.2025	24,00	*	518,18	514,29	3,89	48,14	45,47	2,67	4,50	3,40												1,57
01.04.2025	24,00	*	517,25	512,89	4,36	48,17	45,50	2,67	4,50	3,40												1,59
02.04.2025	24,00	*	518,11	513,23	4,88	48,31	45,57	2,74	4,50	3,40												1,65
03.04.2025	24,00	*	518,57	513,72	4,85	48,29	45,59	2,70	4,50	3,40												1,63
04.04.2025	24,00	*	517,92	513,41	4,51	49,12	46,22	2,90	4,50	3,40												1,72
05.04.2025	24,00	*	524,01	520,11	3,90	50,53	47,36	3,17	4,50	3,30												1,86
06.04.2025	24,00	*	524,59	520,72	3,87	51,14	47,85	3,29	4,50	3,30												1,92
07.04.2025	24,00	*	524,19	520,42	3,77	52,09	48,66	3,43	4,50	3,30												1,99
08.04.2025	24,00	*	523,89	520,18	3,71	53,13	49,61	3,52	4,50	3,30												2,04
09.04.2025	24,00	*	525,41	521,73	3,68	52,96	49,45	3,51	4,50	3,30												2,04
10.04.2025	24,00	*	526,29	522,66	3,63	53,16	49,60	3,56	4,50	3,30												2,07
11.04.2025	24,00	*	526,61	523,02	3,59	53,18	49,58	3,60	4,50	3,30												2,08
12.04.2025	24,00	*	527,35	523,73	3,62	52,59	49,07	3,52	4,50	3,30												2,05
13.04.2025	24,00	*	523,45	519,81	3,64	50,74	47,57	3,17	4,50	3,30												1,85
14.04.2025	24,00	*	522,31	518,74	3,57	48,35	45,61	2,74	4,50	3,30												1,61
15.04.2025	24,00	*	520,74	517,19	3,55	46,15	43,72	2,43	4,50	3,40												1,43
16.04.2025	24,00	*	519,30	515,74	3,56	46,10	43,75	2,35	4,50	3,40												1,38
17.04.2025	24,00	*	515,57	512,03	3,54	46,05	43,77	2,28	4,60	3,40												1,34
18.04.2025	24,00	*	517,43	513,83	3,60	46,26	44,01	2,25	4,60	3,40												1,33
19.04.2025	24,00	*	514,83	511,28	3,55	46,12	44,01	2,11	4,60	3,40												1,25
20.04.2025	24,00	*	516,58	513,04	3,54	46,18	43,90	2,28	4,60	3,40												1,35
21.04.2025	24,00	*	518,12	514,60	3,52	46,16	43,78	2,38	4,60	3,40												1,39
22.04.2025	24,00	*	519,33	515,83	3,50	46,16	43,70	2,46	4,60	3,40												1,44
Среднее	24,00		521,11	517,29	3,83	49,23	46,34	2,90	4,52	3,35												1,70
Итого	744,00		16154,40	16035,90	118,58																	52,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	83865,9	75574,70						704,21	3679,96
23.04.2025	100545	92131,30						758,82	4036,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,8 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 52,7 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ ЭДП ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

26.04.25 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /