

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 35, лит. А	Договор:	37268.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 35, лит. А ИТП СО	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	126857
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2177	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	30		КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2	30		КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		466,93	463,88	3,05	51,25	47,56	3,69	4,40	4,10												1,87
24.03.2025	24,00		466,02	462,98	3,04	51,14	47,49	3,65	4,40	4,10												1,85
25.03.2025	24,00		463,21	460,15	3,06	50,35	46,87	3,48	4,40	4,10												1,76
26.03.2025	24,00		461,72	458,66	3,06	50,21	46,75	3,46	4,40	4,10												1,74
27.03.2025	24,00	*	462,95	459,85	3,10	49,60	46,21	3,39	4,40	4,10												1,71
28.03.2025	24,00		463,21	460,06	3,15	48,50	45,28	3,22	4,40	4,10												1,63
29.03.2025	24,00	*	461,47	458,33	3,14	48,33	45,19	3,14	4,40	4,10												1,59
30.03.2025	24,00	*	460,54	457,41	3,13	48,19	45,15	3,04	4,40	4,10												1,54
31.03.2025	24,00	*	459,48	456,35	3,13	48,18	45,16	3,02	4,40	4,10												1,53
01.04.2025	24,00	*	458,52	455,40	3,12	48,20	45,19	3,01	4,40	4,10												1,52
02.04.2025	24,00	*	459,31	456,17	3,14	48,34	45,24	3,10	4,40	4,10												1,57
03.04.2025	24,00	*	460,03	456,90	3,13	48,32	45,30	3,02	4,40	4,10												1,53
04.04.2025	24,00	*	459,69	456,56	3,13	49,15	45,95	3,20	4,40	4,10												1,62
05.04.2025	24,00		464,92	461,79	3,13	50,58	47,09	3,49	4,40	4,10												1,77
06.04.2025	24,00		465,45	462,33	3,12	51,19	47,58	3,61	4,40	4,10												1,83
07.04.2025	24,00		465,13	462,07	3,06	52,14	48,35	3,79	4,40	4,10												1,91
08.04.2025	24,00		464,94	461,91	3,03	53,20	49,27	3,93	4,40	4,10												1,97
09.04.2025	24,00		466,19	463,16	3,03	53,01	49,12	3,89	4,40	4,10												1,96
10.04.2025	24,00		466,99	463,97	3,02	53,21	49,25	3,96	4,40	4,10												2,00
11.04.2025	24,00		467,30	464,27	3,03	53,23	49,25	3,98	4,40	4,10												2,01
12.04.2025	24,00		467,92	464,88	3,04	52,64	48,70	3,94	4,40	4,10												1,99
13.04.2025	24,00		464,33	461,23	3,10	50,79	47,20	3,59	4,40	4,10												1,81
14.04.2025	24,00	*	463,27	460,10	3,17	48,39	45,26	3,13	4,40	4,10												1,59
15.04.2025	24,00	*	461,81	458,54	3,27	46,17	43,43	2,74	4,40	4,10												1,41
16.04.2025	24,00	*	460,52	457,27	3,25	46,13	43,44	2,69	4,40	4,10												1,38
17.04.2025	24,00	*	457,42	454,20	3,22	46,08	43,44	2,64	4,40	4,10												1,35
18.04.2025	24,00	*	459,04	455,80	3,24	46,29	43,69	2,60	4,40	4,10												1,33
19.04.2025	24,00	*	458,06	454,83	3,23	46,14	43,67	2,47	4,40	4,10												1,28
20.04.2025	24,00	*	459,79	456,54	3,25	46,22	43,56	2,66	4,40	4,10												1,36
21.04.2025	24,00	*	460,74	457,48	3,26	46,19	43,48	2,71	4,40	4,10												1,39
22.04.2025	24,00	*	461,78	458,52	3,26	46,20	43,46	2,74	4,40	4,10												1,40
Среднее	24,00		462,54	459,41	3,13	49,28	46,02	3,26	4,40	4,10												1,65
Итого	744,00		14338,70	14241,60	97,09																	51,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	73542,9	73134,00						341,03	4054,46
23.04.2025	88347,9	87838,90						394,10	4574,58

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,8 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 51,2 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

26.04.25 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:18 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /