

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 37, лит. А
Адрес: Караваевская ул, д. 37, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ-22

Договор: 42652.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ:
Отопление 149101

график: 146/76

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2114		расходомер: РС40-45		Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И-1,60	
Подающий трубопровод (М1)		РС40-45		45		СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)		РС40-45		45		СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,144	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 49,3714	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00		159,40	158,80	0,60	51,10	42,61	8,49	4,00	3,70												1,38
24.03.2025	24,00		158,98	158,35	0,63	50,99	42,54	8,45	4,00	3,70												1,37
25.03.2025	24,00		158,14	157,49	0,65	50,20	42,04	8,16	4,00	3,70												1,32
26.03.2025	24,00		157,59	156,95	0,64	50,06	41,96	8,10	4,00	3,70												1,30
27.03.2025	24,00		157,93	157,22	0,71	49,46	41,61	7,85	4,00	3,70												1,27
28.03.2025	24,00		157,97	157,17	0,80	48,36	40,88	7,48	4,00	3,70												1,21
29.03.2025	24,00		157,35	156,60	0,75	48,19	40,89	7,30	4,00	3,70												1,18
30.03.2025	24,00		156,92	156,19	0,73	48,06	40,96	7,10	4,00	3,70												1,14
31.03.2025	24,00		156,66	155,96	0,70	48,04	41,03	7,01	4,00	3,70												1,13
01.04.2025	24,00		156,48	155,81	0,67	48,07	41,08	6,99	4,00	3,80												1,12
02.04.2025	24,00		156,88	156,22	0,66	48,21	41,15	7,06	4,00	3,80												1,13
03.04.2025	24,00		157,11	156,47	0,64	48,19	41,23	6,96	4,00	3,70												1,12
04.04.2025	24,00		156,91	156,29	0,62	49,02	41,59	7,43	4,00	3,80												1,19
05.04.2025	24,00		158,52	157,99	0,53	50,44	42,37	8,07	4,00	3,70												1,30
06.04.2025	24,00		158,76	158,15	0,61	51,05	42,70	8,35	4,00	3,70												1,35
07.04.2025	24,00		158,28	157,71	0,57	51,99	43,29	8,70	4,00	3,70												1,40
08.04.2025	24,00		158,10	157,52	0,58	53,04	43,97	9,07	4,00	3,70												1,46
09.04.2025	24,00		158,31	157,69	0,62	52,85	43,87	8,98	4,00	3,70												1,45
10.04.2025	24,00		158,56	157,94	0,62	53,06	43,90	9,16	4,00	3,70												1,48
11.04.2025	24,00		158,59	157,95	0,64	53,07	43,87	9,20	4,00	3,70												1,49
12.04.2025	24,00		158,73	158,05	0,68	52,49	43,44	9,05	4,00	3,70												1,46
13.04.2025	24,00		157,49	156,77	0,72	50,65	42,34	8,31	4,00	3,70												1,34
14.04.2025	24,00		157,12	156,32	0,80	48,26	40,96	7,30	4,00	3,70												1,18
15.04.2025	24,00		156,56	155,54	1,02	46,05	39,57	6,48	4,00	3,70												1,05
16.04.2025	24,00		156,21	155,36	0,85	46,00	39,72	6,28	4,00	3,70												1,01
17.04.2025	24,00		155,14	154,29	0,85	45,95	39,79	6,16	4,00	3,80												0,99
18.04.2025	24,00		155,65	154,84	0,81	46,16	40,06	6,10	4,00	3,80												0,98
19.04.2025	24,00		155,25	154,52	0,73	46,02	40,22	5,80	4,00	3,80												0,93
20.04.2025	24,00		155,79	155,04	0,75	46,09	40,01	6,08	4,00	3,80												0,98
21.04.2025	24,00		156,03	155,30	0,73	46,07	39,91	6,16	4,00	3,80												0,99
22.04.2025	24,00		156,35	155,56	0,79	46,08	39,77	6,31	4,00	3,70												1,02
Среднее	24,00		157,35	156,65	0,70	49,14	41,59	7,55	4,00	3,73												1,22
Итого	744,00		4877,76	4856,06	21,70																	37,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	24872,1	24776,20						255,65	4010,62
23.04.2025	29909,3	29791,00						294,73	4778,62

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 37,72 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Гкал
куб.м
ОТВРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета тепловой энергии (от абонента)
Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5
26.04.25 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D