

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 2, лит. Б	Договор:	40118.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	142100
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	30.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;		
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807714	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	119,6	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 368,64	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		472,11	472,11	0,00	51,12	44,96	6,16	3,90	3,70												2,91
24.03.2025	24,00		471,62	471,62	0,00	51,01	44,91	6,10	3,90	3,70												2,87
25.03.2025	24,00		469,19	469,19	0,00	50,26	44,39	5,87	3,90	3,70												2,75
26.03.2025	24,00		467,69	467,69	0,00	50,11	44,28	5,83	4,00	3,70												2,72
27.03.2025	24,00		469,06	469,06	0,00	49,40	43,75	5,65	4,00	3,70												2,65
28.03.2025	24,00		468,76	468,76	0,00	48,41	42,98	5,43	4,00	3,70												2,54
29.03.2025	24,00		467,08	467,08	0,00	48,23	42,95	5,28	4,00	3,70												2,46
30.03.2025	24,00		466,28	466,28	0,00	48,12	42,92	5,20	4,00	3,70												2,42
31.03.2025	24,00		465,33	465,33	0,00	48,09	42,98	5,11	4,00	3,70												2,37
01.04.2025	24,00		464,51	464,51	0,00	48,14	43,00	5,14	4,00	3,80												2,38
02.04.2025	24,00		465,26	465,26	0,00	48,30	43,06	5,24	4,00	3,80												2,44
03.04.2025	24,00		465,96	465,96	0,00	48,26	43,12	5,14	4,00	3,70												2,39
04.04.2025	24,00		465,71	465,71	0,00	49,13	43,64	5,49	4,00	3,70												2,55
05.04.2025	24,00		470,90	470,90	0,00	50,56	44,56	6,00	3,90	3,70												2,82
06.04.2025	24,00		471,22	471,22	0,00	51,11	44,92	6,19	3,90	3,70												2,91
07.04.2025	24,00		470,84	470,84	0,00	52,13	45,67	6,46	3,90	3,70												3,04
08.04.2025	24,00		470,90	470,90	0,00	53,13	46,48	6,65	3,90	3,70												3,13
09.04.2025	24,00		472,00	472,01	-0,01	52,92	46,32	6,60	3,90	3,70												3,11
10.04.2025	24,00		472,91	472,91	0,00	53,12	46,39	6,73	3,90	3,70												3,18
11.04.2025	24,00		473,07	473,06	0,01	53,14	46,36	6,78	3,90	3,70												3,20
12.04.2025	24,00		473,54	473,54	0,00	52,52	45,84	6,68	3,90	3,70												3,16
13.04.2025	24,00		469,86	469,86	0,00	50,65	44,57	6,08	3,90	3,70												2,85
14.04.2025	24,00		469,07	469,07	0,00	48,16	42,88	5,28	4,00	3,70												2,47
15.04.2025	24,00		467,92	467,92	0,00	46,13	41,41	4,72	4,00	3,70												2,20
16.04.2025	24,00		466,52	466,52	0,00	46,10	41,49	4,61	4,00	3,70												2,15
17.04.2025	24,00		463,67	463,67	0,00	46,02	41,51	4,51	4,00	3,80												2,09
18.04.2025	24,00		465,27	465,27	0,00	46,25	41,78	4,47	4,00	3,80												2,08
19.04.2025	24,00		463,94	463,94	0,00	46,09	41,85	4,24	4,00	3,80												1,97
20.04.2025	24,00		465,60	465,60	0,00	46,17	41,60	4,57	4,00	3,80												2,13
21.04.2025	24,00		466,33	466,33	0,00	46,13	41,48	4,65	4,00	3,80												2,17
22.04.2025	24,00		467,25	467,25	0,00	46,14	41,44	4,70	4,00	3,70												2,20
Среднее	24,00		468,37	468,37	0,00	49,20	43,66	5,53	3,96	3,72												2,59
Итого	744,00		14519,40	14519,40	0,00																	80,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	237392	237378,00						1963,68	24,00
23.04.2025	252383	252369,00						2046,94	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 80,31 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час

Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 5304e09f-c7f0-4812-92b8-87bc80e9efd5

26.04.25 10:25 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D