Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025 за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Договор:

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Караваевская, 33-2

Телефон:

Телефон:

Обслуживающая организация: Источник: Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Вычислитель: СПТ940 №1793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: 12.07.2024 0:00:00 Тхв, гр.С= 2.8 КТПТР-05 № 4771 Преобр.давления: Подающ.тр.(М1): № 211698 Расходомер: Питерфлоу РС 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30 Термопреобр.: Νō Обратн.тр.(М2): № 195068 Расходомер: Питерфлоу РС 32 Gmin= 0,2 Термопреобр.: КТПТР-05 Nº 4771A Преобр.давления: Νō Gmax= 30 Tp. ΓBC(M3): № Расходомер: Термопреобр.: Νō Преобр.давления: Νō Gmin= Gmax= Тр.цирк.ГВС(М4): № Расходомер: Термопреобр.: Νō Преобр.давления: Νō Gmin= Gmax= Тр.подпитки(V5): Расходомер: Термопреобр.: Преобр.давления: Gmin= Gmax=

лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qвент.= **Qтех.пот.=** Qгвс= Оот= Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Отех.гвс.ср= Огвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got= GREHT.= Gтех.пот.= **Gгвс=**

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025														Общее								
Учет СЦО (ТВ-1)									Контроль СЦО (ТВ-2)										теплопотр-е			
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dΤ	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	Ч	Ī	T	Т	T	°C	°C	°C	МПа	МПа	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	514,14	511,40	2,75	51,31	48,82	2,49	0,45	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
24.03.25	24,00	-	513,46	510,72	2,74	51,20	48,70	2,50	0,45	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
25.03.25	24,00	-	510,51	507,82	2,69	50,42	48,01	2,41	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
26.03.25	24,00	-	508,87	506,11	2,76	50,28	47,88	2,39	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
27.03.25	24,00		510,16	507,46	2,70	49,66	47,33	2,33	0,45	0,34	-		-	-	-	-	-		-	-	-	1,32
28.03.25	24,00		510,33	507,64	2,68	48,56	46,34	2,22	0,45	0,34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
29.03.25	24,00		508,35	505,67	2,68	48,39	46,23	2,16	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
30.03.25	24,00		507,36	504,68	2,68	48,25	46,15	2,10	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20
31.03.25	24,00	-	506,20	503,53	2,67	48,24	46,17	2,07	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
01.04.25	24,00		505,16	502,50	2,66	48,26	46,19	2,07	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
02.04.25	24,00		506,03	503,37	2,66	48,40	46,29	2,12	0,45	0,34	-			-	-	-	•		-	-	-	1,20
03.04.25	24,00	-	506,82	504,14	2,68	48,38	46,31	2,07	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
04.04.25	24,00	-	506,46	503,81	2,66	49,22	46,99	2,22	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
05.04.25	24,00		512,39	509,66	2,73	50,66	48,23	2,43	0,45	0,34	-			-	-	-	•		-	-	-	1,38
06.04.25	24,00		513,04	510,28	2,76	51,26	48,77	2,49	0,45	0,33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
07.04.25	24,00		512,84	510,08	2,76	52,22	49,60	2,62	0,45	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
08.04.25	24,00		512,84	510,06	2,78	53,27	50,56	2,71	0,45	0,33	-			-	-	-			-	-	-	1,54
09.04.25	24,00		514,34	511,29	3,05	53,08	50,42	2,66	0,45	0,33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
10.04.25	24,00		515,43	512,57	2,85	53,28	50,55	2,73	0,45	0,33	-			-	-	-			-	-	-	1,56
11.04.25	24,00		515,71	512,95	2,76	53,30	50,56	2,74	0,45	0,33	-			-	-	-	•		-	-	-	1,56
12.04.25	24,00		516,31	513,54	2,78	52,71	50,02	2,69	0,45	0,33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
13.04.25	24,00		512,05	509,31	2,74	50,85	48,39	2,46	0,45	0,34	-			-	-	-	•		-	-	-	1,40
14.04.25	24,00	-	510,68	508,03	2,66	48,45	46,32	2,13	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
15.04.25	24,00	-	508,87	506,30	2,57	46,23	44,37	1,86	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
16.04.25	24,00	-	507,44	504,87	2,57	46,19	44,37	1,82	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
17.04.25	24,00	-	503,89	501,33	2,56	46,14	44,35	1,79	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
18.04.25	24,00	-	505,75	503,13	2,62	46,35	44,58	1,76	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
19.04.25	24,00	-	504,66	502,04	2,62	46,20	44,54	1,67	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
20.04.25	24,00	-	506,57	503,93	2,64	46,28	44,50	1,78	0,45	0,34	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
21.04.25	24,00	-	507,62	504,97	2,65	46,25	44,43	1,83	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
22.04.25	24,00	-	508,86	506,20	2,66	46,26	44,36	1,89	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
Среднее	24,00	-	509,78	507,08	2,70	49,34	47,11	2,23	0,45	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,28
Итого	744,00	-	15803,15	15719,38	83,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,56

	Дата и время	M1 (T)	M2 (T)	M3 (T)	M4 (T)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на	22.03.25	82753,608	82306,511					270,249	-	2237,654
момент снятия данных	22.04.25	98556,761	98025,888					309,812	-	2237,951

час

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Потребитель: ЖКС №2 Невского района

Адрес: Санкт-Петербург, Караваевская, 33-2

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объём потреблённого теплоносителя Угвс изл:

2.8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

OTTIPABITEHO Гкало "ТЭК СПБ", Соколов Дмитрий Александрович /-

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Эл.доверенность Nºf8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D 28.04.25 10:17 (MSK)

Узел учета: Отопление

Код УУТЭ:

УТВЕРЖДЕНО

Гкал

м3

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР