

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В	Договор:	37467.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Кибальчича ул, д. 16, корп. 1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130728
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	18.07.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 43959	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,048	12	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,158	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	101,35	82,56	18,79	72,00	42,24	29,76	5,00	3,30	18,54		18,54	18,98		18,98		71,37		3,30		3,82
24.03.2025	24,00	*	101,65	82,98	18,67	70,42	41,82	28,60	5,00	3,30	18,43		18,43	18,84		18,84		69,80		3,30		3,69
25.03.2025	24,00	*	59,27	51,24	8,03	71,93	39,95	31,98	5,00	3,30	8,05		8,05	8,23		8,23		69,75		3,30		2,22
26.03.2025	24,00	*	105,73	87,69	18,04	70,15	42,42	27,73	5,00	3,30	18,21		18,21	18,62		18,62		69,52		3,30		3,70
27.03.2025	24,00	*	95,71	79,21	16,50	69,41	41,42	27,99	5,00	3,30	16,65		16,65	17,01		17,01		68,79		3,30		3,37
28.03.2025	24,00	*	99,77	84,22	15,55	68,83	41,65	27,18	5,00	3,30	15,56		15,56	15,90		15,90		68,46		3,30		3,36
29.03.2025	24,00	*	104,42	85,43	18,99	69,32	42,54	26,78	5,00	3,30	19,20		19,20	19,62		19,62		69,00		3,30		3,61
30.03.2025	24,00	*	103,63	84,98	18,65	68,74	42,86	25,88	5,00	3,30	18,83		18,83	19,24		19,24		68,39		3,30		3,49
31.03.2025	24,00	*	101,96	85,45	16,51	68,12	42,80	25,32	5,00	3,30	16,53		16,53	16,88		16,88		67,68		3,30		3,29
01.04.2025	24,00	*	103,62	86,98	16,64	68,42	43,00	25,42	5,00	3,30	16,77		16,77	17,13		17,13		68,21		3,30		3,35
02.04.2025	24,00	*	103,70	87,00	16,70	68,34	42,64	25,70	5,00	3,30	16,79		16,79	17,15		17,15		68,03		3,30		3,38
03.04.2025	24,00	*	104,03	87,66	16,37	68,28	43,02	25,26	5,00	3,30	16,45		16,45	16,80		16,80		67,81		3,30		3,34
04.04.2025	24,00	*	102,53	85,76	16,77	69,50	42,51	26,99	5,00	3,30	16,84		16,84	17,21		17,21		69,09		3,30		3,49
05.04.2025	24,00	*	100,22	82,99	17,23	72,01	42,49	29,52	5,00	3,30	17,13		17,13	17,53		17,53		71,83		3,30		3,70
06.04.2025	24,00	*	102,62	83,58	19,04	73,70	42,90	30,80	5,00	3,30	18,99		18,99	19,45		19,45		73,15		3,30		3,98
07.04.2025	24,00	*	100,73	84,67	16,06	74,44	43,41	31,03	5,00	3,30	15,94		15,94	16,34		16,34		74,09		3,30		3,83
08.04.2025	24,00	*	102,72	85,83	16,89	76,72	44,53	32,19	5,00	3,30	16,75		16,75	17,20		17,20		76,26		3,30		4,06
09.04.2025	24,00	*	102,70	86,19	16,51	75,76	44,31	31,45	5,00	3,30	16,36		16,36	16,78		16,78		75,20		3,30		3,97
10.04.2025	24,00	*	102,22	84,29	17,93	76,17	43,76	32,41	5,00	3,30	17,84		17,84	18,31		18,31		75,64		3,30		4,10
11.04.2025	24,00	*	101,17	84,54	16,63	75,98	43,63	32,35	5,00	3,30	16,50		16,50	16,93		16,93		75,32		3,30		4,00
12.04.2025	24,00	*	100,51	83,17	17,34	74,95	42,78	32,17	5,00	3,30	17,13		17,13	17,56		17,56		74,06		3,30		3,98
13.04.2025	24,00	*	106,03	85,82	20,21	72,90	43,26	29,64	5,00	3,30	20,17		20,17	20,65		20,65		72,16		3,30		4,02
14.04.2025	24,00	*	104,25	87,46	16,79	70,11	43,34	26,77	5,00	3,30	16,66		16,66	17,03		17,03		69,96		3,30		3,52
15.04.2025	24,00	*	105,00	87,64	17,36	70,44	44,22	26,22	5,00	3,30	17,26		17,26	17,65		17,65		70,18		3,30		3,52
16.04.2025	24,00	*	102,96	87,28	15,68	70,53	44,82	25,71	5,00	3,30	15,49		15,49	15,84		15,84		70,09		3,30		3,35
17.04.2025	24,00	*	105,39	88,48	16,91	70,46	45,29	25,17	5,00	3,30	16,71		16,71	17,09		17,09		70,22		3,30		3,42
18.04.2025	24,00	*	104,97	89,06	15,91	71,41	45,88	25,53	5,00	3,30	15,67		15,67	16,04		16,04		70,95		3,30		3,41
19.04.2025	24,00	*	105,50	89,58	15,92	70,45	46,49	23,96	5,00	3,30	15,55		15,55	15,90		15,90		70,10		3,30		3,27
20.04.2025	24,00	*	105,23	88,05	17,18	69,88	44,49	25,39	5,00	3,30	16,87		16,87	17,25		17,25		69,66		3,30		3,44
21.04.2025	24,00	*	103,11	87,92	15,19	70,41	44,50	25,91	5,00	3,30	14,84		14,84	15,17		15,17		69,80		3,30		3,35
22.04.2025	24,00	*	104,05	87,87	16,18	70,57	44,26	26,31	5,00	3,30	15,88		15,88	16,24		16,24		70,22		3,30		3,46
Среднее	24,00		101,51	84,70	16,81	71,30	43,33	27,97	5,00	3,30	16,73		16,73	17,12		17,12		70,80		3,30		3,56
Итого	744,00		3146,75	2625,58	521,17						518,59		518,59	530,57		530,57						110,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	117614	95192,90	19669,70		20169,70			5784,04	31183,10
23.04.2025	120859	97898,70	20205,90		20718,40			5936,28	31951,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 109,02 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 530,57 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)
Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78
26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D