

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6075							
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотр-е	
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.03.25	24,00	-	128,40	112,57	15,83	71,16	46,73	24,43	0,54	0,35	50,34	-	50,34	51,51	-	51,51	-	71,25	-	0,37	-	3,88	
24.03.25	24,00	-	127,54	113,38	14,17	69,62	46,16	23,46	0,54	0,35	49,01	-	49,01	50,11	-	50,11	-	69,70	-	0,37	-	3,65	
25.03.25	24,00	-	62,20	54,11	8,10	71,12	45,01	26,11	0,54	0,35	21,44	-	21,44	21,93	-	21,93	-	70,54	-	0,37	-	1,99	
26.03.25	24,00	-	133,29	117,56	15,74	69,39	46,95	22,44	0,54	0,35	51,87	-	51,87	53,02	-	53,02	-	69,49	-	0,37	-	3,74	
27.03.25	24,00	-	124,40	110,82	13,58	68,64	45,78	22,86	0,54	0,35	47,79	-	47,79	48,83	-	48,83	-	68,72	-	0,37	-	3,47	
28.03.25	24,00	-	125,49	113,30	12,18	68,04	45,68	22,36	0,54	0,35	47,27	-	47,27	48,28	-	48,28	-	68,16	-	0,37	-	3,37	
29.03.25	24,00	-	128,20	115,31	12,89	68,56	46,40	22,15	0,54	0,35	48,64	-	48,64	49,70	-	49,70	-	68,70	-	0,37	-	3,44	
30.03.25	24,00	-	131,32	113,99	17,33	68,01	46,35	21,67	0,54	0,35	52,47	-	52,47	53,60	-	53,60	-	68,16	-	0,37	-	3,65	
31.03.25	24,00	-	129,47	114,83	14,65	67,40	46,26	21,14	0,54	0,35	50,25	-	50,25	51,32	-	51,32	-	67,52	-	0,37	-	3,42	
01.04.25	24,00	-	131,25	117,38	13,87	67,68	46,69	21,00	0,54	0,35	50,32	-	50,32	51,39	-	51,39	-	67,84	-	0,37	-	3,41	
02.04.25	24,00	-	131,27	117,88	13,39	67,58	46,45	21,13	0,54	0,35	50,03	-	50,03	51,09	-	51,09	-	67,69	-	0,37	-	3,40	
03.04.25	24,00	-	130,62	119,03	11,59	67,56	46,70	20,86	0,54	0,35	48,71	-	48,71	49,74	-	49,74	-	67,67	-	0,37	-	3,27	
04.04.25	24,00	-	129,46	116,33	13,13	68,70	46,61	22,10	0,54	0,35	49,29	-	49,29	50,37	-	50,37	-	68,80	-	0,37	-	3,48	
05.04.25	24,00	-	126,47	112,41	14,06	71,09	46,73	24,36	0,54	0,35	48,94	-	48,94	50,08	-	50,08	-	71,24	-	0,37	-	3,74	
06.04.25	24,00	-	128,15	113,28	14,87	72,80	47,54	25,26	0,54	0,35	49,98	-	49,98	51,20	-	51,20	-	72,88	-	0,37	-	3,95	
07.04.25	24,00	-	128,61	114,71	13,90	73,51	48,00	25,52	0,54	0,35	49,48	-	49,48	50,70	-	50,70	-	73,66	-	0,37	-	3,96	
08.04.25	24,00	-	129,49	116,54	12,95	75,77	49,50	26,27	0,54	0,35	49,10	-	49,10	50,39	-	50,39	-	75,88	-	0,37	-	4,05	
09.04.25	24,00	-	128,46	117,21	11,24	74,85	49,34	25,51	0,54	0,35	47,76	-	47,76	48,98	-	48,98	-	74,94	-	0,37	-	3,84	
10.04.25	24,00	-	127,60	114,68	12,92	75,23	48,94	26,29	0,54	0,35	48,59	-	48,59	49,85	-	49,85	-	75,33	-	0,37	-	3,99	
11.04.25	24,00	-	128,39	114,76	13,64	75,06	48,68	26,39	0,54	0,35	49,30	-	49,30	50,57	-	50,57	-	75,16	-	0,37	-	4,06	
12.04.25	24,00	-	125,01	113,10	11,91	74,08	47,93	26,16	0,54	0,35	47,12	-	47,12	48,30	-	48,30	-	74,15	-	0,37	-	3,85	
13.04.25	24,00	-	130,28	116,75	13,53	72,13	48,15	23,99	0,54	0,35	49,81	-	49,81	51,00	-	51,00	-	72,20	-	0,37	-	3,78	
14.04.25	24,00	-	132,60	118,61	13,98	69,29	47,33	21,96	0,54	0,35	50,88	-	50,88	52,01	-	52,01	-	69,42	-	0,37	-	3,58	
15.04.25	24,00	-	131,66	119,16	12,50	69,67	48,15	21,52	0,54	0,35	49,69	-	49,69	50,81	-	50,81	-	69,81	-	0,37	-	3,44	
16.04.25	24,00	-	130,87	118,43	12,44	69,78	48,29	21,50	0,54	0,35	49,36	-	49,36	50,47	-	50,47	-	69,89	-	0,37	-	3,42	
17.04.25	24,00	-	133,05	120,08	12,97	69,72	48,74	20,98	0,54	0,35	50,42	-	50,42	51,56	-	51,56	-	69,89	-	0,37	-	3,43	
18.04.25	24,00	-	132,47	121,11	11,37	70,67	49,38	21,30	0,54	0,35	49,29	-	49,29	50,42	-	50,42	-	70,79	-	0,37	-	3,39	
19.04.25	24,00	-	134,04	121,61	12,43	69,77	49,58	20,20	0,54	0,35	50,59	-	50,59	51,73	-	51,73	-	69,91	-	0,37	-	3,33	
20.04.25	24,00	-	131,87	119,69	12,19	69,15	47,81	21,34	0,54	0,35	49,83	-	49,83	50,93	-	50,93	-	69,32	-	0,37	-	3,40	
21.04.25	24,00	-	131,69	119,28	12,42	69,71	48,04	21,67	0,54	0,35	49,95	-	49,95	51,07	-	51,07	-	69,80	-	0,37	-	3,46	
22.04.25	24,00	-	132,29	119,27	13,02	69,79	47,76	22,03	0,54	0,35	50,49	-	50,49	51,62	-	51,62	-	69,92	-	0,37	-	3,54	
Среднее	24,00	-	127,61	114,42	13,19	70,50	47,47	23,03	0,54	0,35	48,64	-	48,64	49,76	-	49,76	-	70,59	-	0,37	0,00	3,56	
Итого	744,00	-	3955,93	3547,16	408,78	-	-	-	-	-	1507,98	-	1507,98	1542,57	-	1542,57	-	-	-	-	-	110,39	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

2.82

°C

-1,18

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

109,21

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

417,12

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:26 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:18 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D