

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №208339		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(М1): № 508465	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25683Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 500377	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25683Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 517239	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4053	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.03.25	24,00	-	116,78	104,14	12,64	70,47	43,34	27,13	0,69	0,49	34,70	-	34,70	35,47	-	35,47	-	70,24	-	-	-	3,71	
24.03.25	24,00	-	117,03	105,15	11,88	68,95	43,00	25,95	0,69	0,49	34,18	-	34,18	34,90	-	34,90	-	68,68	-	-	-	3,55	
25.03.25	24,00	-	66,43	62,77	3,66	69,69	41,82	27,87	0,69	0,49	14,06	-	14,06	14,38	-	14,38	-	69,68	-	-	-	2,00	
26.03.25	24,00	-	127,44	114,50	12,94	68,87	44,44	24,43	0,69	0,49	43,37	-	43,37	44,33	-	44,33	-	68,67	-	-	-	3,69	
27.03.25	24,00	-	120,69	108,71	11,98	67,92	43,55	24,37	0,69	0,49	41,14	-	41,14	42,02	-	42,02	-	67,69	-	-	-	3,47	
28.03.25	24,00	-	122,73	111,14	11,59	67,53	43,48	24,05	0,69	0,49	41,33	-	41,33	42,21	-	42,21	-	67,40	-	-	-	3,46	
29.03.25	24,00	-	125,42	112,72	12,70	68,04	44,29	23,75	0,69	0,49	42,77	-	42,77	43,67	-	43,67	-	67,88	-	-	-	3,54	
30.03.25	24,00	-	124,48	111,67	12,81	67,39	44,43	22,96	0,69	0,49	42,55	-	42,55	43,45	-	43,45	-	67,25	-	-	-	3,43	
31.03.25	24,00	-	123,16	112,66	10,50	66,84	44,42	22,42	0,69	0,49	40,62	-	40,62	41,46	-	41,46	-	66,68	-	-	-	3,23	
01.04.25	24,00	-	126,58	114,92	11,66	67,18	44,64	22,54	0,69	0,49	42,23	-	42,23	43,14	-	43,14	-	67,06	-	-	-	3,38	
02.04.25	24,00	-	127,61	115,20	12,41	67,05	44,32	22,73	0,69	0,49	43,05	-	43,05	43,94	-	43,94	-	66,91	-	-	-	3,45	
03.04.25	24,00	-	127,40	116,30	11,10	67,05	44,70	22,35	0,69	0,49	42,12	-	42,12	43,00	-	43,00	-	66,90	-	-	-	3,35	
04.04.25	24,00	-	124,78	113,98	10,80	68,26	44,34	23,92	0,69	0,49	41,15	-	41,15	42,03	-	42,03	-	68,14	-	-	-	3,46	
05.04.25	24,00	-	122,28	109,82	12,46	70,62	44,27	26,35	0,69	0,49	41,51	-	41,51	42,45	-	42,45	-	70,50	-	-	-	3,78	
06.04.25	24,00	-	123,50	110,53	12,97	72,07	44,87	27,20	0,69	0,49	42,08	-	42,08	43,07	-	43,07	-	71,87	-	-	-	3,95	
07.04.25	24,00	-	123,87	112,05	11,82	72,99	45,37	27,62	0,69	0,49	41,32	-	41,32	42,31	-	42,31	-	72,85	-	-	-	3,96	
08.04.25	24,00	-	125,26	114,20	11,06	75,15	46,72	28,43	0,69	0,49	41,04	-	41,04	42,07	-	42,07	-	74,99	-	-	-	4,08	
09.04.25	24,00	-	125,14	114,02	11,12	74,18	46,40	27,78	0,69	0,49	41,05	-	41,05	42,06	-	42,06	-	73,99	-	-	-	4,00	
10.04.25	24,00	-	123,32	111,81	11,51	74,56	45,85	28,71	0,69	0,49	40,73	-	40,73	41,74	-	41,74	-	74,36	-	-	-	4,07	
11.04.25	24,00	-	122,93	112,20	10,73	74,39	45,66	28,73	0,69	0,49	40,04	-	40,04	41,03	-	41,03	-	74,18	-	-	-	4,02	
12.04.25	24,00	-	122,79	110,00	12,79	73,28	44,75	28,53	0,69	0,49	41,37	-	41,37	42,39	-	42,39	-	73,01	-	-	-	4,08	
13.04.25	24,00	-	127,79	113,60	14,19	71,27	45,25	26,02	0,69	0,49	43,65	-	43,65	44,66	-	44,66	-	71,05	-	-	-	3,97	
14.04.25	24,00	-	128,07	116,16	11,91	68,91	45,11	23,80	0,69	0,49	42,18	-	42,18	43,10	-	43,10	-	68,85	-	-	-	3,59	
15.04.25	24,00	-	127,75	116,04	11,71	69,12	45,87	23,25	0,69	0,49	41,86	-	41,86	42,78	-	42,78	-	68,96	-	-	-	3,51	
16.04.25	24,00	-	127,92	115,57	12,35	69,23	46,39	22,84	0,69	0,49	42,33	-	42,33	43,26	-	43,26	-	69,04	-	-	-	3,49	
17.04.25	24,00	-	130,14	117,04	13,10	69,28	46,62	22,66	0,69	0,49	43,49	-	43,49	44,43	-	44,43	-	69,16	-	-	-	3,56	
18.04.25	24,00	-	128,55	118,35	10,20	70,15	47,32	22,83	0,69	0,49	41,08	-	41,08	41,99	-	41,99	-	69,99	-	-	-	3,42	
19.04.25	24,00	-	130,76	118,77	11,99	69,21	47,66	21,55	0,69	0,49	43,04	-	43,04	43,96	-	43,96	-	69,08	-	-	-	3,39	
20.04.25	24,00	-	127,89	117,08	10,81	68,75	45,74	23,01	0,69	0,49	41,49	-	41,49	42,39	-	42,39	-	68,64	-	-	-	3,44	
21.04.25	24,00	-	127,45	116,79	10,66	69,08	45,72	23,36	0,69	0,49	41,25	-	41,25	42,14	-	42,14	-	68,88	-	-	-	3,47	
22.04.25	24,00	-	127,56	117,02	10,54	69,38	45,51	23,87	0,69	0,49	41,11	-	41,11	42,00	-	42,00	-	69,23	-	-	-	3,53	
Среднее	24,00	-	123,34	111,77	11,57	69,90	45,03	24,87	0,69	0,49	40,45	-	40,45	41,35	-	41,35	-	69,74	-	-	0,00	3,58	
Итого	744,00	-	3823,50	3464,91	358,59	-	-	-	-	-	1253,89	-	1253,89	1281,83	-	1281,83	-	-	-	-	-	111,01	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

2.82

°C

-1,03

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

109,98

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

365,91

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:26 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D