

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ИТПЗ

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 34973.046.6

Строит.адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 112502

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		15.06.2027	Режим (схема):	
Вычислитель:	СПТ941.10 № 36498	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,864	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	259,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0
							Gгвс.=	0
							Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00		115,61	111,18	4,43	71,48	40,53	30,95														3,76
24.03.2025																						
25.03.2025		*																				
26.03.2025		*																				
27.03.2025		*																				
28.03.2025		*																				
29.03.2025		*																				
30.03.2025	24,00		117,89	113,76	4,13	68,28	40,67	27,61														3,43
31.03.2025	24,00		117,99	113,74	4,25	67,59	40,73	26,86														3,35
01.04.2025	24,00		119,46	115,05	4,41	67,76	41,11	26,65														3,37
02.04.2025	24,00		118,46	113,99	4,47	67,72	41,05	26,67														3,35
03.04.2025	24,00		119,47	114,87	4,60	67,69	41,33	26,36														3,34
04.04.2025	24,00		117,33	112,74	4,59	68,71	41,21	27,50														3,42
05.04.2025	24,00		113,52	109,01	4,51	70,97	41,10	29,87														3,58
06.04.2025	24,00		114,86	110,20	4,66	72,86	41,68	31,18														3,78
07.04.2025	24,00		115,74	111,03	4,71	73,45	41,78	31,67														3,87
08.04.2025	24,00		117,39	112,59	4,80	75,73	42,56	33,17														4,10
09.04.2025	24,00		117,40	112,53	4,87	74,92	42,30	32,62														4,04
10.04.2025	24,00		115,33	110,57	4,76	75,31	41,75	33,56														4,08
11.04.2025	24,00		115,43	110,63	4,80	75,18	41,59	33,59														4,08
12.04.2025	24,00		113,70	108,98	4,72	74,29	40,89	33,40														4,00
13.04.2025	24,00		118,32	113,52	4,80	72,41	41,32	31,09														3,88
14.04.2025	24,00		119,96	115,13	4,83	69,40	40,85	28,55														3,63
15.04.2025	24,00		120,21	115,32	4,89	69,77	41,73	28,04														3,58
16.04.2025	24,00		119,52	114,60	4,92	69,88	42,25	27,63														3,51
17.04.2025	24,00		121,43	116,39	5,04	69,77	42,91	26,86														3,48
18.04.2025	24,00		121,79	116,69	5,10	70,74	43,79	26,95														3,51
19.04.2025	24,00		122,42	117,27	5,15	69,86	44,26	25,60														3,37
20.04.2025	24,00		120,62	115,54	5,08	69,18	43,40	25,78														3,33
21.04.2025	24,00		120,11	115,00	5,11	69,86	43,49	26,37														3,39
22.04.2025	24,00		120,46	115,32	5,14	69,85	43,17	26,68														3,44
Среднее	24,00		118,18	113,43	4,75	70,91	41,90	29,01														3,63
Итого	600,00		2954,42	2835,65	118,77																	90,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	42118,7	33055,70						1890,56	14221,40
23.04.2025	45401,9	36208,30						1991,65	14989,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 112,45 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

144 час

21,78 Гкал

144 час

0 куб.м

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:26 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D