

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 12, лит. Д			Договор:	35523.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 12, лит. Д			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	114686		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206478			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,1			45				КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,1			45				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,067			30				ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,368			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1738						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,079						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 110,4			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 31,6			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		137,05	115,60	21,45	72,75	42,74	30,01	6,80	4,90	23,76		23,76	24,35		24,35		72,55				5,03
24.03.2025	24,00		135,78	116,50	19,28	71,15	42,33	28,82	6,80	4,90	21,68		21,68	22,21		22,21		71,08				4,73
25.03.2025	24,00	*	116,02	111,98	4,04	80,39	69,75	10,64	6,80	4,90	4,86		4,86	4,99		4,99		78,10				1,55
26.03.2025	24,00	*	135,21	119,36	15,85	70,86	54,91	15,95	6,80	4,90	16,59		16,59	16,97		16,97		70,34				3,06
27.03.2025	24,00		132,90	113,47	19,43	70,07	41,39	28,68	6,80	4,90	20,75		20,75	21,20		21,20		69,92				4,62
28.03.2025	24,00		133,81	115,73	18,08	69,63	41,83	27,80	6,80	4,90	19,38		19,38	19,84		19,84		69,69				4,48
29.03.2025	24,00		136,59	118,18	18,41	70,09	42,78	27,31	6,80	4,90	20,05		20,05	20,49		20,49		70,18				4,52
30.03.2025	24,00		139,88	117,67	22,21	69,37	42,91	26,46	6,80	4,90	24,04		24,04	24,58		24,58		69,47				4,66
31.03.2025	24,00		135,67	118,05	17,62	68,75	42,89	25,86	6,80	4,90	19,55		19,55	19,99		19,99		68,77				4,27
01.04.2025	24,00		138,84	119,20	19,64	69,10	43,03	26,07	6,80	4,90	21,72		21,72	22,16		22,16		69,27				4,47
02.04.2025	24,00		136,03	118,28	17,75	68,96	42,69	26,27	6,80	4,90	19,80		19,80	20,20		20,20		68,95				4,33
03.04.2025	24,00		135,52	119,36	16,16	68,94	42,95	25,99	6,80	4,90	18,23		18,23	18,63		18,63		68,90				4,22
04.04.2025	24,00		134,30	117,20	17,10	70,27	42,80	27,47	6,80	4,90	19,02		19,02	19,45		19,45		70,31				4,42
05.04.2025	24,00		131,27	113,46	17,81	72,90	42,78	30,12	6,80	4,90	19,68		19,68	20,19		20,19		73,15				4,72
06.04.2025	24,00		134,43	114,61	19,82	74,33	43,24	31,09	6,80	4,90	21,72		21,72	22,26		22,26		74,25				5,04
07.04.2025	24,00		133,07	115,59	17,48	75,33	43,72	31,61	6,80	4,90	19,40		19,40	19,91		19,91		75,49				4,97
08.04.2025	24,00		134,27	117,37	16,90	77,53	44,84	32,69	6,80	4,90	18,74		18,74	19,24		19,24		77,59				5,15
09.04.2025	24,00		134,61	117,15	17,46	76,51	44,61	31,90	6,80	4,90	19,31		19,31	19,82		19,82		76,43				5,08
10.04.2025	24,00		132,68	115,17	17,51	77,03	44,10	32,93	6,80	4,90	19,31		19,31	19,83		19,83		77,03				5,14
11.04.2025	24,00		132,23	115,28	16,95	76,85	43,97	32,88	6,80	4,90	18,72		18,72	19,19		19,19		76,73				5,09
12.04.2025	24,00		134,50	113,47	21,03	75,73	43,24	32,49	6,80	4,90	22,71		22,71	23,31		23,31		75,46				5,28
13.04.2025	24,00		139,94	117,89	22,05	73,34	43,53	29,81	6,80	4,90	23,81		23,81	24,37		24,37		72,91				5,13
14.04.2025	24,00		139,12	119,86	19,26	70,92	43,40	27,52	6,80	4,90	21,09		21,09	21,57		21,57		71,13				4,66
15.04.2025	24,00		137,37	119,84	17,53	71,08	44,12	26,96	6,80	4,90	19,32		19,32	19,76		19,76		71,20				4,48
16.04.2025	24,00		137,44	119,38	18,06	71,19	44,56	26,63	6,80	4,90	19,88		19,88	20,36		20,36		71,16				4,47
17.04.2025	24,00	*	138,26	120,50	17,76	71,13	44,84	26,29	6,80	4,90	19,49		19,49	19,95		19,95		71,07				4,43
18.04.2025	24,00		144,38	121,40	22,98	72,02	45,68	26,34	6,80	4,90	24,79		24,79	25,35		25,35		72,05				4,86
19.04.2025	24,00		143,01	122,23	20,78	70,96	46,03	24,93	6,80	4,90	22,61		22,61	23,16		23,16		71,03				4,53
20.04.2025	24,00		137,90	120,49	17,41	70,62	44,51	26,11	6,80	4,90	19,17		19,17	19,62		19,62		70,88				4,38
21.04.2025	24,00		137,09	119,96	17,13	70,90	44,30	26,60	6,80	4,90	18,86		18,86	19,30		19,30		70,72				4,41
22.04.2025	24,00		136,50	120,50	16,00	71,28	44,15	27,13	6,80	4,90	17,80		17,80	18,20		18,20		71,35				4,41
Среднее	24,00		135,67	117,57	18,09	72,26	44,79	27,46	6,80	4,90	19,87		19,87	20,34		20,34		72,17				4,54
Итого	744,00		4205,67	3644,73	560,94						615,84		615,84	630,45		630,45						140,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	137209	118290,00	21790,60		22354,00			6202,75	30707,00
23.04.2025	141548	122049,00	22427,90		23006,40			6394,08	31475,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 139,01 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 630,45 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:17 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации