

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 2, лит. X	Договор:	32819.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105288
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207177	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,379	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1628		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,074		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 113,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 29,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		143,84	125,64	18,20	71,39	42,15	29,24	6,80	4,90	19,96		19,96	20,42		20,42		71,67				4,97
24.03.2025	24,00		142,96	128,29	14,67	69,84	41,88	27,96	6,80	4,90	16,40		16,40	16,77		16,77		70,18				4,61
25.03.2025	24,00	*	113,00	109,17	3,83	46,06	45,09	0,97	6,80	4,90	3,02		3,02	3,09		3,09		77,42				0,28
26.03.2025	24,00	*	149,88	136,22	13,66	50,72	43,19	7,53	6,80	4,90	13,26		13,26	13,56		13,56		69,57				1,70
27.03.2025	24,00	*	141,69	124,90	16,79	68,84	41,40	27,44	6,80	4,90	17,82		17,82	18,20		18,20		69,00				4,58
28.03.2025	24,00		143,72	128,14	15,58	68,63	41,64	26,99	6,80	4,90	16,87		16,87	17,25		17,25		68,85				4,53
29.03.2025	24,00	*	146,85	130,85	16,00	68,81	42,57	26,24	6,80	4,90	17,40		17,40	17,78		17,78		69,31				4,54
30.03.2025	24,00		147,10	129,08	18,02	68,27	42,56	25,71	6,80	4,90	19,60		19,60	20,02		20,02		68,63				4,55
31.03.2025	24,00	*	146,01	131,10	14,91	67,70	42,68	25,02	6,80	4,90	16,44		16,44	16,79		16,79		67,95				4,29
01.04.2025	24,00		147,23	132,53	14,70	68,02	42,85	25,17	6,80	4,90	16,19		16,19	16,53		16,53		68,50				4,34
02.04.2025	24,00		146,08	131,41	14,67	67,88	42,46	25,42	6,80	4,90	16,00		16,00	16,32		16,32		68,17				4,34
03.04.2025	24,00	*	141,93	126,64	15,29	67,88	42,71	25,17	6,80	4,90	17,27		17,27	17,62		17,62		68,14				4,22
04.04.2025	24,00		145,65	129,92	15,73	69,12	42,57	26,55	6,80	4,90	17,06		17,06	17,41		17,41		69,68				4,54
05.04.2025	24,00		142,27	124,53	17,74	71,55	42,19	29,36	6,80	4,90	19,17		19,17	19,60		19,60		72,24				4,93
06.04.2025	24,00		143,56	125,88	17,68	72,76	42,59	30,17	6,80	4,90	18,83		18,83	19,28		19,28		73,19				5,09
07.04.2025	24,00	*	143,33	128,76	14,57	73,81	43,19	30,62	6,80	4,90	15,64		15,64	16,00		16,00		74,61				5,02
08.04.2025	24,00		145,75	130,40	15,35	75,99	44,26	31,73	6,80	4,90	16,32		16,32	16,73		16,73		76,56				5,30
09.04.2025	24,00		145,79	129,67	16,12	75,12	43,93	31,19	6,80	4,90	16,98		16,98	17,41		17,41		75,52				5,26
10.04.2025	24,00		142,70	127,55	15,15	75,51	43,45	32,06	6,80	4,90	16,06		16,06	16,48		16,48		75,98				5,24
11.04.2025	24,00		142,20	127,33	14,87	75,46	43,31	32,15	6,80	4,90	15,96		15,96	16,36		16,36		75,77				5,22
12.04.2025	24,00	*	140,97	123,94	17,03	74,24	42,40	31,84	6,80	4,90	18,60		18,60	19,04		19,04		74,38				5,21
13.04.2025	24,00		146,34	129,00	17,34	72,22	42,88	29,34	6,80	4,90	18,96		18,96	19,41		19,41		72,02				5,04
14.04.2025	24,00	*	147,66	132,89	14,77	69,43	42,93	26,50	6,80	4,90	16,45		16,45	16,82		16,82		70,36				4,55
15.04.2025	24,00	*	148,37	132,08	16,29	69,86	43,70	26,16	6,80	4,90	17,95		17,95	18,34		18,34		70,41				4,59
16.04.2025	24,00		147,31	132,95	14,36	70,14	44,19	25,95	6,80	4,90	16,06		16,06	16,42		16,42		70,40				4,46
17.04.2025	24,00		149,64	134,95	14,69	70,15	44,72	25,43	6,80	4,90	16,45		16,45	16,81		16,81		70,54				4,46
18.04.2025	24,00		149,70	136,40	13,30	71,00	45,56	25,44	6,80	4,90	15,05		15,05	15,37		15,37		71,28				4,42
19.04.2025	24,00		151,30	136,56	14,74	70,10	46,24	23,86	6,80	4,90	16,48		16,48	16,82		16,82		70,29				4,29
20.04.2025	24,00	*	148,60	134,16	14,44	69,33	44,73	24,60	6,80	4,90	16,18		16,18	16,55		16,55		70,17				4,30
21.04.2025	24,00	*	147,61	133,82	13,79	69,63	44,14	25,49	6,80	4,90	15,53		15,53	15,86		15,86		69,93				4,37
22.04.2025	24,00		148,36	134,36	14,00	70,06	43,88	26,18	6,80	4,90	15,71		15,71	16,05		16,05		70,69				4,50
Среднее	24,00		144,75	129,65	15,11	69,34	43,29	26,05	6,80	4,90	16,44		16,44	16,81		16,81		71,34				4,44
Итого	744,00		4487,40	4019,12	468,28						509,67		509,67	521,11		521,11						137,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	148997	132046,00	18489,80		18951,50			6083,65	30052,00
23.04.2025	153625	136190,00	19017,30		19490,90			6263,74	30818,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 136,42 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 521,11 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

1,32 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D