

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 3, лит. А

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 3

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 33077.046.6

Строит.адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 106188

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		09.08.2025		Режим (схема):		ОП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ-941.10 № 36949		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТПТР-05					
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТПТР-05					
Подающий ГВС (M3)											
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,309	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	92,7	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс =	0	Gгвс. =	0
										Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.03.2025	24,00	*	156,67	154,61	2,06	71,41	47,53	23,88														3,85	
24.03.2025	24,00	*	157,51	155,40	2,11	69,90	47,01	22,89														3,71	
25.03.2025	24,00	*	152,61	150,34	2,27	78,50	50,56	27,94														4,38	
26.03.2025	24,00	*	163,54	161,06	2,48	69,64	47,71	21,93														3,71	
27.03.2025	24,00	*	153,68	151,22	2,46	68,98	46,37	22,61														3,59	
28.03.2025	24,00	*	156,30	153,87	2,43	68,22	46,35	21,87														3,54	
29.03.2025	24,00	*	159,69	157,41	2,28	68,67	47,34	21,33														3,52	
30.03.2025	24,00	*	159,20	156,97	2,23	68,29	47,80	20,49														3,38	
31.03.2025	24,00	*	159,27	156,96	2,31	67,59	47,70	19,89														3,29	
01.04.2025	24,00	*	161,16	158,68	2,48	67,69	47,95	19,74														3,31	
02.04.2025	24,00	*	159,83	157,38	2,45	67,71	47,65	20,06														3,33	
03.04.2025	24,00	*	160,80	158,60	2,20	67,65	47,94	19,71														3,28	
04.04.2025	24,00	*	158,17	155,89	2,28	68,55	47,67	20,88														3,42	
05.04.2025	24,00	*	152,96	150,70	2,26	70,71	47,72	22,99														3,63	
06.04.2025	24,00	*	154,86	152,42	2,44	72,84	48,64	24,20														3,87	
07.04.2025	24,00	*	155,95	153,40	2,55	73,27	48,71	24,56														3,96	
08.04.2025	24,00	*	158,05	155,20	2,85	75,58	49,87	25,71														4,21	
09.04.2025	24,00	*	158,51	155,76	2,75	74,87	49,76	25,11														4,13	
10.04.2025	24,00	*	155,48	152,72	2,76	75,22	49,26	25,96														4,18	
11.04.2025	24,00	*	155,59	152,79	2,80	75,11	48,93	26,18														4,22	
12.04.2025	24,00	*	153,28	150,42	2,86	74,31	48,17	26,14														4,15	
13.04.2025	24,00	*	159,38	156,41	2,97	72,54	48,44	24,10														3,99	
14.04.2025	24,00	*	161,30	158,52	2,78	69,27	47,81	21,46														3,60	
15.04.2025	24,00	*	161,93	159,20	2,73	69,75	48,73	21,02														3,54	
16.04.2025	24,00	*	160,69	158,00	2,69	69,85	49,34	20,51														3,43	
17.04.2025	24,00	*	163,29	160,65	2,64	69,69	50,10	19,59														3,34	
18.04.2025	24,00	*	163,73	161,12	2,61	70,67	51,03	19,64														3,36	
19.04.2025	24,00	*	164,76	162,09	2,67	69,91	51,61	18,30														3,16	
20.04.2025	24,00	*	162,41	159,70	2,71	69,05	50,37	18,68														3,18	
21.04.2025	24,00	*	161,71	159,06	2,65	69,92	50,61	19,31														3,27	
22.04.2025	24,00	*	161,99	159,47	2,52	69,70	50,12	19,58														3,30	
Среднее	24,00		158,85	156,32	2,53	70,81	48,67	22,14														3,64	
Итого	744,00		4924,30	4846,02	78,28																	112,83	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	111830	109828,00						3365,03	29462,20
23.04.2025	116908	114826,00						3481,65	30230,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 112,83 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТВЕЧЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78
26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D