

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А				Договор:	36980.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	Матюшенко пер, д. 10, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	126838								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 13.06.2027					Режим (схема):									
Вычислитель: БКТ-7.04 № 226008					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.:									
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-B1					0,1					45					КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ					0,1					45					КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1					0,067					30					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,277					Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср= 0					Qгвс.ср= 0,0538				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 84,1519					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0				
																				Gгвс.= 21,52				
																				Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		113,06	102,17	10,89	72,47	47,81	24,66	6,80	4,90	10,84		10,84	11,11		11,11		72,25				3,31
24.03.2025	24,00	*	111,67	100,81	10,86	70,35	46,72	23,63	6,80	4,90	10,95		10,95	11,18		11,18		70,07				3,14
25.03.2025	24,00	*	111,40	100,69	10,71	69,91	46,77	23,14	6,80	4,90	10,78		10,78	11,01		11,01		69,66				3,08
26.03.2025	24,00	*	112,65	102,11	10,54	69,90	46,95	22,95	6,80	4,90	10,51		10,51	10,73		10,73		69,67				3,08
27.03.2025	24,00	*	112,61	101,52	11,09	69,19	46,48	22,71	6,80	4,90	11,15		11,15	11,39		11,39		68,98				3,08
28.03.2025	24,00	*	114,30	104,25	10,05	69,85	47,28	22,57	6,80	4,90	10,03		10,03	10,26		10,26		69,64				3,06
29.03.2025	24,00	*	116,74	107,67	9,07	70,54	48,46	22,08	6,80	4,90	9,06		9,06	9,23		9,23		70,33				3,02
30.03.2025	24,00	*	118,59	107,56	11,03	69,61	48,33	21,28	6,80	4,90	10,99		10,99	11,26		11,26		69,42				3,06
31.03.2025	24,00	*	118,70	108,05	10,65	69,50	48,40	21,10	6,80	4,90	10,70		10,70	10,94		10,94		69,44				3,02
01.04.2025	24,00	*	118,74	108,70	10,04	70,37	48,90	21,47	6,80	4,90	10,07		10,07	10,29		10,29		70,10				3,04
02.04.2025	24,00	*	117,22	106,63	10,59	69,41	47,91	21,50	6,80	4,90	10,45		10,45	10,67		10,67		69,19				3,03
03.04.2025	24,00	*	118,85	109,66	9,19	69,99	48,68	21,31	6,80	4,90	9,25		9,25	9,47		9,47		69,76				2,98
04.04.2025	24,00		114,86	104,28	10,58	68,95	47,23	21,72	6,80	4,90	10,74		10,74	10,95		10,95		68,50				3,00
05.04.2025	24,00	*	109,10	100,23	8,87	70,63	46,92	23,71	6,80	4,90	8,91		8,91	9,11		9,11		70,84				3,00
06.04.2025	24,00	*	111,91	100,91	11,00	71,40	47,42	23,98	6,80	4,90	10,95		10,95	11,17		11,17		71,14				3,21
07.04.2025	24,00	*	112,55	102,78	9,77	72,81	48,28	24,53	6,80	4,90	9,56		9,56	9,78		9,78		72,75				3,24
08.04.2025	24,00	*	112,32	102,63	9,69	74,55	49,10	25,45	6,80	4,90	9,44		9,44	9,67		9,67		74,30				3,33
09.04.2025	24,00		112,76	102,51	10,25	74,43	49,03	25,40	6,80	4,90	9,91		9,91	10,15		10,15		74,09				3,37
10.04.2025	24,00	*	111,72	101,28	10,44	73,99	48,22	25,77	6,80	4,90	10,07		10,07	10,31		10,31		73,63				3,39
11.04.2025	24,00	*	110,87	101,53	9,34	74,72	48,48	26,24	6,80	4,90	8,95		8,95	9,16		9,16		74,46				3,37
12.04.2025	24,00	*	111,52	100,87	10,65	73,60	47,96	25,64	6,80	4,90	10,29		10,29	10,53		10,53		73,03				3,37
13.04.2025	24,00		115,27	103,94	11,33	70,90	47,69	23,21	6,80	4,90	10,99		10,99	11,23		11,23		70,31				3,22
14.04.2025	24,00		118,01	107,45	10,56	70,45	48,30	22,15	6,80	4,90	10,41		10,41	10,65		10,65		70,23				3,12
15.04.2025	24,00	*	119,70	108,68	11,02	69,48	48,37	21,11	6,80	4,90	11,05		11,05	11,28		11,28		69,04				3,06
16.04.2025	24,00		122,06	111,67	10,39	69,41	49,04	20,37	6,80	4,90	10,42		10,42	10,65		10,65		69,15				3,00
17.04.2025	24,00	*	123,14	113,09	10,05	69,78	49,61	20,17	6,80	4,90	10,31		10,31	10,53		10,53		69,41				2,99
18.04.2025	24,00		125,88	116,54	9,34	70,11	50,41	19,70	6,80	4,90	9,65		9,65	9,87		9,87		69,88				2,95
19.04.2025	24,00	*	129,99	120,66	9,33	71,34	52,22	19,12	6,80	4,90	9,72		9,72	9,93		9,93		71,27				2,98
20.04.2025	24,00	*	120,91	112,44	8,47	68,58	49,23	19,35	6,80	4,90	8,84		8,84	9,03		9,03		68,07				2,76
21.04.2025	24,00	*	120,09	110,93	9,16	69,14	48,94	20,20	6,80	4,90	9,37		9,37	9,59		9,59		68,90				2,88
22.04.2025	24,00	*	121,03	112,25	8,78	70,42	49,58	20,84	6,80	4,90	8,96		8,96	9,15		9,15		70,26				2,96
Среднее	24,00		116,39	106,27	10,12	70,83	48,35	22,49	6,80	4,90	10,11		10,11	10,33		10,33		70,57				3,10
Итого	744,00		3608,22	3294,49	313,73						313,32		313,32	320,28		320,28						96,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	63821,8	58466,30	5331,41		5470,37			1945,61	14282,00
23.04.2025	67540,8	61861,30	5654,89		5801,06			2067,75	15050,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 95,36 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 320,28 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,74 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

/

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:17 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/

/