

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В	Договор:	32785.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 16, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105379
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3512	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0089	Qгвс.= 0,3211		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0089	Qгвс.ср= 0,0869		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 106,694	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 3,56	Gгвс.= 34,76	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	104,33	89,66	14,67	72,16	41,65	30,51	6,80	4,90	12,70		12,70	12,97		12,97		71,25				3,79
24.03.2025	24,00	*	106,72	90,42	16,30	70,13	41,07	29,06	6,80	4,90	14,21		14,21	14,52		14,52		69,36				3,77
25.03.2025	24,00	*	105,81	91,01	14,80	69,68	41,11	28,57	6,80	4,90	12,68		12,68	12,95		12,95		68,78				3,63
26.03.2025	24,00	*	107,04	91,28	15,76	69,67	41,31	28,36	6,80	4,90	13,58		13,58	13,88		13,88		68,80				3,69
27.03.2025	24,00	*	103,58	89,86	13,72	68,94	40,87	28,07	6,80	4,90	11,62		11,62	11,87		11,87		68,04				3,47
28.03.2025	24,00		106,04	91,02	15,02	69,64	41,54	28,10	6,80	4,90	12,88		12,88	13,15		13,15		68,94				3,60
29.03.2025	24,00	*	84,69	70,04	14,65	70,02	40,27	29,75	6,80	4,90	13,05		13,05	13,31		13,31		69,24				3,11
30.03.2025	24,00	*	81,41	64,53	16,88	68,97	39,62	29,35	6,80	4,90	15,25		15,25	15,56		15,56		68,50				3,06
31.03.2025	24,00		79,26	64,03	15,23	68,81	39,38	29,43	6,80	4,90	13,65		13,65	13,93		13,93		68,35				2,93
01.04.2025	24,00	*	87,95	71,81	16,14	69,97	40,56	29,41	6,80	4,90	14,52		14,52	14,81		14,81		69,14				3,24
02.04.2025	24,00	*	94,55	80,42	14,13	69,06	41,53	27,53	6,80	4,90	12,32		12,32	12,57		12,57		68,20				3,19
03.04.2025	24,00	*	80,25	66,80	13,45	69,47	40,62	28,85	6,80	4,90	11,88		11,88	12,12		12,12		68,76				2,86
04.04.2025	24,00		103,74	88,60	15,14	68,67	42,04	26,63	6,80	4,90	13,13		13,13	13,40		13,40		67,68				3,40
05.04.2025	24,00	*	106,18	90,18	16,00	70,46	42,34	28,12	6,80	4,90	13,97		13,97	14,28		14,28		70,06				3,67
06.04.2025	24,00	*	107,82	90,64	17,18	71,19	42,24	28,95	6,80	4,90	15,01		15,01	15,34		15,34		70,37				3,85
07.04.2025	24,00	*	106,37	90,60	15,77	72,57	42,62	29,95	6,80	4,90	13,47		13,47	13,77		13,77		71,92				3,86
08.04.2025	24,00	*	104,43	90,25	14,18	74,27	43,10	31,17	6,80	4,90	11,92		11,92	12,21		12,21		73,19				3,87
09.04.2025	24,00	*	105,32	90,07	15,25	74,16	42,88	31,28	6,80	4,90	12,89		12,89	13,21		13,21		73,12				3,95
10.04.2025	24,00	*	106,22	90,11	16,11	73,70	42,20	31,50	6,80	4,90	13,68		13,68	13,99		13,99		72,63				4,03
11.04.2025	24,00	*	104,38	90,46	13,92	74,42	42,25	32,17	6,80	4,90	11,53		11,53	11,79		11,79		73,29				3,95
12.04.2025	24,00	*	105,54	89,82	15,72	73,26	41,56	31,70	6,80	4,90	13,22		13,22	13,52		13,52		71,83				4,00
13.04.2025	24,00	*	101,49	84,40	17,09	70,68	40,62	30,06	6,80	4,90	14,86		14,86	15,18		15,18		69,29				3,74
14.04.2025	24,00	*	75,76	60,03	15,73	69,60	38,83	30,77	6,80	4,90	14,17		14,17	14,45		14,45		68,98				2,94
15.04.2025	24,00	*	72,78	59,96	12,82	68,97	38,26	30,71	6,80	4,90	11,43		11,43	11,65		11,65		67,67				2,72
16.04.2025	24,00	*	56,40	43,21	13,19	67,89	39,35	28,54	6,80	4,90	12,26		12,26	12,52		12,52		66,88				2,13
17.04.2025	24,00	*	58,14	44,33	13,81	68,98	35,64	33,34	6,80	4,90	12,76		12,76	13,04		13,04		68,07				2,43
18.04.2025	24,00	*	41,86	29,21	12,65	68,84	35,41	33,43	6,80	4,90	12,09		12,09	12,34		12,34		67,66				1,85
19.04.2025	24,00	*	32,80	20,58	12,22	69,74	33,72	36,02	6,80	4,90	11,87		11,87	12,11		12,11		68,38				1,59
20.04.2025	24,00	*	82,49	68,79	13,70	68,13	40,35	27,78	6,80	4,90	12,32		12,32	12,55		12,55		67,06				2,85
21.04.2025	24,00	*	90,18	75,54	14,64	68,82	41,35	27,47	6,80	4,90	12,92		12,92	13,21		13,21		68,00				3,08
22.04.2025	24,00	*	83,66	69,45	14,21	69,90	41,29	28,61	6,80	4,90	12,64		12,64	12,89		12,89		69,06				2,98
Среднее	24,00		89,91	75,07	14,84	70,35	40,50	29,84	6,80	4,90	13,05		13,05	13,33		13,33		69,44				3,27
Итого	744,00		2787,19	2327,11	460,08						404,48		404,48	413,09		413,09						101,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	161218	144767,00	13797,80		14148,60			5627,47	27992,00
23.04.2025	164111	147185,00	14215,40		14575,00			5761,58	28760,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 100,14 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 413,09 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1,09 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за качество энергии (от абонента)

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

1

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:17 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

1

1