

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А	Договор:	37383.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130736
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206093	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,327	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1549		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0704		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 28,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	144,77	134,62	10,15	72,69	47,74	24,95	6,80	4,90	11,92		11,92	12,19		12,19		71,95				4,10
24.03.2025	24,00	*	144,34	135,06	9,28	71,10	47,11	23,99	6,80	4,90	11,03		11,03	11,28		11,28		70,59				3,90
25.03.2025	24,00	*	108,52	106,56	1,96	77,24	48,95	28,29	6,80	4,90	2,45		2,45	2,52		2,52		79,59				3,16
26.03.2025	24,00	*	373,44	365,84	7,60	70,95	62,89	8,06	6,80	4,90	10,98		10,98	11,22		11,22		70,60				3,50
27.03.2025	24,00	*	545,98	536,54	9,44	70,53	65,61	4,92	6,80	4,90	12,54		12,54	12,80		12,80		70,00				3,33
28.03.2025	24,00	*	555,41	547,25	8,16	70,11	65,28	4,83	6,80	4,90	10,97		10,97	11,20		11,20		70,07				3,24
29.03.2025	24,00	*	566,61	556,65	9,96	70,55	65,80	4,75	6,80	4,90	11,46		11,46	11,73		11,73		70,48				3,37
30.03.2025	24,00	*	563,77	554,34	9,43	69,78	65,17	4,61	6,80	4,90	12,19		12,19	12,44		12,44		69,65				3,23
31.03.2025	24,00	*	559,13	555,25	3,88	69,18	64,65	4,53	6,80	4,90	11,64		11,64	11,89		11,89		69,00				2,81
01.04.2025	24,00	*	563,69	561,67	2,02	69,52	64,95	4,57	6,80	4,90	10,59		10,59	10,82		10,82		69,48				2,73
02.04.2025	24,00	*	558,77	557,02	1,75	69,44	64,82	4,62	6,80	4,90	11,15		11,15	11,38		11,38		69,12				2,71
03.04.2025	24,00	*	563,10	561,90	1,20	69,41	64,87	4,54	6,80	4,90	10,81		10,81	11,04		11,04		69,20				2,66
04.04.2025	24,00	*	554,23	553,22	1,01	70,80	65,95	4,85	6,80	4,90	10,16		10,16	10,40		10,40		70,68				2,78
05.04.2025	24,00	*	537,85	536,20	1,65	73,42	68,06	5,36	6,80	4,90	10,90		10,90	11,17		11,17		73,65				3,02
06.04.2025	24,00	*	544,29	541,79	2,50	74,82	69,31	5,51	6,80	4,90	12,78		12,78	13,09		13,09		74,50				3,20
07.04.2025	24,00	*	547,19	545,06	2,13	75,87	70,27	5,60	6,80	4,90	11,12		11,12	11,40		11,40		75,85				3,23
08.04.2025	24,00	*	550,60	548,12	2,48	78,06	72,17	5,89	6,80	4,90	10,21		10,21	10,48		10,48		77,91				3,44
09.04.2025	24,00	*	546,41	542,87	3,54	77,03	71,23	5,80	6,80	4,90	10,88		10,88	11,16		11,16		76,83				3,44
10.04.2025	24,00	*	536,97	534,34	2,63	77,57	71,54	6,03	6,80	4,90	11,25		11,25	11,53		11,53		77,38				3,45
11.04.2025	24,00	*	536,49	534,26	2,23	77,38	71,39	5,99	6,80	4,90	10,50		10,50	10,75		10,75		76,94				3,40
12.04.2025	24,00	*	528,73	526,41	2,32	76,21	70,31	5,90	6,80	4,90	10,17		10,17	10,43		10,43		75,60				3,31
13.04.2025	24,00	*	548,72	544,07	4,65	73,76	68,37	5,39	6,80	4,90	13,40		13,40	13,71		13,71		73,16				3,30
14.04.2025	24,00	*	555,04	551,86	3,18	71,38	66,41	4,97	6,80	4,90	11,78		11,78	12,06		12,06		71,47				2,99
15.04.2025	24,00	*	553,84	551,28	2,56	71,52	66,69	4,83	6,80	4,90	10,56		10,56	10,80		10,80		71,38				2,87
16.04.2025	24,00	*	550,86	548,62	2,24	71,62	66,85	4,77	6,80	4,90	9,90		9,90	10,12		10,12		71,34				2,80
17.04.2025	24,00	*	560,17	557,60	2,57	71,63	66,92	4,71	6,80	4,90	10,92		10,92	11,18		11,18		71,74				2,83
18.04.2025	24,00	*	558,67	556,07	2,60	72,50	67,76	4,74	6,80	4,90	11,03		11,03	11,27		11,27		72,35				2,85
19.04.2025	24,00	*	561,89	558,89	3,00	71,41	66,91	4,50	6,80	4,90	11,27		11,27	11,53		11,53		71,37				2,75
20.04.2025	24,00	*	556,15	552,25	3,90	71,11	66,36	4,75	6,80	4,90	12,63		12,63	12,90		12,90		71,13				2,92
21.04.2025	24,00	*	552,78	550,46	2,32	71,38	66,54	4,84	6,80	4,90	10,24		10,24	10,46		10,46		70,95				2,85
22.04.2025	24,00	*	555,45	551,85	3,60	71,80	66,84	4,96	6,80	4,90	11,53		11,53	11,80		11,80		71,81				3,02
Среднее	24,00		505,93	501,87	4,06	72,57	65,41	7,16	6,80	4,90	10,93		10,93	11,19		11,19		72,44				3,14
Итого	744,00		15683,90	15557,90	125,94						338,96		338,96	346,75		346,75						97,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	123301	109145,00	12051,40		12358,30			4981,11	28617,00
23.04.2025	139126	124835,00	12400,30		12715,20			5107,46	29385,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 96,83 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 128,51 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

0,36 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D