Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206117			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 2.82		
Подающ.тр.(М1):	№ 519305	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 515427	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 528421	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	141,79	123,85	17,94	72,76	45,21	27,55	0,69	0,49	82,53	-	82,53	84,50	-	84,50	-	72,66	-	-	-	4,72
24.03.25	24,00	-	142,45	124,37	18,08	71,16	44,67	26,49	0,69	0,49	82,89	-	82,89	84,81	-	84,81	-	71,07	-	-	-	4,58
25.03.25	24,00	-	69,68	66,45	3,23	77,36	43,19	34,17	0,69	0,49	20,97	-	20,97	21,52	-	21,52	-	77,34	-	-	-	2,52
26.03.25	24,00	-	103,87	89,69	14,18	70,53	42,25	28,28	0,69	0,49	41,96	-	41,96	42,89	-	42,89	-	70,22	-	-	-	3,54
27.03.25	24,00	-	137,94	120,43	17,51	69,96	43,97	25,99	0,69	0,49	81,13	-	81,13	82,97	-	82,97	-	69,86	-	-	-	4,36
28.03.25	24,00	-	140,65	122,91	17,74	69,65	44,29	25,36	0,69	0,49	82,96	-	82,96	84,83	-	84,83	-	69,58	-	-	-	4,35
29.03.25	24,00	-	142,93	125,55	17,38	70,11	45,33	24,78	0,69	0,49	84,12	-	84,12	86,01	-	86,01	-	70,05	-	-	-	4,33
30.03.25	24,00	-	143,40	125,21	18,19	69,34	45,25	24,09	0,69	0,49	84,78	-	84,78	86,67	-	86,67	-	69,27	-	-	-	4,28
31.03.25	24,00	-	141,48	126,05	15,43	68,75	45,12	23,63	0,69	0,49	82,69	-	82,69	84,49	-	84,49	-	68,67	-	-	-	4,04
01.04.25	24,00	-	143,81	127,71	16,10	69,11	45,41	23,70	0,69	0,49	84,25	-	84,25	86,11	-	86,11	-	69,05	-	-	-	4,14
02.04.25	24,00	-	143,52	126,68	16,84	69,00	45,03	23,97	0,69	0,49	84,42	-	84,42	86,30	-	86,30	-	68,92	-	-	-	4,20
03.04.25	24,00	-	143,45	127,68	15,77	68,99	45,30	23,69	0,69	0,49	83,91	-	83,91	85,76	-	85,76	-	68,91	-	-	-	4,12
04.04.25	24,00	-	140,98	125,61	15,37	70,38	45,38	25,00	0,69	0,49	82,48	-	82,48	84,37	-	84,37	-	70,31	-	-	-	4,23
05.04.25	24,00	-	139,08	121,89	17,19	73,00	45,33	27,67	0,69	0,49	82,26	-	82,26	84,27	-	84,27	-	72,94	-	-	-	4,63
06.04.25	24,00	-	140,56	123,14	17,42	74,30	45,90	28,40	0,69	0,49	83,17	-	83,17	85,27	-	85,27	-	74,19	-	-	-	4,79
07.04.25	24,00	-	138,91	124,17	14,74	75,39	46,37	29,02	0,69	0,49	81,14	-	81,14	83,22	-	83,22	-	75,31	-	-	-	4,72
08.04.25	24,00	-	140,55	126,03	14,52	77,54	47,59	29,95	0,69	0,49	81,88	-	81,88	84,08	-	84,08	-	77,44	-	-	-	4,90
09.04.25	24,00	-	140,59	126,08	14,51	76,54	47,22	29,32	0,69	0,49	81,92	-	81,92	84,08	-	84,08	-	76,45	-	-	-	4,81
10.04.25	24,00	-	140,08	124,30	15,78	77,06	46,92	30,14	0,69	0,49	82,22	-	82,22	84,40	-	84,40	-	76,97	-	-	-	4,97
11.04.25	24,00	-	148,03	123,59	34,44	76,87	46,90	29,97	0,69	0,49	99,80	-	99,80	102,43	-	102,43	-	76,77	-	-	-	6,36
12.04.25	24,00	-	138,76	122,78	15,98	75,70	46,12	29,58	0,69	0,49	81,65	-	81,65	83,79	-	83,79	-	75,59	-	-	-	4,85
13.04.25	24,00	-	146,20	126,93	19,27	73,22	46,45	26,77	0,69	0,49	87,04	-	87,04	89,17	-	89,17	-	73,10	-	-	-	4,81
14.04.25	24,00	-	145,12	128,73	16,39	71,02	46,07	24,95	0,69	0,49	85,20	-	85,20	87,19	-	87,19	-	70,96	-	-	-	4,38
15.04.25	24,00	-	144,74	128,48	16,26	71,12	46,80	24,32	0,69	0,49	84,92	-	84,92	86,88	-	86,88	-	71,05	-	-	-	4,28
16.04.25	24,00	-	142,96	128,51	14,45	71,19	47,24	23,95	0,69	0,49	83,26	-	83,26	85,17	-	85,17	-	71,11	-	-	-	4,11
17.04.25	24,00	-	148,52	130,39	18,13	71,25	47,54	23,71	0,69	0,49	87,69	-	87,69	89,70	-	89,70	-	71,19	-	-	-	4,39
18.04.25	24,00	-	145,35	129,53	15,82	72,09	47,94	24,15	0,69	0,49	85,01	-	85,01	86,99	-	86,99	-	72,01	-	-	-	4,27
19.04.25	24,00	-	146,99	130,20	16,79	71,03	48,27	22,76	0,69	0,49	86,31	-	86,31	88,30	-	88,30	-	70,96	-	-	-	4,16
20.04.25	24,00	-	144,85	128,74	16,11	70,76	46,96	23,80	0,69	0,49	84,86	-	84,86	86,81	-	86,81	-	70,71	-	-	-	4,21
21.04.25	24,00	-	144,56	128,23	16,33	70,95	46,79	24,16	0,69	0,49	84,82	-	84,82	86,77	-	86,77	-	70,85	-	-	-	4,26
22.04.25	24,00	-	144,97	128,62	16,35	71,41	46,69	24,72	0,69	0,49	85,00	-	85,00	86,96	-	86,96	-	71,34	-	-	-	4,35
Среднее	24,00	-	139,57	122,98	16,59	72,18	45,92	26,26	0,69	0,49	80,88	-	80,88	82,80	-	82,80	-	72,09	-	-	0,00	4,41
Итого	744,00	-	4326,77	3812,53	514,24	-	-	-	-	-	2507,24	-	2507,24	2566,71	-	2566,71	-	-	-	-	-	136,65

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	2.82	°C	-1,48	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			135,17	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			524,73	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

ОТПРАВЛЕНО	**АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5	**26.04.25** 10:26 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	**28.04.25** 10:18 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D