Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | ВКТ-7 №207933 | | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до: | | | Тхв, гр.С= 2.82 | |
| Подающ.тр.(М1): | № 133156 | Расходомер: | ПРЭМ 40 D | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 17437Г | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № 400192 | Расходомер: | ПРЭМ 40 D | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 17437Х | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

| Дата | Ти | НС | Учет СЦО (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль СЦО (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.03.25 | 24,00 | - | 100,18 | 100,18 | 0,00 | 72,85 | 48,39 | 24,46 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 |
| 24.03.25 | 24,00 | - | 100,80 | 100,80 | 0,00 | 71,27 | 47,82 | 23,45 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,37 |
| 25.03.25 | 24,00 | - | 82,80 | 82,54 | 0,26 | 77,55 | 50,25 | 27,30 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,27 |
| 26.03.25 | 24,00 | - | 105,74 | 105,74 | 0,00 | 70,86 | 48,70 | 22,16 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,35 |
| 27.03.25 | 24,00 | - | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 70,06 | 46,89 | 23,17 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 |
| 28.03.25 | 24,00 | - | 98,34 | 98,34 | 0,00 | 69,74 | 46,96 | 22,78 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 |
| 29.03.25 | 24,00 | - | 100,37 | 100,37 | 0,00 | 70,19 | 47,87 | 22,32 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 |
| 30.03.25 | 24,00 | - | 100,12 | 100,12 | 0,00 | 69,39 | 47,59 | 21,80 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 |
| 31.03.25 | 24,00 | - | 100,71 | 100,71 | 0,00 | 68,84 | 47,22 | 21,62 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 |
| 01.04.25 | 24,00 | - | 101,94 | 101,94 | 0,00 | 69,17 | 47,88 | 21,29 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 02.04.25 | 24,00 | - | 101,17 | 101,17 | 0,00 | 69,09 | 47,79 | 21,30 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 |
| 03.04.25 | 24,00 | - | 101,89 | 101,89 | 0,00 | 69,09 | 48,08 | 21,01 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| 04.04.25 | 24,00 | - | 100,19 | 100,19 | 0,00 | 70,50 | 48,08 | 22,42 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 |
| 05.04.25 | 24,00 | - | 97,22 | 97,22 | 0,00 | 73,10 | 48,32 | 24,78 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,41 |
| 06.04.25 | 24,00 | - | 98,16 | 98,16 | 0,00 | 74,38 | 48,99 | 25,39 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 |
| 07.04.25 | 24,00 | - | 99,04 | 99,04 | 0,00 | 75,52 | 49,56 | 25,96 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,57 |
| 08.04.25 | 24,00 | - | 100,52 | 100,52 | 0,00 | 77,66 | 50,72 | 26,94 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,71 |
| 09.04.25 | 24,00 | - | 100,41 | 100,41 | 0,00 | 76,64 | 50,41 | 26,23 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 |
| 10.04.25 | 24,00 | - | 98,93 | 98,93 | 0,00 | 77,17 | 50,09 | 27,08 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,68 |
| 11.04.25 | 24,00 | - | 98,95 | 98,95 | 0,00 | 77,02 | 49,89 | 27,13 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,69 |
| 12.04.25 | 24,00 | - | 97,61 | 97,61 | 0,00 | 75,76 | 49,13 | 26,63 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 |
| 13.04.25 | 24,00 | - | 101,12 | 101,12 | 0,00 | 73,27 | 49,04 | 24,23 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 |
| 14.04.25 | 24,00 | - | 102,64 | 102,64 | 0,00 | 71,11 | 48,49 | 22,62 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,32 |
| 15.04.25 | 24,00 | - | 102,27 | 102,27 | 0,00 | 71,19 | 49,08 | 22,11 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,26 |
| 16.04.25 | 24,00 | - | 102,35 | 102,35 | 0,00 | 71,26 | 49,53 | 21,73 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 |
| 17.04.25 | 24,00 | - | 104,06 | 104,06 | 0,00 | 71,32 | 50,37 | 20,95 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 |
| 18.04.25 | 24,00 | - | 103,22 | 103,22 | 0,00 | 72,16 | 51,26 | 20,90 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 |
| 19.04.25 | 24,00 | - | 103,76 | 103,76 | 0,00 | 71,08 | 51,23 | 19,85 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,06 |
| 20.04.25 | 24,00 | - | 102,59 | 102,59 | 0,00 | 70,83 | 49,88 | 20,95 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 |
| 21.04.25 | 24,00 | - | 102,16 | 102,16 | 0,00 | 71,02 | 50,03 | 20,99 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 |
| 22.04.25 | 24,00 | - | 102,61 | 102,61 | 0,00 | 71,50 | 49,93 | 21,57 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 |
| Среднее | 24,00 | - | 100,26 | 100,26 | 0,01 | 72,28 | 49,02 | 23,26 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2,33 |
| Итого | 744,00 | - | 3108,17 | 3107,91 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,21 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.03.25 | | | | | | | - | - | - |
| | 22.04.25 | | | | | | | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | час | Гкал | |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | час | м3 | |
| Период расчета по договору: | | | |
| Период превышения t2: | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 2.82 °C | Гкал | |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | 72,21 | Гкал | |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | м3 | |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович / _____ **26.04.25** 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25** 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D