

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32790.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105278**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2041	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,101	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96,96	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		172,87	174,89	-2,02	55,17	51,07	4,10	3,50	2,80												0,61
24.03.2025	24,00	*	170,94	172,95	-2,01	53,97	50,04	3,93	3,50	2,80												0,57
25.03.2025	24,00	*	175,66	177,60	-1,94	52,77	49,12	3,65	3,30	2,50												0,55
26.03.2025	24,00	*	172,92	174,77	-1,85	52,63	48,97	3,66	3,20	2,50												0,54
27.03.2025	24,00	*	172,47	174,28	-1,81	52,28	48,67	3,61	3,30	2,60												0,54
28.03.2025	24,00	*	169,00	170,78	-1,78	51,58	48,03	3,55	3,50	2,90												0,52
29.03.2025	24,00	*	166,53	168,40	-1,87	51,52	48,02	3,50	3,60	2,90												0,49
30.03.2025	24,00	*	172,60	174,68	-2,08	51,47	48,15	3,32	3,20	2,50												0,48
31.03.2025	24,00	*	172,09	174,24	-2,15	50,74	47,51	3,23	3,20	2,50												0,46
01.04.2025	24,00	*	166,86	169,02	-2,16	50,79	47,46	3,33	3,30	2,60												0,45
02.04.2025	24,00	*	172,20	174,46	-2,26	50,88	47,57	3,31	3,30	2,60												0,46
03.04.2025	24,00	*	171,87	174,08	-2,21	51,00	47,72	3,28	3,20	2,50												0,46
04.04.2025	24,00	*	172,21	174,42	-2,21	51,72	48,28	3,44	3,30	2,50												0,49
05.04.2025	24,00	*	169,27	171,48	-2,21	53,08	49,29	3,79	3,50	2,80												0,53
06.04.2025	24,00	*	166,32	168,53	-2,21	53,73	49,77	3,96	3,60	2,90												0,55
07.04.2025	24,00	*	167,65	169,88	-2,23	54,12	50,08	4,04	3,60	2,90												0,57
08.04.2025	24,00	*	168,56	170,81	-2,25	55,29	51,09	4,20	3,50	2,80												0,59
09.04.2025	24,00	*	168,33	170,59	-2,26	55,28	51,10	4,18	3,60	2,90												0,59
10.04.2025	24,00	*	168,45	170,74	-2,29	55,40	51,14	4,26	3,50	2,80												0,60
11.04.2025	24,00	*	170,43	172,80	-2,37	55,47	51,23	4,24	3,40	2,70												0,60
12.04.2025	24,00	*	170,25	172,65	-2,40	54,46	50,38	4,08	3,50	2,80												0,58
13.04.2025	24,00	*	170,85	173,29	-2,44	53,06	49,32	3,74	3,50	2,70												0,52
14.04.2025	24,00	*	170,78	173,19	-2,41	51,28	47,90	3,38	3,40	2,70												0,46
15.04.2025	24,00	*	171,01	173,30	-2,29	48,58	45,59	2,99	3,40	2,70												0,41
16.04.2025	24,00	*	170,12	172,36	-2,24	48,24	45,36	2,88	3,40	2,60												0,39
17.04.2025	24,00	*	171,80	174,08	-2,28	48,42	45,57	2,85	3,40	2,60												0,39
18.04.2025	24,00	*	172,28	174,62	-2,34	48,38	45,60	2,78	3,40	2,60												0,37
19.04.2025	24,00	*	171,78	174,11	-2,33	48,41	45,74	2,67	3,50	2,70												0,35
20.04.2025	24,00	*	171,40	173,76	-2,36	48,33	45,46	2,87	3,50	2,70												0,39
21.04.2025	24,00	*	171,20	173,61	-2,41	48,41	45,49	2,92	3,40	2,70												0,39
22.04.2025	24,00	*	170,33	172,76	-2,43	48,43	45,50	2,93	3,40	2,70												0,39
Среднее	24,00		170,61	172,81	-2,20	51,77	48,27	3,51	3,42	2,69												0,49
Итого	744,00		5289,03	5357,13	-68,10																	15,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	31473,1	32006,80						93,44	3683,29
23.04.2025	36934,9	37538,70						109,34	4292,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,33 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **15,29** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5** (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff**

УТВЕРЖЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25 10:27 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

УТВЕРЖЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор **28.04.25 10:12 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**

Представитель теплоснабжающей организации